

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני

ועדת הפטור המשרדית

מיום 4.12.2017

מס' פטור : 1696

נושא: התקשרות דחופה להחלפת לוח פיקוד "החלפה חברת חשמל – גנרטור"
במכון לבע"ח ברחובות

שם החברה/ הספק: אייזנברג את שין בע"מ ח.פ. : 512701467

תקופת התקשרות: מיידי

היקף ההתקשרות: 29,243.57 ₪ כולל מע"מ 17%

תקנת פטור: (2)3

החלטה

ביום 3.12.2017 התגלה כי לוח פיקוד במכון לבע"ח ברחובות תקול. כיוון שכך, יש צורך לתקנו בדחיפות מאחר ובמידה ותהיה הפסקת חשמל פתאומית ייגרם נזק למקררים 80- ומכשור שונה המכיל חומרים ביולוגים.

הועדה מאשרת במסגרת סמכותה על פי תקנה (2)3 את ההתקשרות האמורה – לאחר ששוכנעה כי מדובר היה בפעולה דחופה שלא ניתן היה לדחות אותה וזאת למניעת נזק של ממש.

ההתקשרות הינה בהיקף ולתקופה מזערית כנדרש בתקנה.

 גלעד שמיר חשב מינהל המחקר החקלאי	 עו"ד בת-עמי הלווינג יועצת משפטית מינהל המחקר החקלאי	 פרופ' אלי פיינרמן ראש מינהל המחקר החקלאי
---	--	---

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

משרד החקלאות	מינהל המחקר החקלאי
יחידה מזמינה/מכון:	בנא"מ
תאריך חוות דעת:	4.12.2017
פטור מס' (פנימי):	1696

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אייזנברג את שין בע"מ
מספר הספק: (ח.פ./ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	512701467
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	29,243.57 ₪ כולל מע"מ 17%
תקופת ההתקשרות:	מייד

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: החלפת לוח פיקוד "החלפה חברת חשמל – גנרטור" במכון לבע"ח ברחובות

לוח פיקוד במכון לבע"ח ברחובות תקול, יש צורך לתקנו בדחיפות מאחר ובמידה ותהיה הפסקת חשמל פתאומית ייגרם נזק למקררים 80- ומכשור שונה המכיל חומרים ביולוגים.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:**
כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. **ממצאי הבדיקה:**
(אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. **נימוקים והערות נוספות:**
בהמשך לבדיקתי, רק הקבלן אייזנברג את שין יכול לבצע העבודה הנ"ל, מאחר ויש ברשותו מפעל לוחות וצוות שיכול לבצע עבודה זו בשלמות באופן מיידי.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדס חשמל	בוריס קיפניס
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית