

משטרת ישראל
את"ל- מחלקת הרכישות והמכירות

שירותי תחזוקה, אחריות והרחבות למערכות גילוי וכיבוי אש
קיימות מתוצרת יצרנים שונים במשטרת ישראל

מפרט מס' : 75/2016

מסמך ג' (3)

מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

קבוצה ג'

עדכון : 05.07.17

מהדורה מס' 13:

מבוא ותנאים כלליים – קבוצה ג'

1.1 כללי :

- 1.1.1 משטרת ישראל מעוניינת בשירותי תחזוקה, התקנות ושדרוג של מערכות גילוי וכיבוי אש יצרניים שונים המפורטות בנספח ד' למסמך ב'1, במתקני משטרת ישראל.
- מובהר, כי בחלק מהמערכות קיימים ספקים בלעדיים המורשים מטעם היצרנים לתחזוקת המערכות ועל הזוכה יהיה להתקשר עם הספקים כאמור לצורך מתן השירותים נשוא המכרז.
- 1.2 מסמך זה דן בתחזוקת מערכות גו"כ מתוצרת של היצרנים הבאים :
- 1.2.1 סימנס - שויצריה (יבואן אורד בקרה בע"מ),
- 1.2.2 טייקו – ארה"ב (יבואן אורד בקרה בע"מ),
- 1.2.3 סימפלס - בארה"ב (מבית טייקו) (יבואן אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בע"מ),
- 1.2.4 בוש BOSCH בגרמניה (יבואן לדיקו בע"מ),
- 1.2.5 FCI בארה"ב (יבואן יעד בטיחות בע"מ),
- 1.2.6 נוטיפייר, בארה"ב (יבואן G4S בע"מ),
- 1.2.7 בנטל מאיטליה, מבית טייקו (יבואנים – טופ סקיי ליי).
1.2.8 בנטל מאיטליה, מבית טייקו (יבואנית אנטקו בע"מ).
- 1.2.9 הוצ'יקימפאן / SILENT KNIGHT מארה"ב, (יבואן סוילקו בע"מ).
- 1.2.10 SCHRACK מאוסטריה, (יבואן א. ינוס בע"מ).
- 1.2.11 מערכות לשחרור חום ועשן (יבוא ע"י מטלפרס בע"מ).
- 1.2.12 מערכות כיבוי אש במנדפים ע"י החברה אלפיין סיסטן
- 1.2.13 מערכות כיבוי אש במנדפים ע"י החברה להבות שרותים.
- 1.3 רשימת המתקנים בהם מותקנות המערכות הנ"ל, ראה נספח 3 (א) להלן.

1. מסמכים ישימים :

- NFPA 72 + 2001.
- כל תקן ישראלי רלוונטי לרבות : 1220 על כל חלקיו, לרבות חלק 3 – התקנות וחלק 11 תחזוקת מערכות גילוי אש ; 1597 ; 5210 ; 1001 על כל החלקים הרלוונטיים.
- כלת. ירלוונטי אחר, בין שהוא קשור במישרין ובין בעקיפין לתחזוקת או אספקת ציוד כיבוי אש.
- הנחיות היצרנים.
- תקנות בטיחות בעבודה.
- הנחיות ומסמכי המשטרה ככל שישנם או יתווספו במהלך ההתקשרות עם הזוכה.
- כל מסמך, הנחיה, הוראה או תקן חדש שיצא במדינה בנושא עמדות כיבוי אש וציוד מיטלטל עד למועד פרסום מכרז זה ובכל תקופת ההתקשרות.
- המפרט הכללי פרקים 34, 8, 18 וכל פרק רלוונטי לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מפרט זה.

2. דרישות כלליות :

- 2.1. התחזוקה תבוצע ע"פ כל ההנחיות כמפורט בת.י 1220 חלק 11 ומסמכי המכרז.

2.2. כל יתר הדרישות המתייחסות הן לתחזוקת המערכות והן להרחבות או שדרוגים של מתקנים קיימים תבוצע כמפורט במפרטים הטכניים המפורטים במסמך א' + ב' + ג' לעיל, על פי התקנים והמפרטים התקפים, ללא שום תוספת תשלום.

2.3. כל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מיומנים ובעלי הסמכות מיצרני המערכות להתקנה ותחזוקת המערכות הנ"ל.

2.4. כל הציוד וחלקי החילוף בהם יעשה שימוש לתחזוקת כל אחת מהמערכות המפורטות במסמך זה יהיו מתוצרת יצרן המערכת ויתאימו במלואן למערכות ולציוד המותקן. תיקון ציוד יבוצע אך ורק במעבדות היבואן הרשמי או מעבדות הקשורות בהסכם קבוע עם היבואן. כל ציוד המשמש להרחבות של המערכות הנ"ל, יהיה גם הוא אך ורק מתוצרת אותו יצרן ומותאם לציוד המותקן. לא יאושר כל ציוד חלופי מתוצרת יצרנים אחרים.

2.5. **שידרוג / התקנה / השלמה מערכות במסמך זה תבוצעו אך ורק באישור בכתב ע"י נציג ואחראי על תחום תחזוקה במדור תחזוקת מבנים. ביצוע העבודה ללא אישור מראש יפסל ולא ישולם שום תמורה כספית.**

2.6. למרות האמור במסמכים א' + ב' + ג' ובכל מסמך אחר לעיל, תקופת הבדק לתוספות והרחבות למערכות המפורטות במסמך זה, תהיה 12 חודשים בלבד.