

RO

מיכל עקירב - Akirav, Michal

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

9200
725

Engineer, Office
יום חמישי 31 מאי 2018 13:50
מיכל עקירב - Akirav, Michal
הבהרה - מכרז שדרוג מי R.O


מיכל שלום,

נא להעביר הבהרה זו לכל הנוכחים שהיו בסיורי הקבלנים:

כל המיכלים בפרויקט הינם מיכלים קוניים שהיציאה היא מהתחתית הקוניט של המיכל."

למיכל
המרכז הרפואי

של
11.6.18



משרד הבריאות
המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון
The Edith Wolfson Medical Center



דניאלה הילה ניאזוב
מזכירת מהנדס ראשי
03-5028263

למיכל
11.6.18