



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל ומשאבי אנוש
אגף רכש נכסי ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

כ' בתמוז, התשע"ח
03 יולי 2018

סימוכין : 413249118

לכבוד
נרשמים לעדכונים

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 61/2018 לתכנון, אספקה, התקנה, שרות ותחזוקה למערכת ניטור טמפרטורה במחסני שעת חירום של משרד הבריאות - תשובות לשאלות הבהרה

1. מועד ההגשה של הצעות למכרז יידחה ליום 16.7.2018 בשעה 12:00.
2. יתר המועדים הקבועים במכרז נותרו ללא שינוי.
3. להלן המענה לשאלות הבהרה שנשאלו:

מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
1.	-	-	נבקש לקבלת את מסמכי המכרז בפורמט פתוח.	הבקשה נדחית
2.	-	-	נבקשכם להפיץ מענה לשאלות כלל המציעים.	המענה המפורסם כולל את שאלות כל המציעים אשר הגישו שאלות הבהרה למכרז זה
3.			המכרז מתייחס להתממשקות מרכיבי המערכת המוצעת לשרת וירטואלי הקיים אצל המזמין. לחילופין, נבקשכם לאפשר להציע פתרון מבוסס שרת בענן.	הבקשה לא מתקבלת
4.	פרק 1, הנחיות כלליות	3.4	נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף ו/או בענן.	אין שינוי במסמכי המכרז
5.	פרק 1, הנחיות כלליות	3.11	נבקשכם להוסיף חלופה של שרת וירטואלי בענן.	הבקשה לא מתקבלת



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
6.	פרק 1, הנחיות כלליות	4.2.1, 4.2.2	נבקשכם לאפשר תשלום ותמחור חודשי עבור השירות והתחזוקה.	הבקשה לא מתקבלת
7.	פרק 1, הנחיות כלליות	8.2.1	נבקשכם לשנות את מספר המיקומים לשלושה.	הבקשה לא מתקבלת
8.	פרק 1, הנחיות כלליות	11.2	יש להשמיט את המילה "מידי" ובמקומה לכתוב "ובכפוף לאמור בסעיף 11.3".	אין שינוי במסמכי המכרז
9.	פרק 1, הנחיות כלליות	11.2.3	נא להוסיף לאחר המילה "עיכוב" את המילים "אשר תלוי בספק בלבד".	אין שינוי במסמכי המכרז
10.	פרק 1, הנחיות כלליות	11.3	נא לשנות את המספר 5 ל-30 ימים. לאחר המילה "הודעה" יש לכתוב "בכתב".	אין שינוי במסמכי המכרז
11.	פרק 1, הנחיות כלליות	12.5.2.1	במרכיב ציוד קצה, בקשכם להוסיף חלופת שרת וירטואלי בענן.	הבקשה נדחית
12.	פרק 1, הנחיות כלליות	13.2	נא להשמיט את ההתחייבות לגבי עובדי קבלני המשנה. האחריות של המציע ברורה ומקובלת, אך לא ניתן להסדיר באופן זה התחייבות כלפי עובדי קבלן המשנה. לחלופין, נא הבהירו על אילו התחייבויות מדובר מעבר לסודיות. נבקש להשמיט התייחסות לאי תחרות, אשר אינה מחויבת המכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז. המזמין ינהג בשקיפות ובסבירות בהפעלת סעיף זה.
13.	פרק 1, הנחיות כלליות	13.5	נא להשמיט את המילה "מיד" ולהחליפה ב"במתן הודעה בכתב ומראש במועד סביר לזוכה אשר תהא מנומקת ועם טעמים סבירים". נא להשמיט את המילים "מבלי לנמק".	אין שינוי במסמכי המכרז. המזמין ינהג בשקיפות ובסבירות בהפעלת סעיף זה.



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
14.	פרק 1, הנחיות כלליות	22.1	נא להשמיט את המילים "אגב", נא להחליף את המילה "גבוהה" במילה "סבירה". נא להוסיף "חובת סודיות זו לא תחול על מידע המהווה נחלת הכלל ו/או מידע אשר היה בידו של המציע לפני ביצוע החוזה ו/או מידע אשר התקבל אצל המציע מצד שלישי כלשהו שלא במסגרת החוזה ו/או מידע הנדרש לגלותו מרשות כלשהי ו/או על פי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז
15.	פרק 1, הנחיות כלליות	22.2	נא להוסיף "למעט מידע המהווה מידע סודי של המציע ו/או מי מטעמו".	אין שינוי במסמכי המכרז
16.	פרק 1, הנחיות כלליות	22.4	נבקשכם לפרט התאגידים הקשורים הנדרשים.	יש לציין כל תאגיד אשר לדעת הספק עשוי ליצור מצב של ניגוד אינטרסים באספקת השירות נשוא המכרז למזמין. אם יש למציע ספק אם יש חשש לניגוד עניינים, יש לציין את ניגוד העניינים האפשרי.
17.	נספח א', חוברת הצעה, טופס הגשת הצעה	5	נבקשכם לפרט התאגידים הקשורים הנדרשים.	יש לציין כל תאגיד אשר לדעת הספק עשוי ליצור מצב של ניגוד אינטרסים באספקת השירות נשוא המכרז למזמין. אם יש למציע ספק אם יש חשש לניגוד עניינים, יש לציין את ניגוד העניינים האפשרי.
18.	נספח א'3		נא להוסיף לסעיף 2.1 "חובת סודיות זו לא תחול על מידע המהווה נחלת הכלל ו/או מידע אשר היה בידו של המציע לפני ביצוע החוזה ו/או מידע אשר התקבל אצל המציע מצד שלישי כלשהו שלא במסגרת החוזה ו/או מידע הנדרש לגלותו מרשות כלשהי ו/או על פי דין".	הבקשה מתקבלת

מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
19.	נספח א'3	3.1, 3.2	נא להשמיט את המילה "בעקיפין".	אין שינוי במסמכי המכרז
20.	נספח ב' טופס הצעת המחיר	5.3	נבקשכם להוסיף חלופת תמחור חודשי.	הבקשה נדחית
21.	נספח ג', הסכם	3.2	נא להוסיף לאחר המילה "וכי" את המילים "לפי מיטב ידיעתו".	אין שינוי במסמכי המכרז
22.	נספח ג', הסכם	4.2	זכות זו צריכה להיות שמורה באופן הדדי לשני הצדדים, ביטול ההסכם בהודעה של 20 ימים מראש. נא להוסיף לאחר המילה "מראש" את המילה "ובכתב". לחלופין, נבקש להשמיט אפשרות זו.	אין שינוי במסמכי המכרז
23.	נספח ג', הסכם	5.4	לאחר המילה "מראש" נא להוסיף "בכתב".	אין שינוי במסמכי המכרז
24.	נספח ג', הסכם	8.2	נא להעביר את ההנחיות וההוראות המדוברות.	ככל שיהיו הנחיות כאלה, הן יועברו לספק הזוכה.
25.	נספח ג', הסכם	9.1	לאחר המילה "באחריות" נא להוסיף "על פי דין", לאחר המילה "נוק" נא להוסיף את המילה "ישירים". נא להשמיט את המילה "עקיפה". נא להשמיט את המילים "מהפעלתו של הסכם זה" ולהחליפן במילים "כתוצאה ממעשה ישיר של הספק".	אין שינוי במסמכי המכרז
26.	נספח ג', הסכם	9.2	נא להשמיט את המילה "עקיפה". נא להשמיט את המילים "מהפעלתו של הסכם זה". נא להוסיף את המילים: "אלא אם נגרמו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו".	אין שינוי במסמכי המכרז
27.	נספח ג', הסכם	9.3	נא להשמיט את המילה "עקיפה". נא להשמיט את המילים "מהפעלתו של	אין שינוי במסמכי המכרז



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
			הסכם זה" ולהחליף ב"כתוצאה ממעשה ישיר של הספק".	
.28	נספח ג', הסכם	9.4	נא להשמיט את המילים "חלה חובת השיפוי כאמור" ולהחליפן במילים "חובת השיפוי תחול בכפוף לכך שניתנה לספק האפשרות להתגונן ולנהל את ההגנה באופן בלעדי ושהמזמין לא התפשר מבלי לקבל את הסכמת הספק לכך מראש ובכתב. כמו כן, שניתנה לספק הודעה על כך מידע עם קבלתה אצל המזמין והכל בכפוף לקבלת פס"ד חלוט בעניין". נא להשמיט את המילים "בתאום עמו מראש".	אין שינוי במסמכי המכרז. המזמין יעשה כל שביכולתו על מנת לסייע לספק להתגונן מפני כל תביעה או דרישה.
.29	נספח ג', הסכם	סעיף חדש - 9.5	נא להוסיף סעיף 9.5 – "סך כל אחריות הספק על פי הסכם זה לא תעלה על גובה התמורה אשר שולמה לספק ב- 12 החודשים אשר קדמו למועד קרות הנזק".	אין שינוי במסמכי המכרז
.30	נספח ג', הסכם	10.4	נא להשמיט את המילים "מבלי לנמק וללא כל התחייבות". ולהחליפן במילים: "עם מתן הודעה בכתב ומראש של 30 ימים ומתן נימוקים סבירים".	אין שינוי במסמכי המכרז
.31	נספח ג', הסכם	14.7	נא להוסיף "ובלבד שאין המדובר במידע סודי של צדדים שלישיים ו/או מידע מסחרי סודי של הספק".	אין שינוי במסמכי המכרז
.32	נספח ג', הסכם	14.8	נודה לקבלת הבהרה בדבר סוג המידע שמצוי אצל צד שלישי ואופן קבלתו.	כל מידע העשוי להיות רלוונטי לטובת פיקוח ובקרה על ההתקשרות ומצוי בידי צד שלישי
.33	נספח ג', הסכם	18.2.3	נבקשכם לבטל הצמדה שלילית בשל התחייבות ספקי המשנה ולספקי הציוד.	אין שינוי במסמכי המכרז. על המציעים לקחת בחשבון סיכון זה.



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
.34	נספח ג', הסכם	19.1	נא להשמיט סעיף זה. או לחלופין להוסיף הודעה מראש ובכתב של 30 ימים ואפשרות לתיקון.	אין שינוי במסמכי המכרז
.35	נספח ג', הסכם	23	שמירת סודיות – סעיף זה צריך להיות הדדי וכמו כן, לכלול את החרגיגים אשר צוינו דלעיל.	אין שינוי במסמכי המכרז
.36	נספח ג', הסכם	23.6	נא להשמיט, התחייבות החברה צריכה להיות מספיקה וכמו כן, התחייבותה לוודא שעובדיה ישמרו על סודיות המידע.	אין שינוי במסמכי המכרז
.37	נספח ג', הסכם	24.3.5	צד שלישי - יש להוסיף בסוף הסעיף "למעט חלק הרכוש עליו פעלו במישרין בתת גבול של \$250,000".	אין שינוי במסמכי המכרז
.38	נספח ג', הסכם	24.4.2	אחריות מקצועית - יש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחילה המילה "בקשר".	מקובל
.39	נספח ג', הסכם	24.5.1	חבות מוצר - יש למחוק את המילים "וחבות היצרן".	לא מקובל. כחלופה, ניתן להציג אישור ביטוח מטעם היצרן הכולל את שם מדינת ישראל – המשרד הממשלתי כמבוטחים נוספים + מכתב מטעם היצרן אשר מורה על הקשר בין הספק לבין היצרן ואשר מפרט את השירותים ו/או המוצרים אותם מוסמך הספק לספק מטעם היצרן.
.40	נספח ג', הסכם	24.5.2	חבות מוצר -יש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה המילה "בקשר".	מקובל
.41	נספח ג', הסכם	24.5.6	חבות מוצר - יש למחוק את המילים "היצרן".	לא מקובל. כחלופה, ניתן להציג אישור ביטוח מטעם היצרן הכולל את שם מדינת ישראל – המשרד הממשלתי כמבוטחים נוספים + מכתב מטעם היצרן אשר מורה על הקשר בין הספק לבין היצרן ואשר מפרט את



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
				השירותים ו/או המוצרים אותם מוסמך הספק לספק מטעם היצרן.
42.	נספח ג', הסכם	24.6.8	כללי - יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ואולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין".	לא מקובל
43.	נספח ג', הסכם	24.9	כללי - יש למחוק את המילים "לכל המאוחר שבועיים לפני" ולהחליפן במילה "עם".	לא מקובל
44.	נספח ג',	27.3	פיצוי מוסכם זה אינו סביר ולכן, נבקש להשמיטו.	אין שינוי במסמכי המכרז
45.	נספח ג'2, ביטוחים	שורת ה"לכבוד"	יש להוסיף כתובת למשלוח דואר.	משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים ת.ד. 1176
46.	נספח ג'2, ביטוחים	פסקת פתיחה	לפני המילים "בקשר לתכנון" יש להוסיף "בין היתר".	אין שינוי במסמכי המכרז
47.	נספח ג'2, ביטוחים	פסקת פתיחה	יש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה המילה "בקשר".	מקובל
48.	נספח ג'2, ביטוחים	2.4	צד שלישי - בסוף הסעיף "יש להוסיף בסוף הסעיף "בתת גבול אחריות של \$250,000".	לא מקובל
49.	נספח ג'2, ביטוחים	3.1	אחריות מקצועית - יש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה המילה "בקשר".	מקובל
50.	נספח ג'2, ביטוחים	3.3.4	אחריות מקצועית - יש למחוק את המילה "לפחות".	מקובל
51.	נספח ג'2, ביטוחים	4.1	חבות המוצר - יש למחוק את המילה " וחבות היצרן".	לא מקובל. כחלופה, ניתן להציג אישור ביטוח מטעם היצרן הכולל את שם מדינת ישראל – המשרד הממשלתי



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
				כמבוטחים נוספים + מכתב מטעם היצרן אשר מורה על הקשר בין הספק לבין היצרן ואשר מפרט את השירותים ו/או המוצרים אותם מוסמך הספק לספק מטעם היצרן.
.52	נספח ג'2, ביטוחים	4.1	חבות המוצר - יש למחוק את המילים "וע"י מי מטעמו".	לא מקובל
.53	נספח ג'2, ביטוחים	4.2	חבות המוצר - יש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה המילה "בקשר".	מקובל
.54	נספח ג'2, ביטוחים	4.5.2	חבות המוצר - יש למחוק את המילה "לפחות".	מקובל
.55	נספח ג'2, ביטוחים	4.6	חבות המוצר - יש למחוק את המילים "היצרן".	ראה מענה לשאלה 51
.56	נספח ג'2, ביטוחים	5.7	כללי - יש למחוק את המילים " לא יפחתו מהמקובל" ולהחליפן במילה "יהיו".	מקובל
.57	נספח ג'2, ביטוחים	5.8	כללי - יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ואולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין".	לא מקובל
.58	נספח ב' - הצעת מחיר		יחידה מורכבת מחיישנים + בקר כמות החיישנים והבקרים הינה תלוית גודל האתר. האם ניתן בהצעת המחיר להפריד בין בקר לחיישן לצורך מתן הצעה יעילה ואטרקטיבית?. כיצד יש להתייחס בתמחור לבקר ורגש?.	אין שינוי במסמכי המכרז. המציעים יוכלו להתרשם מהצרכים בסיורים שיקיימו באתרים השונים בהם אמורות להיות מותקנות המערכות
.59		3.8	המערכת של פוינטר עונה על הדרישה, קיים תקן ארופאי אשר עבר אישור.	במידה והמערכת של המציע עומדת בתנאי סף 8.2.2 למכרז "המערכת



תשובה	השאלה	סעיף	פרק	מס"ד
המוצעת תעמוד בכל הוראות נוהל 126 של משרד הבריאות - תנאי אחסון והובלה של מכשירים", על המציע להצהיר זאת כנדרש בסעיף 10.5 לחוברת ההצעה.	במידה ונזכה במכרז נציג אישורים מתאימים עבור עמידה בנוהל 126, האם פתרון מספק?.			
יש לעמוד בתנאי הסף כפי שכתוב בסעיף 8.2.1: "המציע הינו בעל ניסיון בהקמה ובמתן שירות תפעול ואחזקה של מערכות ניטור טמפרטורה עבור גורמים במערכת הבריאות (לצורך זה תיחשב מערכת הבריאות כמשרד הבריאות ו/או בתי חולים ו/או קופות חולים) או בחברות תרופות.....".	פוינטר מספקת שירותים עבור חברות לוגיסטיקה המספקות שירותי הובלה וקירור עבור חברות הפרמה האם ניסיון זה מספק על מנת להתמודד?	8.2.1		.60
פתרון של תצוגה על גבי סמארטפון אינו מקובל. יש להציג את המידע על מסך או בקר כלשהו המצוי בחדר או בסמוך לו.	הפתרון שלנו אינו משלב תצוגה על הבקר אלא תצוגה ע"ג סמארטפון ותוכנה האם פתרון הכולל אפליקציה בטלפון ולמחשב עונה על הדרישה תנאי הסף?.	12.5.2.2		.61
יש חשיבות רבה בניהול המערכת ע"י האגף	האם על המציע לספק עמדת Client או לחלופין ניתן להסתפק במערכת web ללא הגבלה?.	12.5.2.2		.62
רגשי הטמפי יהיו בעלי רזולוציה של 0.1 מעלות, ורמת דיוק של 0.25 לכל הפחות	האם רמת הדיוק המוזכרת עבור רגשי הטמפי טפיקלתי או מקסימלית?	12.5.2.2		.63
הסעיף הראשון שמשקלו 68% כולל את אספקת שירותי האחזקה הכוללת והשירות לשלוש שנות ההתקשרות הראשונות.	העם המחיר בסעיף הראשון שמשקלו 68% כולל שנת שירות הראשונה או את כל ה 3 השנים הראשונות או שהשירות השנתי נמצא בסעיף 3 בטבלה?	נספח הצעת מחיר		.64
אין מדובר בטעות. הבקשה נדחית.	האם ישנה טעות בסכום הנדרש לכיסוי חבות מעביד על סה"כ של 5,000,000 דולר לעובד? במידה וכן סכום זה אינו ריאלי, והאם ניתן	סעיף 24.2.2 עמוד 80		.65



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
			לשנתו ?	
.66		שאלה כללית	בדרישות המערכת אתם מבקשים לציין פירוטים והסברים שונים לגבי המערכת, הכין לציין זאת? לצרף נפח העונה על הדרישות בנפרד?	אכן. יש לצרף להצעה מסמך בשם " הצגת הפתרון הטכנולוגי" העונה על כל הדרישות בסעיף 10.9 למכרז
.67		שאלה כללית	היכן ישב שרת המערכת ? והאם נקודות הרשת המפוזרות בסניפים השונים יהיו על אותה רשת פנימית ?	באגף לשע"ח ומנוהל ע"י שע"ח ללא גישה חיצונית
.68		שאלה כללית	על מנת לבצע התקנה והצבת רגשים במחסנים יש צורך בציוד לעבודה בגובה (במת הרמה וכו') האם אתם מספקים את הציוד והכלים הנדרשים לכך?	ע"י הספק ויש מחוייבות ע"י לאישור על עובד בעבודה בגובה בהתאם לחוק בבטיחות וגהות
.69		שאלה כללית	הגדרת הזמן למתן שאלות הבהרה קצר, האם ישנה אפשרות לתת לנו זמן הערכות לעבור על המכרז בדקדוק?	הבקשה נדחית
.70		סעיף 7.1	מי אמור לתת לנו אישור על קיום סיור במקום על פי דרישתכם?	את הסיור יש לתאם לפי האמור בסעיף 6 למכרז. האישור יתקבל ע"י האחראי/עורך הסיור בכל מחסן
.71		3.4.1	האם אפשרי להציב רגש לחות עם רמת דיוק ש 3%?	כן
.72		4.6 - פרק 2	הסכם השירות וכמות שלחות SMS וכל הנוגע לכך יהיה באחריותכם מול החברה ? ולספק אין קשר מלבד התממשקות למערכת שלחות ההודעות שלהם?	הספק נדרש לספק את השירות והאגף יאשר את כמות ותדירות ההתרעות בסמסים
.73		שאלה כללית	האם נדרשת צפצפה או התרעה ויזואלית מקומית במקרה של התרעה?	לא מחויב
.74		20.1.2	האם הערבות הבנקאית נשארת עד תום השנה הראשונה או עד תום ה 3	ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות (3 שנים), במידה



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
			שנות שירות הראשונות או עד סוף ההתקשרות הכללית שלנו?	ותהיה הארכת התקשרות, תוקף הערבות יוארך בהתאם.
.75	6	3.13	לאחר המילה " והתאמות" נבקש להוסיף את המילים " סבירות ובהתאם למפרט הטכני "	אין שינוי במסמכי המכרז
.76	6	4.3	נדרשת הבהרה שאכן מדובר על מחיר להוספת רגשים רק לאתרים ולמחסנים המצוינים במסמכי המכרז (בסעיף 3.10 בעמוד 5)	אכן, המחיר הוא עבור הוספת רגש למערכת קיימת.
.77	38	3.3.8	האם נדרש מהספק להחליף רגשים תקולים/ שלא יעברו כיוול בהצלחה על חשבוננו עד לתקופה של 10 שנים ?	כן
.78	38	3.4	האם ניתן לספק רגשים משולבים טמפ' ולחות (בהתאם לכמויות חיישני הלחות הנדרשים בכל אתר)	רק אם ניתן לכייל טמפ' באמצעות אמבט ב 3 טמפ' מדידה שונות
.79	38	3.5.2	נבקש פירוט להכנות שיבוצעו על ידי האגף לרבות : האם תכולת העבודה באחריות האגף היא : אספקה והתקנה של חיישני הדלת ? חיווט בין חיישני הדלת והמהדקים? חיווט בין המקפיאים והמהדקים וכל ציוד אחר שיהיה לו מגעים יבשים? אספקה והתקנה של המהדקים?	חיווט בין המהדקים והמקפיאים על המציע כל היתר על האגף
.80	38	3.5.2	היכן ימוקמו המהדקים? האם המהדקים ימוקמו בסמוך לנקודת הרשת שיספק האגף?	המהדקים נמצאים בסמוך או בתוך הציוד , נק' הרשת אינה בהכרח בסמוך למקפיאים.
.81	69	4.6	נבקש למחוק את הסעיף. או לחילופין להחליף את סעיף 4.6 בחוזה ההתקשרות עם הסעיף המתייחס לתקופת ההתקשרות במסמכי המכרז : עמוד 10 סעיף 11.3. "המזמין יעשה שימוש בזכותו"	אין שינוי במסמכי המכרז



תשובה	השאלה	סעיף	פרק	מס"ד
	להפסיק את ההתקשרות רק לאחר שניתנה לספק הודעה בדבר כוונת המזמין לבטל את ההסכם בגין ההפרה, וניתנה לזוכה ההזדמנות לתקן הפרתו בתוך 5 ימים."			
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק את הסעיף 9.2 - לא סביר שהמזמין לא ישא באחריות לנושאים שהם באחריותו לרבות רשלנות, מעשה זדון, ונדליזם, תאונה, נזק בשל אש או מים, פגעי טבע למיניהם או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק	9.2	71	.82
אין שינוי במסמכי המכרז. המזמין יעשה כל שביכולתו לסייע לספק להתגונן מפני כל תביעה או דרישה.	נבקש להוסיף סעיף 9.5: "חרף האמור לעיל ולהלן בהסכם זה, בכל נספחי הסכם זה ובכל מסמכי הבקשה להצעת מחיר, חובת הקבלן ואחריותו בכל מקום בו הקבלן נושא באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה/או על פי דין, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן (2) המזמין הודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא ישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו (4) על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרות במכרז ו/או בהסכם זה, על נספחיו, מוסכם בזאת	9	71	.83

תשובה	השאלה	סעיף	פרק	מס"ד
	מפורשות כי אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם ישא הקבלן על פי הסכם זה, או על פי דין לא יעלו בכל מקרה על הנמוך מבין סכום התמורה החוזית המשתלמת לו או גובה סכום גבול האחריות הנקוב באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם, לאירוע ולתקופה והמזמין פוטר את הקבלן ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".			
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "לרבות דרישה לנתוני רואה חשבון"	14.5	73	.84
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "עיון בספרי החשבונות והמסמכים"	14.6	73	.85
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק את הסעיף או לפחות נבקש למחוק את המילים "הספק מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המזמין"	14.7	74	.86
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להוסיף סעיף 14.11 - "מובהר כי על אף כל האמור לעיל המפקח / מזמין יקבלו החלטות בסבירות וכי תשמרנה לקבלן טענותיו לעניין זה".	14	74	.87
אין שינוי במסמכי המכרז	אנו מבקשים לשנות את הכיתוב "שביעות רצון המזמין" ל"ביצוע התחייבויות הספק בהתאם לתנאי החוזה ונספחיו."	16.1	75	.88



תשובה	השאלה	סעיף	פרק	מס"ד
תנאי ומועדי התשלום יהיו כמפורט בסעיף 11.2 למכרז, בהתאם להתקדמות הספק הזוכה בתקופת ההרצה.	נבקש הבהרה לתנאי ומועדי התשלום ישנה התנגשות בין סעיף 16.10 בחוזה ההתקשרות (עמוד 75) לבין מסמכי המכרז (סעיף 11.2 בעמוד 47)	16.1	75	.89
מסעיף 4.4 בעמוד יימחקו המילים "ולא יהא צמוד למדד כלשהו"	נבקש הבהרה בנוגע להצמדת המחירים ישנה התנגשות בין סעיף 18.2.1 בחוזה ההתקשרות (בעמוד 76) לבין מסמכי המכרז (סעיף 4.4 בעמוד 6)	18.2.1	76	.90
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להוסיף סעיף 21.1.7- "על אף האמור בהסכם זה ובכל נספחיו לרבות במסמכי הבקשה להצעת מחיר-מוסכם כי בכל מקרה תקרת הפיצוי /ואו השיפוי וכו' המוסכמים המצטברים לרבות בגין איחורים וכו' לא תעלה על 5% מתמורת ההסכם ששולמה לקבלן.":	21	78	.91
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להוסיף סעיף 21.1.8- "מובהר שבגין איחור שלא באשמת הקבלן/ספק – הקבלן/ספק זכאי לפיצוי בגין התארכות משך ביצוע כמקובל (וכמובן לא יקנס על כך)."	21	78	.92
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להוריד את הסעיף- לא סביר לדרוש פיצוי כה גדול ביחס למחיר הפרויקט.	27.3	83	.93
הבקשה מתקבלת	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך" ו " (שנה)".	24.2.2	80	.94
הבקשה מתקבלת	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך" ו " (שנה)".	24.3.2	80	.95
לעניין מחיקת המילה "כל" - הבקשה מתקבלת. לעניין הוספת הסיפא "למעט לעניין פריט הרכוש עליו עובדים במישרין" -	נבקש למחוק את המילה "כל". נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המשפט " למעט לעניין פריט הרכוש עליו עובדים במישרין".	24.3.5	80	.96



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
				הבקשה נדחית
.97	80	24.4.2	לאחר המילה "תכסה", נבקש להוסיף את המילים "את אחריותו של הספק על פי דין בשל תביעה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין"	הבקשה נדחית
.98	80	24.4.3	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך" ו " (שנה)".	הבקשה מתקבלת
.99	80	24.4.4.2	לאחר המילים "אובדן מסמכים" נבקש להוסיף "עד \$ 100,000 למקרה ולתקופת ביטוח".	הבקשה נדחית
.100	80	24.4.4.4	נבקש למחוק את המילה "לפחות" ובמקומה לרשום "ל 6 חודשים". נבקש להוסיף בסייפא של הסעיף את המילים "בתנאי שהפוליסה בוטלה או לא חודשה ביוזמת המבטח ושלא עקב אי תשלום פרמיה או בעקבות מרמה של הספק ובלבד שלא נערך ביטוח אחר במכסה אותה חבות".	לעניין מחיקת המילה "לפחות" - הבקשה מתקבלת. לעניין הוספת הסייפא - ניתן להוסיף בסייפא את הנוסח הבא בלבד : "למעט במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או שנערך ביטוח חלופי אצל מבטח אחר"
.101	81	24.5.2	נבקש להחליף את המילה "בהתאם ל" במילים "בקשר עם ה".	ניתן להחליף את המילה "בהתאם" עם המילה "בקשר"
.102	81	24.5.3	נבקש להוסיף בסייפא של של הסעיף את המילים "בשל תביעה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח".	הבקשה נדחית
.103	81	24.5.4	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך" ו " (שנה)".	הבקשה מתקבלת
.104	81	24.5.5.2	נבקש למחוק את המילה "לפחות" ובמקומה לרשום "ל 6 חודשים". נבקש להוסיף בסייפא של הסעיף את המילים "בתנאי שהפוליסה בוטלה או לא חודשה ביוזמת המבטח ושלא עקב אי תשלום פרמיה או בעקבות מרמה של הספק ובלבד שלא נערך ביטוח	לעניין מחיקת המילה "לפחות" - הבקשה מתקבלת. לעניין הוספת הסייפא - ניתן להוסיף בסייפא את הנוסח הבא בלבד : "למעט במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או שנערך ביטוח חלופי אצל מבטח אחר"



מס"ד	פרק	סעיף	השאלה	תשובה
			אחר במכסה אותה חבות".	
.105	81	24.6.1	נבקש להוסיף בסייפא של סעיף זה את המילים "לעניין ההתקשרות נשטא הסכם זה".	הבקשה נדחית
.106	81	24.6.2	לאחר המילה "צמצום" נבקש להוסיף את המילה "לרעה".	הבקשה מתקבלת
.107	81	24.6.7	נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמקובל".	הבקשה מתקבלת
.108	82	24.7	נבקש למחוק את המילים "העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או".	הבקשה נדחית
.109	82	24.8	נבקש למחוק את המילים " הספק מתחייב..... משרד הבריאות בתוקף".	הבקשה נדחית
.110	82	24.9	נבקש למחוק את המילים "את הפוליסות המתחדשות, או".	הבקשה נדחית
.111			האם יהיה ניתן לחבר חיישנים למקררים במחסנים השונים?	על הספק יהיה לדעת להתחבר למהדקים של נתונים דיגיטליים אשר יסופקו על ידי האגף. הספק נדרש לדעת כיצד לחבר חיווי על פתיחת דלת בחדר קור, מכולת קירור, מקררים ומקפיאים.

ב ב ר כ ה ,


עופור לור
מנהל אגף

העתק: תיק מכרז 61/2018