



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל ומשאבי אנוש
אגף רכש נכסי ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

כ"א בתמוז, התשע"ח
04 יולי 2018

סימוכין : 413312918

לכבוד
נרשמים לעדכונים

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 61/2018 לתכנון, אספקה, התקנה, שרות ותחזוקה למערכת ניטור טמפרטורה במחסני שעת חירום של משרד הבריאות - הבהרה

1. להלן הבהרה לשאלה 111 במענה לשאלות הבהרה אשר פורסם ביום 03/07/18 סימוכין 413249118.

תשובה	שאלה	מס'ד
<p>1. רגשי טמפ' ולחות יותקנו ע"י המציע בתוך חדרי הקירור/ מקפיאים/ מקררים/ מחסנים, ויחוברו ע"י המציע לבקרי המערכת של המציע.</p> <p>2. חיוויים דיגיטליים מהמקפיאים (ויתכנו חיוויים נוספים בהמשך מחדרי קירור, במידה ויזוהה צורך) - באחריות האגף יוכנו מהדקים של הנתונים הדיגיטליים הנדרשים בצמוד לציוד, ועל המציע להיות בעל אפשרות לחבר את המהדקים למערכת לצורך הצגת ושמירת הנתונים הדיגיטליים המועברים מהציוד.</p> <p>3. חיווי על דלתות פתוחות לחדרי קירור, מקפיאים, מקררים - במקרה זה יתכנו שתי חלופות שעל המציע להיות בעל אפשרות לביצוען:</p> <p>אפשרות אחת - באם קיים מהדק המספק מידע על מצב הדלת - על המציע להיות בעל אפשרות לחבר את המהדק למערכת.</p> <p>אפשרות שנייה - באם לא קיים מהדק - על המציע להיות בעל אפשרות להתקנת חיווי על מצב הדלת וחיבורו למערכת ללא מהדק מוכן מראש.</p>	<p>האם יהיה ניתן לחבר חיישנים למקררים במחסנים השונים?</p>	<p>111</p>

ב ב ר כ ה,


עופר אגור
מנהל אגף

העתק: תיק מכרז 61/2018