

دعوة لتقديم عروض 12/18

لتوصيف, تخطيط, تزويد وصيانة "محطات انتعاش لسائقي المواصلات العامة"

تطلب وزارة المواصلات (فيما يلي: "الوزارة" أو "صاحب الدعوة") تلقي معلومات وعروض لتوصيف, تخطيط, تزويد وصيانة محطات انتعاش لسائقي المواصلات العامة.

1. شرح عام

تنوي وزارة المواصلات وضع محطات انتعاش لسائقي المواصلات العامة. سيتم وضع محطات الانتعاش بالقرب من محطات خطوط المواصلات العامة وستستخدم من قبل السائقين للراحة والانتعاش بين السفريات. لن تكون هناك إمكانية في بعض الأماكن بربط هذه المحطات بالبنية التحتية القائمة. ستكون هناك حاجة في هذه الأماكن بوضع محطات انتعاش مستقلة على عجلات (بدون حاجة لربطها بالبنية التحتية) (المُفصلة في البنود 2.1 و-3).

في الأماكن التي يُمكن فيها ربط محطات الانتعاش بالبنية التحتية سيتم وضع محطات ثابتة (المُفصلة في البنود 2.2 و-4).

تطلب وزارة المواصلات في إطار هذا التوجه وضع 50 محطة انتعاش بالقرب من المحطات في جميع أرجاء البلاد. تملك الوزارة الإمكانية الحصرية بزيادة عدد المباني حتى 50 مبنى إضافي. تجدر الإشارة الى ان وضع محطات الانتعاش المستقلة أو الثابتة, يتطلب الحصول على التصاريح المناسبة من السلطة. مُقدمي العروض غير مسؤولين عن معالجة إصدار التصاريح.

2. أنواع المحطات:

سيتم منح المعلومات والعروض بصورة مُنفصلة لكل محطة من محطات الانتعاش التالية:

2.1. محطة انتعاش مستقلة على عجلات (بدون حاجة بوصلها بالبنية التحتية).

2.2. محطة انتعاش ثابتة توصل بالبنية التحتية القائمة.

3. المواصفات الفنية لمحطات الانتعاش المستقلة (لا حاجة لربطها بالبنية التحتية).

3.1. المساحة بالمتر المربع: 15- 25 متر مربع.

3.2. مبنى متنقل على عجلات.

3.3. بإمكان المحطة/ المبنى أن تعمل بصورة مستقلة بدون حاجة لربطها بالبنية التحتية, لذلك يجب أن تشمل على

مولد طاقة, حاوية مياه وحاوية لرمي القمامة.

3.4. سيتم وضع المحطة بالقرب من خطوط المواصلات العامة وستستخدم من قبل سائقي المواصلات العامة للانتعاش بين السفريات.

3.5. على المحطة أن تشمل على المواصفات التالية:

3.5.1. مرحاض يشمل على باب, نافذة, حاوية لرمي المخلفات, قاعدة مرحاض, اضاءة, منشئة لورق المرحاض, مرآة.

3.5.2. وحدة للتبول تشمل على مرحاض للتبول, حاوية لرمي المخلفات, اضاءة.

3.5.3. مطبخ صغير بطول 1.5 متر يشمل مغسلة, حنفيه, شايش, خزانه, تغطية بواسطة الكراميك, براد صغير (ميني بار).

3.5.4. مكيف هوائي 1.5 قوة حصان.

3.5.5. على الأقل 2 نوافذ تشمل على ستائر ويُمكن إقفالها من الداخل.

3.5.6. اضاءة داخلية وخارجية.

3.5.7. 7 نقاط كهرباء (يشمل للمطبخ ولمكيف الهواء).

3.5.8. 3 نقاط اتصالات.

3.5.9. مقاعد جلوس/ انتظار تشمل على 5 مقاعد وطولة.

3.5.10. دهان داخلي بالأبيض الاكريليك.

3.5.11. دهان خارجي حسب التصميم الذي تم منحه من قبل صاحب الدعوة.

3.5.12. حاوية ماء بحجم 5 كوب يشمل على مضخة لشطف المياه.

3.5.13. حاوية إفراغ بحجم 5 كوب يشمل على منظومة للتخلص من المحتوى.

3.5.14. مولد كهربائي صامت 5 KVI يشمل على ربطه بلوح كهرباء حسب المعايير.

3.5.15. يجب انتاج المحطة من مواد ونظم تستوفي المعايير الإسرائيلية المناسبة.

4. المواصفات الفنية لمحطات الانتعاش الثابتة:

4.1. مبنى متنقل بمساحة: 18 - 28 متر مربع.

4.2. على المبنى أن يشمل على المواصفات التالية:

4.2.1. كل ما ورد في البنود 3.5.1 - 3.5.11.

4.2.2. يجب انتاج محطة من مواد ونظم تستوفي المعايير الإسرائيلية المناسبة.

4.2.3. على مُقدم العرض أن يضع ضمن مصاريف نقل ووضع المحطة في الأماكن المناسبة.

4.2.4. على عاتق مُقدم العرض تنفيذ أعمال ملائمة المساحة التي سيتم وضع المحطة عليها (محاذاة, تسوية,

توصيل للبنية التحتية (اذا كان الأمر ممكناً) وما شابع ما عدا ترتيبات السير).

5. على مُقدم العرض أن يضع ضمن مصاريف نقل ووضع المحطة في الأماكن المناسبة.

6. على عاتق صاحب الدعوة أو من ينوب عنه تقع مسؤولية تنفيذ أعمال ترتيبات حركة السير والتصاريج.

7. مواعيد التزويد:

المواعيد القصوى التي يجب على مُقدم العرض استيفاءها:
للمحطات ال- 10 الأولى – حتى 3 أشهر من موعد الطلبية.
لكل 10 محطات إضافية – شهرين إضافيين من الطلبية.
للتوضيح إذا تم طلب 30 محطات فإن مواعيد التزويد ستكون على النحو التالي: للمحطات ال- 10 الأولى – خلال 3 أشهر من موعد الطلبية، 10 إضافية – خلال 5 أشهر من موعد الطلبية، وال- 10 الإضافية – خلال 7 أشهر من موعد الطلبية.
تجدر الإشارة إلى أنه يحق لصاحب الطلبية تحديد مواعيد تزويد أطول.

8. شروط الحد الأدنى:

على مُقدم العرض أن يكون فرد أو شركة محدودة الضمان صاحب شهادة مقاول مسجل ذو أقدمية 3 سنوات على الأقل في أحد الفروع التالية:
بناء أو بناء جاهز أو توسيع مباني.
أو بدلاً من ذلك، مستورد لمباني حرارية أو جاهزة أو مبانٍ متنقلة تستوفي المعايير الإسرائيلية.

9. العرض:

يجب تقديم العرض بثلاثة نسخ وتشمل على التفاصيل التالية:
9.1 اسم مقدم العرض، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، تفاصيل الاتصال.
9.2 شهادة مشغل مرخص.
9.3 مصادقة على إدارة الملفات وخصم بالمصدر.
9.4 شهادة مقاول مسجل أو مصادقات مستورد من خارج البلاد.
9.5 خطة معمارية ومواصفات تقنية ل-2 أنواع من المحطات حسب المتطلبات في البنود 2 و-3.
9.6 عروض أسعار لبناء وتزويد محطة انتعاش مستقلة ومحطة انتعاش ثابتة. على العرض أن يشمل على النقل ووضعها في المواقع التي سيحددها صاحب الدعوة.
9.7 سنوات كفالة ومحتوى الكفالة (على الأقل 24 شهر كفالة).
9.8 عرض للصيانة الدورية في محطات الانتعاش المستقلة يشمل على تعبئة حاوية المياه وإفراغ حاوية التصريف بوتيرة مرة في الأسبوع.

10. فحص وتدريب العروض:

سيتم فحص وتدريب العروض بمرحلتين:

في المرحلة الأولى سيتم فحص استيفاء العروض ومُقدمي العروض لشروط الحد الأدنى. كما سيتم فحص ملائمة الخطط المعمارية والمواصفات التقنية لدعوة تقديم العروض.

سيتم فقط نقل العروض التي تستوفي شروط الحد الأدنى للمرحلة الثانية – مرحلة التدرج حسب عروض الأسعار.

11. حقوق الوزارة وتعليمات إضافية

11.1 يحق للوزارة اختيار حتى ثلاثة فائزين أو عدم اختيار فائز بتأماً حسب اعتباراتها الحصرية. على الرغم مما ورد أعلاه، في حالة اختيار عدة فائزين، سيُطلب من مُقدم العرض صاحب العرض الأقل وضع على الأقل 50% من مجموع المباني المطلوبة وبشرط أن تكون الوزارة راضية من جودة العمل، كما ورد في البند 11.2 التالي.

11.2 يحق للوزارة تقليص وإلغاء فوز فائز في المناقصة في حالة لم تكن راضية من جودة العمل الذي تم تنفيذه.

11.3 تجدر الإشارة الى أن إعلان الفوز لا يشير الى صياغة منظومة علاقات قانونية بين صاحب الدعوة وبين الفائز. فقط التوقيع بصورة قانونية على اتفاقية التعاقد من قبل صاحب الدعوة واستيفاء جميع الشروط التي سيُحددها صاحب الدعوة سيؤدي الى نشوء علاقة مُلزمة.

11.4 ترغب الوزارة باختيار عدة فائزين حسب الميزانية المُخصصة له، وفقاً للتدرج الذي سيُحدد في مرحلة التصنيف ويخضع للقرارات التي سيتم اتخاذها في إطار هذا الإجراء.

11.5 لن تقوم الوزارة بمناقشة العروض الذي ستصل بعد الموعد الأخير أو التي لا تستوفي شروط الحد الأدنى المُفصلة أعلاه.

11.6 تنفيذ التعاقد مواصلة لدعوة تقديم العروض يخضع لتوفر الميزانيات.

11.7 يحق للوزارة في أي وقت، حتى الموعد الأخير لتقديم العروض، تغيير موعد تقديم الطلبات أو تغيير شروط دعوة تقديم العروض حسب اعتباراتها الحصرية.

11.8 يحق للوزارة التوجه لمُقدم العرض خلال فحص وتقييم العروض، للحصول على مستندات، توضيحات، أو تفاصيل إضافية أخرى مطلوبة له لغرض تقييم العروض واتخاذ القرار.

11.9 يحق للوزارة إلغاء دعوة تقديم العروض أو أجزاء منها أو نشر دعوة عامة أخرى لتقديم العروض أو تغييرها ولن يكون لمُقدمي العروض أية ادعاءات بهذا الخصوص.

11.10 يحق للوزارة اجراء مفاوضات مع مُقدمي العروض بعد تقديم العروض.

11.11 يحق للوزارة إلغاء عرض يشمل على معلومات كاذبة أو مغلوطة.

11.12 في حالة لم يوقع مُقدم العرض على اتفاقية التعاقد، أو لم يستوفي أية متطلبات أخرى مشتقة من الفوز بدعوة تقديم العروض، وفقاً لمستندات دعوة تقديم العروض، يحق في هذه الحالة للوزارة إلغاء فوزه والاعلان عن عرض آخر كعرض فائز وفقاً لتدرج العروض المذكور في البند 10 أعلاه، وتنفيذ أي حق آخر يستحقه حسب القانون.

11.13 ما ورد أعلاه لا يُلحق الضرر بحقوق الوزارة حسب قانون المناقصات الإلزامية للعام 1992 او لوائحه أو أي قانون آخر.

12. حق التحكيم الحصري
- حق التحكيم المحلي الحصري بكل ما يتعلق بإجراء دعوة تقديم العروض هذه سيكون لدى الجهات الحصرية في مدينة القدس فقط.
13. للتفاصيل والأسئلة يُمكن التوجه لوزارة المواصلات, مديريةية مجال تطبيق ومنشآت البنية التحتية بواسطة البريد الإلكتروني: ofert@mot.gov.il حتى تاريخ 20 حزيران 2018.
14. يجب تقديم الردود على دعوة تقديم العروض حتى تاريخ 11 تموز 2018 في تمام الساعة 12:00 في وزارة المواصلات في القدس.
15. تجدر الإشارة الى أنه سيتم الرد على التوجهات المناسبة فقط.
16. دعوة تقديم العروض هذه لا تُلزم الوزارة بالتعاقد مع أيّاً من مُقدمي العروض. هذه الدعوة هي بمثابة فحص للجدوى التقنية, الواقعية والمخزون المتوفر في الأسواق.
- في حالة قررت وزارة المواصلات تطبيق لوائح محطات الانتعاش في دعوة تقديم العروض هذه, ستقوم الوزارة بالتعاقد مع الفائز بواسطة اتفاقية منفصلة. تلقي المعلومات والعروض لا يُلزم وزارة المواصلات أو السلطة القطرية للمواصلات للتعاقد مع أيّاً من مُقدمي العروض.