

מכרז 5/18 – שיפור הארקות למתקן חשמל
במרכז הרפואי הגריאטרי ביה"ח "שמאל הרופא"
הבהרות

1. סעיף "הארקת שרות מתכתי..." בפרקים השונים בכתב הכמויות בכתב הכמויות קיים סעיף שחוזר על עצמו במספר מקומות. הסעיף מופיע כסעיף 040 בפרק 01 בתתי הפרקים השונים, ובסעיפים השונים בפרק 02. הסעיף הוא סעיף "הארקת שרות מתכתי כלשהו...." שמתומחר לפי כמות ביחידה קומפלט. ההבהרה היא שהסעיף כולל הארקה של עד 10 נק' לכל היותר במרחק 20 מטר לנקודה (או 200 מטר לכל הנקודות יחדיו).
2. שעות עבודה
שעות העבודה של קבלן החשמל יבוצעו בין השעות 07:00 בבוקר עד השעה 15:00 בצהריים בלבד. העבודות, ימי העבודה ושעות העבודה יבוצעו בתיאום עם החשמלאי הראשי של בית החולים בלבד.

בברכה
להט הנדסת חשמל