

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משה חגאי	שם
הנדסה	תחום קומפיוטר
4.6.18	תאריך

מדינת ישראל  X  קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל חוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<p>תנאור מפורט החתק שירות (רקע ומיחוס המכמות של הסובין / השוכת / העבודת)</p> <p>או"ה מתקן הפועל על מערכת המים של ביה"ח ותפקידו לטפל בחיידק הליגייונלה הקיים במים.</p>
---

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן   לא  (למיטב ידיעתך)

סוג החתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין  X  שירותים  X  ביצוע עבודה  X

CQM	שם הספק:
511962813	מספר הספק:
	(ח.ב. / ת.צ. / נ.מ. מס' עמדת)
ספק יחיד <u> X </u> ספק חוץ _____	ספק זה הינו:
700,000 כולל מע"מ	אומדן / שווי החתקשרות:
2 שנים כולל תקופת אחריות	תקופת החתקשרות:

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע החתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

קיימות מספר שיטות לטיפול בחיידק הליגינלה, אנו מעוניינים לרכוש ולהתקין את המערכות, שאינם דורשים תוספת של חומרים כימיים בתהליך העבודה שלהם.

גיא ינאי  
מהנדס ראשי  
טלפון: 5303394. פקס 5303393  
מרכז רפואי שיבא

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>משה חגאי מהנדס מים, ביוב וגזים רפואיים מרכז רפואי שיבא</p>	<p>משה חגאי מפקד צעל הסמכות המקצועית</p>	<p>משה חגאי שם צעל הסמכות המקצועית</p>
---	--	--

The state of Israel-Ministry of Health  
The Chaim Sheba Medical Center  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Tel-Hashomer 52621, ISRAEL  
Tel: 03-5303328 Fax : 03-5303340

מדינת ישראל - משרד הבריאות  
המרכז הרפואי הממשלתי ע"ש חיים שיבא  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל השומר 52621, ישראל  
טל: 03-5303340 פקס: 03-5303328



תחלקת הנדסה ביזה תשיבא, תל השומר

אל : ועדת המכרזים

**הנדון: גיבוי עתה יחיד-חברת CQM**

1. לצורך לטיפול בחיידק מסוג לקינולה המצוי במערכות מים, בדגש על מים חמים, ישנן שתי שיטות טיפול  
המאפשרות כיום עיני משרד הבריאות, האחת עיני חכנסת חומרים כימיים למים והאחרת עיני תחליף  
אלקטרוליטי.

2. משרד הבריאות אישר כאמור, שתי חברות לנושא:

א. חברת טרייטל המטפלת בחיידק עיני חכנסת כלור די-אוקסיד למים.

ב. חברת CQM המטפלת בחיידקים עיני תחליף אלקטרוליטי שמבוצע למים.

3. כיום במרכז הרפואי שיבא מותקנות 3 מערכות של חברת טרייטל, תחליף העבודה והאחזקה של מערכות  
אלו הוא יחסית מורכב, מסודבל חורש עבודה עם חומרים מסוכנים תליות המעל האחזקה בבחנת  
יחסית.

4. חברת CQM. התקיעה מערכות דומות באיזולוב וברמביים וקיימת שם שביעות רצון מהמערכות.

5. לאור הנ"ל אנו מעוניינים לשאת לרכישת מערכות העבודה בשיטה אלקטרוליטית למניעת חיידק

הלגינולה. כאמור חברת CQM היא החברה היחידה המאפשרת כיום לטשא עיני משרד הבריאות ואנו

מעוניינים לשאת לרכש של 2 מערכות כחיל מתברר זו.

6. לאור הנ"ל ממליץ להצדדים כספק יחיד למערכות הנ"ל

7. במרכה.

בברכה

גיא יצאי

מחנכים ראשי

מרכז רפואי שיבא

עמוד 1 מתוך 1

Email: yacobs@sheba.health.gov.co.il