


המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	
25.6.18	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת בוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ


הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

1. רכש ואספקה של ציילר 220 ט"ק וציילר 120 ט"ק למרכז אנורגיה בגנטיקה.
2. שרותי אחזקה שנתיים לציילרים קיימים לרבות חלקי חילוף.

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  לא  כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין       שירותים       ביצוע עבודה

טל. איי פתרונות בע"מ	
512521501	
<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד	
_____ ספק חוץ	
1,500,000 ₪ כולל מע"מ	
24 חודש	



# אגף הנדסה בינוי ואחזקה

טלפון: 03-5303857  
פקס: 03-5303393



מדינת ישראל משרד הבריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב

27-06-2018  
י"ד תמוז תשע"ח

לכבוד וועדת המכרזים

## הנדון : רכש ציילרים למרכז אנרגיה בגנטיקה – המלצה לספק יחיד

1. מרכז אנרגיה בגנטיקה מבוסס כיום על 4 ציילרים תוצרת חברת TRANE - שני ציילרים בתפוקה של 220 ט"ק ו-2 ציילרים בתפוקה של 120 ט"ק כל אחד.
2. בסיום ביצוע הערכת המצב ובחנתחשב בתוספת שטחים עתידיים, המסופקים לאזורים המקבלים קירור ממרכז האנרגיה בגנטיקה, החליטה הנהלת בית החולים לחוסיף צ'לר אחד בתפוקה של 220 ט"ק ו-2 ציילרים נוספים בתפוקה של 120 ט"ק.
3. הפעלה אופטימלית של ציילרים במרכז האנרגיה, יכולה לחסוך בצורה משמעותית בצריכת החשמל של בית החולים ולכן בימים אלו, אנו בודקים ביצוע רכש של מערכת בקרת תוצרת חברת TRANE, אשר מבוססת על ידע וניסיון מוכח מהפעלת אלפי ציילרים של החברה ברחבי העולם.
4. להלן טיבות לרכש של ציילרים של חברת TRANE:
  - 4.1. הפעלה אופטימלית של ציילרים במרכז האנרגיה הראשי, באמצעות מערכת בקרה תוצרת חברת TRANE לצורכי היסכון בצריכת החשמל של מרכז האנרגיה.
  - 4.2. אחידות ציילרים במרכז האנרגיה הראשי, תחסוך בעלויות וזמינות באחזקה של הציילרים, כולל תפעול ופתרון מהיר של תקלות באמצעות צוות האחזקה של בית החולים.
  5. לאור האמור לעיל, ממליץ לבצע רכש של ציילרים למרכז האנרגיה האמור, תוצרת חברת TRANE.

אדרי  
מהנדס תכנון מיזוי"א  
שפיר

העתקים

קטרוזה יחודה, גיא ינאי, לוי דרי