

**מקרא למערכת ספרינקלרים**

- SP - נגור ספרינקלרים ראשי
- RF - מגוף אי-חוד (מאשר, F.M. U.L.)
- RF - מגוף פרפר (מאשר, F.M. U.L.)
- RF - מפסק זרימה
- - RAVEN INSTITUTIONAL SPRINKLER PENDENT QUICK RESPONSE STANDARD COVERAGE LIGHT AND ORDINARY HAZARD T=74°C, K=5.6 SIN T13282 (TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS)
- - RAVEN INSTITUTIONAL SPRINKLER PENDENT QUICK RESPONSE EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD T=74°C, K=5.6 SIN T13282 (TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS)
- ◁ - RAVEN INSTITUTIONAL SPRINKLER HORIZONTAL STEEWALL QUICK RESPONSE STANDARD COVERAGE LIGHT AND ORDINARY HAZARD T=74°C, K=5.6 SIN T13282 (TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS)
- ◀ - RAVEN INSTITUTIONAL SPRINKLER HORIZONTAL STEEWALL QUICK RESPONSE EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD T=74°C, K=5.6 SIN T13282 (TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS)

**הערה:**

בחדל המרה אקוסטית מעל העליות ושגל וקמשרות יש לזוהקן ספרינקלרים. מרחק מקסימלי 3.60 מ. סוג הספרינקלרים: LIGHT HAZARD OR K=5.6 T=68°C

**הערה:**

בכל המעברים של עורה דרך קירות אש יש לבצע טיגרות אש

28.06.18	מרי	2
21.06.18	מרי	1
DATE	NAME	DESCRIPTION
KEY PLAN		

הכנית מספר

CLIENT **שב"ס**

ARCHITECT **אדריכלי קרישן אדריכלים**

אדריכלי קרישן אדריכלים  
 רח ארד העם 88 תל אביב 65207  
 טל 03-5606257  
 פקס 03-5601960  
 ביד 052-2429655

**א. פפיש ושות' מהנדסים ייעוציים בע"מ**  
 03-6049672 פקס 03-6041125 טל 62001  
**A. PAPISSH & CO. CONSULTING ENGINEERS LTD.**  
 5 BRANDES ST. TEL. 03-6041125 FAX. 03-6049672  
 E-Mail: office@papish.co.il

DISCIPLINE **תברואה וכיבוי אש**

PROJECT NAME **שב"ס**

DRAWING NAME **בית הסוהר "עופר" אגף אסירים**

STATUS **0000** תכנון  
 FDR REVIEW  ערוך  
 FDR APPROVAL  לאשר  
 FDR TENDER  למדור  
 FDR CONSTRUCTION  לבצע

DESIGNED BY: **מרי**  
 DRAWN BY: **מרי**  
 APPROVED BY: **דוד פפיש**

DATE: **17.06.18**  
 SHEET NO: **02**  
 SHEET NAME: **A0**  
 SHEET SIZE: **841X1189**

PROJECT NO: **1834**  
 SERIAL NO: **A6-00-SPR**  
 SCALE: **1:100**

FILE NAME: **1815-DFER AGAF 6-P-A6-all-SPR (Layout-00-SPR-100).dwg**

