

מקרא למערכת ספרינקלרים

- SP — צנור ספרינקלרים ראשי
- (F.M. U.L. (מאשר) חודר (מאשר) (F.M. U.L. (מאשר) פופר (מאשר) זרימה
- RAVEN INSTITUTIONAL SPRINKLER PENDENT QUICK RESPONSE STANDARD COVERAGE LIGHT AND ORDINARY HAZARD T=74°C, K=5.6 SIN TY382 (TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS)
- RAVEN INSTITUTIONAL SPRINKLER PENDENT QUICK RESPONSE EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD T=74°C, K=5.6 SIN TY382 (TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS)
- △ RAVEN INSTITUTIONAL SPRINKLER HORIZONTAL SIDEWALL QUICK RESPONSE STANDARD COVERAGE LIGHT AND ORDINARY HAZARD T=74°C, K=5.6 SIN TY382 (TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS)
- ◀ RAVEN INSTITUTIONAL SPRINKLER HORIZONTAL SIDEWALL QUICK RESPONSE EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD T=74°C, K=5.6 SIN TY382 (TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS)

הערה:
בחלל תקרה אקוסטית מעל תעלות חשמל ותקשורת יש להדגיר ספרינקלרים מרחוק ממינימלי 3.60 מ.
נוג הספרינקלרים:
LIGHT HAZARD
OR
K=5.6 T=68°C

הערה:
בכל המעברים של צנרת דרך קירות או יש לבצע טיחה או

5	28.06.18	מתי	2
4	21.06.18	מתי	1
3			
2			
1			

מס. שווייט	DESCRIPTION	שם	תאריך
KEY PLAN	תכנית מסתח		

לקוח: **שב"ס**

אדריכל:

אדריכל: **קריש אדריכלים**
 רחוב אהרן 88 תל אביב 65207
 טל: 03-5606507
 פקס: 03-5607960
 דואר: 052-2429655

א. פפיש ושות' מהנדסים ייעוצים בע"מ
 03-6049672 פקס 03-6041125, נח 62001
A. PAPISH & CO. CONSULTING ENGINEERS LTD.
 5 BRANDES ST. TEL. 03-6041125 FAX. 03-6049672
 E-Mail: office@papish.co.il

מספר פרויקט: **שב"ס**

שם התכנית: **בית הסוהר "עופר" אגף אסירים**

מאת: **קומה א'**
ספרינקלרים
מתקני תברואה וכיבוי אש

DESIGNED BY:	מתי	DATE:	17.06.18
APPROVED BY:	דוד פפיש	DATE:	17.06.18

SHEET NO:	02	SHEET TOTAL:	841X1189
PROJECT NO:	1834	SCALE:	1:100

FILE NAME: 1815-DFER AGAF_6-P-A6-all-SPR (Layout-01-SPR-100X.dwg)

