

מכרז מס' 18/2018 לרכישת חומרי כיבוס ומערכת מינון למכבסה

מסמך הבהרות ועדכונים

<u>שאלה</u>	<u>תשובת המרכז הרפואי</u>
האם נדרש להגיש הצעת מחיר לתוכנית כביסה במכונה הרציפה ובנפרד להגיש הצעת מחיר גם לתהליך כביסה במכונות המנתיות? או נא הבהירו לכל סוג טקסטיל באיזה סוג מכונה (מנתית או רציפה) הוא מתכבס ולו נדרשת הצעת מחיר.	למצעים, שמיכות ומגבות הצעת המחיר תהיה לכביסה במכונה הרציפה בלבד ואילו לדמים ופרסונל למכונות המנתיות. ככל שיהיה צורך, באופן חריג, לכבס מצעים, שמיכות או מגבות במכונה מנתית – למשל עקב תקלה במכונה הרציפה – התמורה לספק תעודכן בהתאם למחירים המקובלים בשוק.
נבקש כי יובהר שהמרכז הרפואי לגליל הינו האחראי לבניית מקום אחסון חומ"ס מתאים העומד בדרישות הבטיחות (מאצרות, נקודת מים, משתפת עיניים/מקלחת חירום, ציוד בטיחות לעובדי המכבסה וכדומה).	המרכז הרפואי יהיה אחראי לבניית מקום אחסון חומ"ס מתאים העומד בדרישות הבטיחות אולם הספק ירכוש את המאצרות הדרושות והמרכז הרפואי ישיב לספק את עלות המאצרות כנגד חשבוניות.
נבקש שיובהר כי במידת הצורך, המרכז הרפואי לגליל ייבצע קידוח בקיר חיפון על מנת שהספק יוכל להעביר צנרת מאזור האחסון לתוך המכבסה.	מאושר.
נבקש שיובהר כי הספק יספק את המכלים ויבצע את כל עבודת הצנרת וחיבור המכלים למערכת המינון ומשם למכונות הכביסה.	מאושר.

יש להגיש מסמך זה יחד עם מסמכי ההצעה כשהוא חתום בחתימה + חותמת המציע