

15/07/18 W
16/07/18 301

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

25.6.18	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

1. רכש ואספקה של ציילר 220 טייק וציילר 120 טייק למרכז אנרגיה בגנטיקה.
2. שרותי אחזקה שנתיים לציילרים קיימים לרבות חלקי חילוף.

האם קיים הנושא זה מכרז מקביל של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים

טובין

סל. איי פתרונות בע"מ	
512521501	
<u>X</u> ספק יחיד _____ ספק חוץ _____	
1,500,000 ₪ כולל מע"מ	
24 חודש	

אגף הנדסה בינוי ואחזקה

טלפון: 03-5303857
פקס: 03-5303393



מדינת ישראל משרד הבריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב

27-06-2018
י"ד תמוז תשע"ח

לכבוד ועדת המכרזים

הנדון : רכש ציילרים למרכז אנרגיה בגנטיקה – המלצה לספק יחיד

1. מרכז אנרגיה בגנטיקה מבוסס כיום על 4 ציילרים תוצרת חברת TRANE - שני ציילרים בתפוקה של 220 ט"ק ו-2 ציילרים בתפוקה של 120 ט"ק כל אחד.
2. בסיום ביצוע הערכת המצב ובחזתחשב בתוספת שטחים עתידיים, המסופקים לאזורים המקבלים קירור ממרכז האנרגיה בגנטיקה, החליטה הנהלת בית החולים להוסיף צילר אחד בתפוקה של 220 ט"ק ו-2 צילרים נוספים בתפוקה של 120 ט"ק.
3. הפעלה אופטימלית של ציילרים במרכז האנרגיה, יכולה לחסוך בצורה משמעותית בצריכת החשמל של בית החולים ולכן בימים אלו, אנו בודקים ביצוע רכש של מערכת בקרה תוצרת חברת TRANE, אשר מבוססת על ידע וניסיון מוכח מהפעלת אלפי ציילרים של החברה ברחבי העולם.
4. להלן סיבות לרכש של ציילרים של חברת TRANE:
 - 4.1. הפעלה אופטימלית של ציילרים במרכז האנרגיה הראשי, באמצעות מערכת בקרה תוצרת חברת TRANE לצורכי חיסכון בצריכת החשמל של מרכז האנרגיה.
 - 4.2. אחידות ציילרים במרכז האנרגיה הראשי, תחסוך בעלויות וזמינות באחזקה של הציילרים, כולל תפעול ופתרון מהיר של תקלות באמצעות צוות האחזקה של בית החולים.
5. לאור האמור לעיל, ממליץ לבצע רכש של ציילרים למרכז האנרגיה האמור, תוצרת חברת TRANE.

אד"ר
שפיר
מהנדס ומנהל מיזוי"א

העתקים

קטורה יהודה, גיא ינאי, לוי דרי