

ט' חשוון תשע"ט
18 אוקטובר 2018

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100042415
"לאספקה ולהתקנה של 4 ארונות טעינה למצברים לאתרים שונים של רשות המים"

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.			האם יש מפרט לארונות אלה? גודל המצברים עם אוורור אקטיבי או פסיבי?	הספקים התבקשו להגיש הצעה לאספקה והתקנה של 4 ארונות תקשורת בגודל U30. האוורור אמור להיות בתוך המטענים בהתאם לנספח ג' סעיף 3.

בברכה,

ועדת מכרזים