



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

תאריך: 13/11/2018

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי מס' 39/2018

בנושא: אספקת מאווררים וציוד נלווה עבור שירות בתי הסוהר

הודעת תיקון מס' 02

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	שאלות ותשובות
1	שאלה: עמוד 66- מאוורר פנל-מבקשים לוודא שהדרישה למאווררי דגם פנל 25"-12" מאווררים חד פזיו/או תלת פאזי
	תשובה: כאמור במפרט בעמוד 66 מאפשר רכישה של מאווררים חד פאזי ותלת פאזי עפ"י דרישת שב"ס
2	שאלה: עמודים 74,75,76-וונטהעם שהיה(4,6,8)-האם הכוונה למכשיר להתקנה ע"ג זכוכית /פרספקס (זגוגית החלון עצמה) או ע"ג קיר, ז"א בפתח החלון הקבוע בקיר?
	תשובה: כפי שמצוין במפרט התקנה ע"ג זכוכית /פרספקס
3	שאלה: עמוד 77,78,79,80-ונטה צנטריפוגלית- ברצוננו להבהיר כי יש לנו דגמים שיודעים לכסות את כלל תפוקות האוויר המופיעות בדרישות המכרז אך בחלוקה ל-4 דגמים. מבקשים מראש לאשר 2 דגמים שיכסו את כל הטווח הנדרש.
	תשובה: בכל דגם ישנו דרישה שונה לספיקת אוויר ולכן יש לקבל 4 הדגמים בהתאם לדרישות שב"ס
4	שאלה: עמוד 86- מצנן אוויר 1800 מק"ש –קיימת סתירה בין תמונת המוצר לבין המלל המפרט את הדרישות מהמוצר. התמונה המופיעה היא של מצנן נייד והמפרט מדבר על מצנן מדגם "קוביה" המתאים לתלייה על קירות ו/או גגות מחוץ לבתים.
	תשובה: התמונה להמחשה בלבד מה שקובע זה דרישת המפרט

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 19/11/2018, שעה 12:00.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.