

711

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 21.1.2019

ההכרז על מכרז

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 32/2018

נושא: אספקת והרכבת מבנה יביל למעבדות במכון להנדסה חקלאית במינהל המחקר החקלאי
מועד אחרון להגשה: 30.1.2019 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://www.mr.gov.il/OfficesTenders>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס"ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
ההכרז על מכרז <u>למען הסדר הטוב יובהר כי לא נדרש לבנות מטבח.</u> בתשובה לסעיף 9: נדרש להתקין במטבח כיור בלבד + ברז סוללת מים קרים וחמים. בתשובה לסעיף 11: נדרש חיפוי קירות קרמיקה 20/20 ס"מ בפינת המטבח. מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.			

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

רחל ירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 21.1.2019

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 32/2018

נושא: אספקת והרכבת מבנה יביל למעבדות במכון להנדסה חקלאית במינהל המחקר החקלאי
מועד אחרון להגשה: 30.1.2019 (עד השעה 12:00)


* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://www.mr.gov.il/OfficesTenders>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	10	המבנה מיוצר בארץ. חומרי הבניין נרכשים מחברות ישראליות. האם יש להוכיח זאת למכרז? האם סעיף זה רלוונטי למכרז?	כן. כאמור בסעיף 10 במכרז העדפת תוצרת הארץ. 10ב' : מציע של טובין מתוצרת הארץ כתנאי לקבלת ההעדפה האמורה בסעיף 10א' (1), יהיה חייב לצרף להצעתו הצהרה מטעם המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי המגובה באישור רואה חשבון. שיעור מחיר המרכיב הישראלי הנדרש לשם קבלת העדפה הינו לפחות 35% ממחיר ההצעה. <u>יש לצרף אישור ר"ח בנוסח המצורף = נספח 10 + לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי.</u>
2	13.2	הסכם התקשרות באתר האינטרנט שונה מהסכם ההתקשרות שניתן בסיור קבלנים. איזה מהם יש להגיש למכרז?	מדובר באותו הסכם : באתר האינטרנט מצורף מסמך המכרז בו מופיע ההסכם בנספח 7 + בצירוף חוזה מדף 3210 חוברת אשר חולקה בסיור הקבלנים. המציע יחתום על הסכם התקשרות המצורף <u>בנספח 7 במכרז ועל חוזה מדף 3210</u> בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד בכל עמוד של ההסכם ובחותמה מלאה ובחותמת התאגיד בסוף טיוטת ההסכם. השלמת חתימות הצדדים על ההסכם תעשה לאחר החלטת ועדת המכרזים כי המציע נבחר לזוכה רשום. (בכפוף לסעיף 13 א' 2 ב' – הערות עורך המכרז להסכם).
3	נספח 12 מפרט	אישורים על ידי הרשויות ותשלומי אגרות - יש לציין שהנ"ל לא כולל הוצאת היתרי בניה על כל המשתמע מכך והנו מחליף מבנה קיים במידות דומות	אכן – אין צורך.
4	נספח 12 - מסמך ג' 2	במפרט מצוין כי גובה פנים הינו 3 מ', בתכנית האדריכלית גובה פנים 2.7 מ' - נא הבהרה	גובה השלד 3.0 מ'. מפלס תקרה אקוסטית 2.70 מ' (ראה חתך 1-1).

5	נספח 12 - מסמך ג' סעיף 7.1	במפרט כתוב זיגוג זכוכית מחוסמת 5 מ"מ, בתכניות זיגוג זכוכית 4+8+4 ו- 6+8+6 - מה הנכון?	הקבוע בתוכנית הוא הנתון הנכון (קרי: נפלה טעות במפרט) הנדרש בהתאם לתכניות זכוכית 6+8+6
6	נספח 12 - מסמך ג' סעיף 7	במפרט כתוב דלת רב מגן, בתכנית דלת רב בריח דגם 408 (דלת אש 30 דקות) - מהן הדלתות הנדרשות למבנה?	הקבוע בתוכנית הוא הנתון הנכון (קרי: נפלה טעות במפרט) הנדרש בהתאם לתכנית דלת רב בריח דגם 408
7	נספח 12 - מסמך ג' סעיף 8	במפרט כתוב דלת עץ ללא פרוט, בתכניות יש פרוט לדלתות 100% פלקסבורד - בא הבהרה לסוג הדלת הנדרשת	הנדרש דלתות פנימיות כמפורט בתכנית ברשימות.
8	נספח 12 - מסמך ג' סעיף 10.7	לוח חשמל 3*63 - פלסטיק או מתכת?	נדרש מתכת פח מגלון 2 מ"מ עם פנלים, צבוע בצבע אפוקסי.
9	נספח 12 - מסמך ג' סעיף 11.1	במפרט כתוב שני כיורים ושני בריחים, בתכנית מופיע כיור אחד בלבד - בא הבהרה לנושא	גם בתוכנית מופיעים שני כיורים ושני בריחים. אחד בסמוך לשירותים ואחד במטבח.
10	נספח 12 - מסמך ג' כללי	מיזוג - האם התשתית הנדרשת היא רק נק' חשמל או גם תשתית צנרת וניקוז סמוי?	גם תשתית צנרת וניקוז.
11	נספח 12 - מסמך ג' כללי	בתכנית מופיע חיפוי קירות קרמיקה 20/20 ס"מ - האם הכוונה לחיפוי בתא שירותים בלבד או בקירות נוספים?	הכוונה בשירותים ובפינת המטבח.


מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה


רחל יחוס
חשבת המינהל


עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל


אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה