

משרד:	מרכז רפואי אסף הרופא
יחידה מזמינה:	אלגף הכנסות, אי.טי.א.מ.ת.ק.י.
תאריך:	9.1.19

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/שירות/העבודה)
שדרוג גופי תאורת חוץ במרכז הרפואי שמיר

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אלתם עין השופט
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	557629258
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	73,125 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

גא להתייחס לסעיפים הבאים:

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- נימוקים והערות נוספות

<p>1. בעקבות התיישנות תאורת החוץ במרכז הרפואי יש צורך לשפץ את גופים הקיימים או לשדרג אותם לגופים מסוג LED. יחס עלות-תועלת של השיפוץ הוא מאוד גבוה לעומת זו של התקנה של ה-LED מכמה סיבות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • גופי תאורת חוץ שמוקנים היום במרכז הרפואי הם מסוג נל"ג (נורת לחץ גבוה) שמעגלי הדלקה שלהם מורכבים מהרבה רכיבים בודדים שגורמים להרבה כשלים. • בגלל התפתחות של ה-LED קיים היום מחסור בחלקי החילוף לנל"ג והם גם מאוד יקרים. • מחיר תחזוקה של הנל"גים מאוד גבוה במקומות שישנם הרבה גופים כגון מרכז הרפואי שמיר. <p>2. יתרונות הבולטים של ה-LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> • אורך חיים שלו הוא פי-3 מאורך חיים של גוף נל"ג. • אין כמעט תחזוקה. <p>3. קיבלנו משלושה ספקים שונים דוגמאות של גופי התאורה, התקנו אותם בשטח ובחנו אותם בהיבטים כמו נצילות, תחזוקה, עוצמת הארה, נראות ומחיר.</p> <p>4. מצורפת טבלת השוואה לבחירת גופי התאורה שמתבססת על הניסוי בשטח ודפי הנתונים שלהם.</p> <p>5. הח"מ ממליץ על הגוף המיובא ע"י חברת "אלתם עין-השופט", למרות שאין הוא הגוף הזול מתוך הגופים שבחרנו. הבחירה נובעת משיקולים טכניים, הנדסיים ותפעוליים (פרטים בטבלה המצורפת).</p>
--

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>מרכז רפואי אסף הרופא סלבה מליוטה מתנדס השמל</p>	<p>מרכז רפואי אסף הרופא סלבה מליוטה מתנדס השמל</p>	
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית