

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד


מס' ועדה: <u>192480</u>	יחידה מזמינה: <u>מחלקת אחזקה</u>
מהות הרכישה: <u>החלפת משאבת סחרור מים split case ae12</u>	
סכום הרכישה מטבע ספק: <u>81,096 ש"ח כולל מע"מ.</u>	
ספק פוטנציאלי: <u>המניע משאבות בע"מ</u>	

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 81096 ש"ח כולל מע"מ
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.
3. הוועדה התכנסה בתאריך 4.2.19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993


דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:


ד"ר שירי בן זור


שמואל עמר


עו"ד רועי אדרי


יוסי שחר



Technologies & Infrastructure Development Department
Technical Services Department (Maintenance)

האגף לפיתוח טכנולוגיות ותשתיות רפואיות
המחלקה לשירותים טכניים (אחזקה)

2019 ינואר 22
תשע"ט שבט ט"ז

לכבוד
ועדת מכרזים

**הנושא : הנמקת בלעדיות לרכש משאבת מים
להמניע משאבות בע"מ**

1. במרכז הכח (חדר המכונות הגדול בהניון דרומי המכיל את הצ'ילרים והמשאבות הראשיות של מערך המיזוג) התקלקלה משאבת סחרור מים ראשית ולצורך החלפתה נדרש לרכוש משאבה חדשה תואמת.
2. המשאבה שנרכשה בעבר יחד עם המנוע שמניע אותה והצנרת אותה היא מזינה חייבת להיות מוחלפת ע"י משאבה זהה לחלוטין כדי שתהיה התאמה ולא יהיה צורך להחליף גם את המנוע ולבצע התאמות מסגרותיות בצנרת (נושא שמאוד מייקר את כל הפעולה הנדרשת).
3. אבקש לאשר ליצרן המשאבה המקורית "המניע משאבות בע"מ" בלעדיות בגלל הסיבות שמניתי לעיל.
4. בברכה.

יאיר לבנוני
מנהל המחלקה לשירותים טכניים

62159
יאיר