

שנת הבסיס על פי

הערה: בדוח המסכם את ביצוע סקר ברמה 3, המציע יציג נוסחאות קורלציה לצורך ביצוע תחשיבי צריכו

שם הדיור	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי
מעון נווה מנשה	135,576	89,480	78,688	76,582	96,993	145,809	165,640
מעון לבצלר הרצליה	72,840	74,667	59,280	52,427	47,155	56,857	75,050
פרקליטות מח"ל 7 ירושלים	115,030	104,700	104,590	95,820	109,950	120,110	124,720
בית המשפט בנתניה	50,406	44,910	51,276	38,664	43,446	52,914	62,784
בית המשפט ברמלה	43,503	39,171	39,741	40,776	51,315	56,127	58,242
שייח ג'ראח בניין א'	49,210	61,916	49,453	31,369	49,160	69,655	91,660
שייח ג'ראח בניין ג'	167,640	153,455	145,000	135,198	159,659	170,597	175,880
מכון וולקני - וירלוגה/פתולוגיה	28,121	26,284	28,018	28,881	32,575	36,783	40,090
מכון וולקני - גפן	3,130	2,765	3,632	3,988	3,973	4,221	4,909
מכון וולקני - מסעדה ואודיטוריום 24	8,313	6,277	5,757	5,696	7,054	9,607	12,572
מכון וולקני - מסעדה ואודיטוריום 25	30,252	22,209	23,428	21,224	23,481	32,183	47,026

מבנה (צריכה חודשית וסיכום צריכה שנתית).

ה וחיסכון בפועל בהתאם לנוהל IPMVP. ההתאמות יכללו לפחות: השנ

צריכה שנתית - קווס"ש בשנה	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט
1,398,433	123,071	104,508	91,711	136,045	154,331
797,225	52,547	50,193	82,973	87,607	85,630
1,359,420	119,130	112,040	108,050	119,910	125,370
639,960	62,760	53,562	50,970	60,822	67,446
584,871	42,207	43,374	50,196	60,996	59,223
653,411	61,536	40,399	40,398	44,943	63,712
1,854,531	114,709	120,874	146,075	162,588	202,856
395,134	30,079	30,076	34,297	38,279	41,651
51,618	3,443	5,014	5,065	5,774	5,704
98,215	6,954	5,934	7,326	10,706	12,018
354,048	32,324	22,301	21,970	31,060	46,590

עוד אקלים Degrees-Days וצריכות דלקים.

הערות לשנת הבסיס	
חימום מים באמצעות מערכת גז מרכזית	ממוצע 2015-2016 עם כוונן חריגים
חינום מים באמצעות מערכות סולריות עם גיבוי חשמל	ממוצע 2014-2016 עם כוונן חריגים
יש לבדוד חדר שרתים עם צריכת חשמל קבועה	ממוצע 2014-2016 עם כוונן חריגים
ירידה ביחס לשנים קודמות, כנראה בעקבות התקנת צ'ילרים חדשים	חשבון חשמל 2016
	ממוצע 2015-2016 עם כוונן חריגים
ירידה ביחס לשנים קודמות. חימום חורף באמצעות סולר. יש לבצע התאמה	חשבון חשמל 2016
חימום חלקי בחורף באמצעות סולר. יש לבצע התאמה	ממוצע 2014-2016 עם כוונן חריגים
	ממוצע 2014-2016
ירידה ביחס לשנים קודמות	ממוצע 2016
לבדוק שייכות ספציפית של מונה 24 ומונה 25	ממוצע 2014-2016 עם כוונן חריגים
לבדוק שייכות ספציפית של מונה 24 ומונה 25	ממוצע 2014-2016 עם כוונן חריגים