

מדינת ישראל

משרד האוצר

י' בסיון התשע"ו
16 ביוני 2016
מל. 5182-2016

אל:

הנדון: מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי 02/2016 למתן שירותי ייעוץ בתחום החשמל במשרד האוצר

1. בהמשך למכרז 02/2016 למתן שירותי ייעוץ בתחום החשמל במשרד האוצר ובמענה לשאלות הבהרה, מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה וכן תיקונים והבהרות של עורך הפנייה למסמכי המכרז.
2. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו המציעים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז.
4. **הנכם נדרשים לחתום על הטופס המצ"ב כנספח טו' ולצרפו למסמכי המכרז המוגשת על ידכם.**
5. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
6. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמין או ועדת המכרזים, כל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.
7. האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.
8. מסמכי המכרז המתוקנים הכוללים את התיקונים המפורטים במסמך זה מפורסמים באתר האינטרנט של מנהל הרכש.
9. במסמך זה סה"כ 4 עמודים.

בברכה,

אסנת תורגימן
מרכזת תאום ובקרה

מענה לשאלות הבהרה

ש.	1.	שאלה שעלתה במסגרת כנס הספקים – האם ניתן להגיש שני אנשים – אחד יועץ ואחד בודק?
ת.		המזמין מבהיר כי מציע יכול להגיש במסגרת הצעתו שני אנשים שיספקו את השירותים באופן הבא: 1. השירותים המפורטים בסעיפים 1.1, 1.4, 1.6, 1.5 ו-1.7 יינתנו על ידי יועץ מקצועי העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיפים 4.2, 4.3, 4.4. 2. השירותים המפורטים בסעיפים 1.2 ו-1.3 יינתנו על ידי בודק מקצועי העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.6. יובהר כי במידה והמציע הוא חברה, על שני האנשים האמורים להיות מועסקים בה. במידה והמציע אינו חברה, עליו לעמוד בתנאים הרלבנטיים ליועץ כאמור בסעיף 1 לעיל, והוא רשאי להתקשר עם בודק, כאמור בסעיף 2 לעיל, כקבלן משנה.
ש.	2.	בתנאי סף ס.ק. 4.3 נכתב כדלקמן: "... עבודות תכנון וייעוץ החשמל בבנייני משרדי בעלי חיבור מתח גבוה 12.6KV". מדוע נרשם 12.6KV? למעלה מ-90% מהמתקנים בארץ הם 22KV או 33KV. מהו השוני מבחינתכם מתקן של 12.6KV לבין מתקן 22KV או 33KV?
ת.		ההתייחסות במכרז לבניין משרדים בעל חיבור מתח גבוה בגודל 12.6KV לכל הפחות. על כן, אין שוני עבור המזמין בין כל מתקן בעל גודל חיבור מתח גבוה של 12.6KV ומעלה. גודל חיבור זה מייצג את גודל החיבור הקיים במשרד האוצר.
ש.	3.	סעיף 1.2 המתייחס לביצוע בדיקות תקינות מערכת החשמל ומתן אישור בודק מוסמך למתקני משרד האוצר מידי שנה בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו, כולל ייעוץ ליווי ופיקוח על על תיקון הליקויים ככל שיתגלו.
ת.		יש להדגיש כי מתן השירותים בסעיף זה מתייחס גם לביצוע בדיקות חוזרות בכל מתקן ככל שיידרש עד לקבלת אישור בודק מוסמך למערכות החשמל במתקני משרד האוצר.

תיקונים במסמכי המכרז

1. בסעיף 1.2 למסמכי המכרז אחרי המילים "במסגרת המכרז יבוא: "וביצוע בדיקות חוזרות על לקבלת האישור הנדרש".
2. טבלת מועדים: כנס ספקים נוסף יערך ביום 7 ביולי 2016 בין השעות 13 ל-14 במשרד הראשי. הכנס מיועד למציעים שלא השתתפו בכנס הקודם. מצורפת טבלת המועדים המעודכנת:

מקום הביצוע	מועד	האירוע
עיתונות ואינטרנט	02.06.2016	מועד פרסום המכרז
משרד האוצר, רחוב קפלן 1, ירושלים.	07.07.2016 בין השעות 13:00-14:00	כנס ספקים - חובה
לכבוד גבי אסנת תורגימן באמצעות דואר אלקטרוני: osnatt@mof.gov.il	10.07.2016 עד לשעה 12:00	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים
באתר מינהל הרכש	עד ליום 12.07.2016	מועד אחרון למתן תשובות
תיבת המכרזים של משרד האוצר, קומת כניסה בבניין משרד האוצר ברחוב קפלן 1	עד ליום 17.07.2016, בשעה 12:00	מועד אחרון להגשת הצעות
חדר ישיבות 3 במשרד האוצר, ברחוב קפלן 1	20-21.07.2016	ראיונות עם המציעים

3. אחרי סעיף 3.7 יבוא-
3.8 שירותים בשעת חירום הזוכה במכרז יוכרז כמפעל חיוני ויספק שירותים ומענה לקריאות חירום חיוניות, בעת חירום למשרד הראשי בלבד, בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- (1967)
4. בסעיף 4.2 למסמכי המכרז- יימחקו המילים: " בודק סוג 3 ".
5. במקום סעיף 4.6 למסמכי המכרז יבוא: "המציע מחזיק ברישיון מהנדס חשמל בודק סוג 3 תקף וביצע במהלך שנת 2015 לפחות 10 בדיקות של מתקני מתח גבוה ונמוך (בדיקות תקופתיות, בדיקות לצורכי רישוי ושירותי כבאות), כולל ייעוץ וליווי תיקון הליקויים במתקנים (יש למלא את **נספח ג'**). לצורך עמידה בתנאי סף זה המציע רשאי להתקשר עם קבלן משנה. יש לצרף אישור רישיון תקף "
6. בסעיף 7.1 ובנספח " נוסח ערבות ההשתתפות במכרז יתוקנו התאריכים באופן הבא: הערבות תעמוד בתוקף מיום 17 ביולי 2016 ועד ליום 12 באוקטובר 2016.

7. אחרי סעיף 4.6 בהסכם ההתקשרות יבוא-

"4.7 לעשות את כל הנדרש ממנו על מנת לסייע בהליך הכרזתו כמפעל חיוני ולספק שירותים ומענה לקריאות חירום חיוניות, בעת חירום למשרד הראשי בלבד, בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967)."