

הנדון: תשובות לשאלות - מכרז מס' 52/2016

אספקת ריהוט מעבדתי ומנדף עבור המעבדה לבקטריולוגיה והמעבדה למחלות דגים בניר דוד

עבור השירותים הווטרינריים ואגף הדיג

מצייב שאלות הבהרה שנתקבלו במשרדנו בקשר עם המכרז שבנדון, תשובותינו להן וכן שינויים

והבהרות נוספות יוזמות מטעם עורך המכרז:

תשובה	שאלה/הבהרה	
<p>א. עשוי מעץ סנדביץ – על פי מפרט טכני מיוחד.</p> <p>ב. לפי שרטוט ( LAYOUT + רשימה מפורטת)</p> <p>ג. לפי שרטוט</p>	<p>א. האם כל הארגזות עשויה נירוסטה או רק החזיתות?</p> <p>ב. כתוב שהארון עם 2 כוורים אך בשרטוטים מופיע רק כוור אחד מה הנכון?</p> <p>ג. המידות המופיעות בכתה הכמויות הם 195/70/91 + 70/70/91 , בשרטוטים מופיע 195/70/91 + 140/70/91 .</p>	<p>סעיף TL- 30.120 SHTIFA</p>
<p>א. כולל שקעים וחיווט – נא לראות במפרט הטכני</p> <p>ב. כולל יחידת בקרה – תאור היחידה מופיע במפרט</p> <p>ג. ארון HPL מאוורר לפי רשימה מפורטת</p> <p>ד. כלולה.</p>	<p>א. האם מערכות החשמל כלולות במחיר המנדף.</p> <p>ב. האם יחידת הבקרה כלולה במחיר המנדף.</p> <p>ג. האם ארון האחסון הוא של חברת JUSTRITE או ארון מאוורר מ-HPL כפי שמופיע בתוכנית.</p> <p>ד. האם רשת כימאים כלולה במחיר המנדף.</p>	<p>סעיף 30.320 מנדף כימי</p>
<p>כולל בולם טריקה – לפי מפרט</p>	<p>PLN + PL האם המגירות כוללות בולם טריקה מובנה?</p>	<p>סעיפים + 30.090 30.100</p>
<p>א. השרטוטים צורפו למאגד מסמכי המכרז.</p> <p>ב. לא, מכרז 52/2016 עומד בפני עצמו.</p>	<p>1. לא מופיע במסמכים שרטוטים פרטניים לכל פרט. מופיע אך ורק LAYOUT כללי. מבקשת לקבל את השרטוטים בהקדם ובנוסף אנו חברה בעלת נסיון רב בייצור מנדפים ובעלי כל התקנים המחמירים ביותר, למיטב הבנתי במעבדה יהיו גם מנדפים. אנא תגובתכם לגבי השתתפותנו בעניין המנדפים.</p> <p>2. האם עלינו להתייחס לשרטוטים המופיעים במכרז מס' 39/2016 שפורסם בספטמבר 2016?</p>	