



כ"ט בסיוון ה'תשע"ט  
 02 ליולי 2019

# מכרז פומבי 12-2019 שדרוג ותחזוקה של תשתית חשמל במרכז המחשבים של משרד המשפטים

## שאלות ספקים ותשובות המשרד

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
1.	מנהלה ומפרט	2.6	מערכת בקרת מבנה הנושא, מה אנחנו מספקים האם זה רק לחדר עצמו או לכל המבנה ואיזה משתנים אתם רוצים לבקר?	יש לספק מערכת כמתואר בסעיפי המשנה, המערכת נועדה לבקרת מתקן המחשב ומערכות הסביבה המשרתות אותו, לרבות מערכות החשמל במפרט יש תכנית/תרשים מה מתוכנן להתחבר.
2.	מנהלה ומפרט	2.5	זמן המשוער להגעת הגנרטור לזמן חירום הזמן הוא שעתיים הוא מאוד קצר, האם אפשר לבדוק את הזמן ( לגבי זמן השינוע ) ואיזה גנרטור (הספק) צריך?	הזמן הנדרש הוא שעתיים על פי ניהול הסיכונים של המשרד. הספק גנרטור 250KVA
3.	מנהלה ומפרט	2.5	לגבי הגנרטור, חירום האם יש הכנה לחיבור לגנרטור חירום. ( ללא לנתק גנרטור אחר ) ?	חלק מהמפרט כולל הכנת ארון חשמל עם חיבור לגנרטור חירום
4.	מנהלה ומפרט	2.1	מצ"ב שרטוט העמדה של מערכת האל פסק מבקש להגדיל את החדר לפי המידות בשרטוט, האם ניתן להרחיב את החדר?	ניתן להגדיל את החדר במגבלת המקום הקיים. כל הגדלה/ הרחבה תיעשה על ידי הספק ועל חשבונו במגבלת המקום הקיים ותקני הבטיחות אליהם מחויב המשרד ובאישור נציג המשרד.
5.	מנהלה ומפרט	2.5	האם ניתן לעשות סיוור נוסף לגבי חיבור הגנרטור?	חיובי ובלבד שהביקור יתואם עם נציג המשרד
6.	מנהלה ומפרט		האם בשלב ההגשה צריך חוזה חתום? אישור חברת ביטוח חתום ?	יש לצרף חוזה חתום בהתאם לנדרש בסעיף 1.5.3 למסמכי המכרז וכל לצרף את כלל המסמכים שנדרשו



#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
7.	מנהלה ומפרט	הערה כללית לחוזה התקשרות	מבוקש כי המילים: "לא יפחות" יוחלפו במילים: "בסך "	לא מקובל
8.	חוזה ההתקשרות	1.5.3 (עמ' 14)	מבוקש כי: אחרי המילים: "המציע יצרף" יבואו המילים: "בכפוף למו"מ סביר על תנאיו"	לא מקובל
9.	חוזה ההתקשרות	1.5.3 א (עמ' 14)	מבוקש כי יתווספו המילים: "ובלבד שהמשרד לא הפר את התחייבותי ובחובה ההתקשרות."	ההערה לא ברורה, לא יחול שינוי במסמך
10.	חוזה ההתקשרות	1.5.3 ב (עמ' 14)	מבוקש כי: אחרי המילים: "ולשביעות רצונו המלאה של המשרד" יבואו המילים: "אחריות מוענקת עפ"י תנאי המכר של מוצרי גאמאטרוניק <a href="https://www.gamatronic.co.il/wp-content/uploads/2019/05/Gamatronic-Limited-Warranty-Israel-May-2019.pdf">https://www.gamatronic.co.il/wp-content/uploads/2019/05/Gamatronic-Limited-Warranty-Israel-May-2019.pdf</a>	לא מקובל
11.	מנהלה ומפרט	1.6.4 ביטוחים (עמ' 18)	בכפוף להערות יועץ הביטוח של החברה	יש לחתום על נספח הביטוח שצורף מבלי לערוך בו שינויים
12.	מנהלה ומפרט	1.7.9 ח (עמ' 21)	מבוקש כי: אחרי המילים: במקרה של תקלת אבטחת מידע יבואו המילים: "הקשורה בחשיפת מידע של המשרד"	לא יחול שינוי בסעיף
13.	מנהלה ומפרט	1.7.9 ט (עמ' 21)	מדיניות מערכות המידע לא מאפשרת לנו גישה למערכות החברה – מבוקש לשנות	לא מקובל
14.	מנהלה ומפרט	4.3.2 ב (עמ' 37)	מבוקש להוסיף המילים: ככול והמקור ידוע לו	מקובל
15.	מנהלה ומפרט	4.3.2 ג.1 (עמ' 37)	אחרי המילים: "טיפול בתקלה יבוצע ע"י יבואו המילים: "הזוכה או על ידי	הבקשה אינה ברורה, לא יחול שינוי בסעיף
16.	מנהלה ומפרט	4.3.4 א (עמ' 38)	יש לכמת סכום הפיצוי ולהגביל לנזקים ישירים.	לא מקובל, חזקה על המשרד שיפעל בסבירות

שם מלא	תאריך	חתימה