

הקמת מפקדת מחוז ותחנה אזורית בנצרת עילית

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 15/2019

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

#	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	כללי	חוברת המכרז המודפסת אינה החוברת הסופית ומכילה תאריכים ישנים והערות – האם תקיין?	חוברת המכרז – מסמך א' מכילה טעויות ואינה הגרסה האחרונה. הנוסח העדכני והקובע למסמך א' במכרז הינו הנוסח המפורסם באתר. לצורך הגשת מסמכי המכרז נדרש להדפיס את מסמך א' מהאתר ולמלא ולחתום בכל המקומות הנדרשים. יתר המסמכים ניתן להגיש במסגרת החוברת שחולקה.
2	מסמך א' פרק א' - סעיף 3 (דף מידע) עמ' 4	אבקש דחייה נוספת במועד הגשת ההצעות.	הבקשה נדחת. במסגרת פרוטוקול סיור הקבלנים ניתנה דחייה במועד עד ליום 15/07/2019 בשעה 12:00.
3	מסמך א' פרק א' - סעיף 4 (דף מידע) עמ' 4	האם נדרש להחזיר חתום את כל התוכניות?	לא נדרש להחזיר את התוכניות.
4	מסמך א' נספח ב' (ערבות הביצוע והבדק) עמ' 36	מהי תקופת ערבות הבדק?	תקופת ערבות הבדק מוגדרת במסמך מדף 3210 (הסכם ההתקשרות)

#	מספר סעיף	שאלות	תשובות
5	מפרט טכני כללי	נבקש לקבל תוכניות שחסרות בדיסק: א. פרטי נגרות, ב. מסגרות, ג. אלומיניום, ד. גמרים, ה. ריהוט, ו. רשימת פרטים, ז. תכנית מעליות, ח. לוחות חשמל, ט. פרטי נגישות, י. הארקת יסוד, יא. תוכנית אדריכלות של גג המבנה וחתך או פרט למעקה הגג. יב. תוכניות מתזים, יג. תוכניות חשמל של מבנה 1, יד. גיליונות קונסטרוקציה מבנה 2 ושל פירוט קורות קשר, טו. תכנית חזיתות עבור קירות המסך וחיפוי החוץ טז. תכנית ומפרט טכני לפרק 17 – מעליות.	לכל המציעים שנרשמו בסיור המציעים וקיבלו את דיסק המכרז ישלח מייל עם קובץ תוכניות נוסף.
6	מפרט טכני כללי	במפרט מצוין כי נדרש להעסיק יועצים בתחומים: קרקע, איטום, מסגרות, אלומיניום. נבקש לדעת את תקופת העסקתם לצורך קבלת הצעות מחיר בהתאם.	העסקת היועצים היא לצורך ליווי מקצועי של עבודת הקבלן בתחום הרלוונטי. לדוגמא: בעת ביצוע הביסוס יעסיק הקבלן וע"ח יועץ קרקע.
7	מסמך ג'1 תנאים כלליים מיוחדים סעיף 00.65 כב' עמ' 20	נבקש לקבל הסבר לגבי הפסקת העבודה.	נבחר כי הכוונה ל"הפסקות עבודה": בסעיף מדובר על קביעת שלבי עבודה בהתאם להוראות המפקח במידה וימצא לנכון מקצועית לבצע הפסקה (כגון: זמן יבוש בטון)
8	מסמך ד' כתב כמויות כללי	בכתב הכמויות יש פרק של מסגרות חרש, בתוכניות לא מופיע גג מקונסטרוקציה פלדה. אבקש לקבל תוכנית של גג הפלדה.	אין גג פלדה במבנה אלא על אלמנטי קונסטרוקציה מפלדה אחרים במבנה.
9	מסמך ד' כתב כמויות פרק 2 סעיף 02.94.0031 עמ' 4	בסעיף כתוב כי התבניות נמדדות בנפרד - ראה תת פרק 60.061 בכתב הכמויות אין תת פרק 60.061	בסעיף 02.94.0031 נפלה טעות. להלן הסיפא העדכנית לסעיף: " התבניות אינן נמדדות בנפרד ויכללו במחיר היחידה "
10	מסמך ד' כתב כמויות פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי	מפרט טכני לחיפוי קירות חוץ מדבר על GRC, בשום מקום בכתב הכמויות לא מופיע כזה- נא הבהירו.	לא נדרש חיפוי GRC בפרוייקט זה.
11	מסמך ד' כתב כמויות פרק 10 סעיף 10.31.0131/142 עמ' 50	מה מחיר היסוד לאריחי הגרניט פורצלן 60/60 ?	אין מחיר יסוד לריצוף. נדרשת עמידה בכל דרישות המפרט הטכני.

תשובות	שאלות	מספר סעיף	#
הפרופיל הנכון: "עד פרופיל RHS במידות 250/250"	יש טעות בפרופיל, מהו הפרופיל הנכון?	מסמך ד' כתב כמויות פרק 11 סעיף 11.41.0226 עמ' 53	12
אין משמעות לעובי דופן הצינור בצביעה, מדובר על מדידה בהתאם לשטח (מ"ר)	מה עובי הדופן?	מסמך ד' כתב כמויות פרק 11 סעיף 11.41.0521 עמ' 53	13
אין משמעות לסוג הפרופיל. מדובר על מדידה לפי שטח פרוס של הפרופיל (מ"ר).	איזה פרופיל מדובר?	מסמך ד' כתב כמויות פרק 19 סעיף 19.20.0017 עמ' 61	14
 <p>קולר מים נגיש</p>	מתקן מים קרים- אבקש לקבל פרט של המתקן הנדרש.	מסמך ד' כתב כמויות פרק 30 סעיף 30.33.0241 עמ' 73	15