

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות
07/07/2019

א.ג.נ.

הנדון: עדכון מס' 2
מכרז 35/2019 בנושא רכש ותחזוקת שערים ומחסומים חשמליים ביחידות
משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.

1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, נדחה לתאריך 21.7.19

(יום א') עד השעה 16:00.

2. להלן ריכוז פניות / שאלות שרוכזו עד למועד האחרון להגשת שאלות:

- א. **שאלה:** מערכות הבקרה והשליטה בשערי שב"ס שונה מאלו של המשטרה – כיצד ניתן לדעת מהם ההבדלים בין הרכיבים הכלולים באחזקה בשני הגופים?
תשובה: במסגרת המכרז ניתנה אפשרות לסייר בכלל יח' מ"י ושב"ס ולבחון את המערכות הקיימות.
לעניין השוני בין מערכת הבקרה במשטרת ישראל ובשב"ס – בשב"ס קיימות מערכות אינטרלוק (נעילה) שאינן קיימות במשטרת ישראל.
- ב. **שאלה:** לעניין המקרים המוזכרים בסעיף 11.8 למסמכי המפרט - מהי התמורה ותנאי התשלום בגין שעות העבודה לליווי תיקון הנזק ע"י החב' הקבלנית הפועלת מטעם "ענבל"?
תשובה: התמורה תהא עפ"י ס' 23.5 במכרז (תפורט ותוגש בחשבונית נפרדת מהחשבונית הרגילה).
- ג. **שאלה:** האם ניתן לשנות נוסח סעיף 10.3 למסמכי המפרט?
תשובה: הנוסח נותר בעינו.
- ד. **שאלה:** כיצד ניתן לקבל מידע אודות יצרן השער, שנת ייצורו וכד'?
תשובה: כאמור לעיל, במסגרת המכרז ניתנה אפשרות לסייר בכלל יח' מ"י ושב"ס ולבחון את השערים הקיימים.
- ה. **שאלה:** כיצד יש להתנהל בסיטואציה בה הרמת"ל/ק. ת"ל לא זמינים טלפוניית לצורך תיקון תקלה או לחלופין תיאום טיפול?
תשובה:
1. עבור תיאום טיפול – ניתן לתאם טיפולים מראש כך שאין תלות בזמינות המזמינים "מעכשיו לעכשיו".
 2. עבור תיקון תקלה תוך עמידה בזמנים המוגדרים באמנת השירות – ככל והרמת"ל/קת"ל לא יהיו זמינים (והוכח כי נעשה נסיון לפנות אליהם גם באמצעות מסרון), יפנה הזוכה לר' חו' מערכות מב"ן (משטרת ישראל) / ר"צ תחזוקת חשמל

(שב"ס) בטלפונים האמורים בס' 5.2.2 למסמכי המכרז. ככל ולא תהיה זמינות (וכאמור, יוכח כי נעשה נסיון לפנות גם לגורמים הללו) ייבדק כל עניין לגופו ביחס לאמנת השירות.

- ו. **שאלה**: מה ההבדל בין טיפול מונע לטיפול רבעוני?
תשובה: טיפול מונע יבוצע אחת לרבעון (שלושה חודשים) בהתאם לאמור בסעיף 10.5 למסמכי המפרט ולנספח ז'.
- ז. **שאלה**: נדרשות הבהרות לגבי זמן הגעת טכנאי לקריאת שירות לשער/מחסום שאיננו נכלל בנספח ה1.
תשובה: זמן הגעת טכנאי תהיה עד 48 שעות מרגע קבלת אישור בכתב (לרבות באמצעות מסרון טלפוני) מהמזמין או מי מטעמו שאושר לכך(כאמור בסעיף 10.3 למסמכי המפרט).
- ח. **שאלה**: לא ניתן להשתמש במחירון "דקל" עבור עבודות בהיקף קטן – נבקש לשנות את אופן התמחור האמור בסעיף 11.9 למסמכי המפרט.
תשובה: אופן התמחור והשימוש במחירונים נותר ללא שינוי כאמור בסעיף 11.9 למסמכי המפרט.
- ט. **שאלה**: האם ניתן להחריג "נזק קטן" מתחזוקה חודשית (כהגדרתה במסמכי המפרט)?
תשובה: כן, סעיף "נזק קטן" (כהגדרתו בסעיף 4.8 למסמכי המפרט) יוחרג מהתחזוקה החודשית כהגדרתה בסעיף 4.3 למסמכי המפרט ויתומחר בנפרד ע"ב האמור בסעיף 23.5 למסמכי המכרז. עם זאת, יודגש כי ככל ויובהר כי הנזק נגרם כתוצאה משימוש/תחזוקה שנעשה ע"י הזוכה והמנוגד לאופי ההפעלה התקין ולהוראות היצרן – תחול עלות התיקון/החלפה הכוללת (לרבות חלפים, שעות עבודה וכל הוצאות נלוויות אחרת) – על הזוכה.
- י. **שאלה**: לעניין סעיף 19.2.13 למסמכי המפרט, מהי הפרוצדורה כאשר נציג היחידה המאשר איננו נמצא במקום (מעבר לשעות הפעילות דוג' שבת, חג וכו') והאם ניתן לאשר החתמת טיפול מונע גם ע"י נציג שאיננו רמת"ל/ק. ת"ל כמתחייב במסמכי המפרט?
תשובה:
1. בתקלה המטופלת מעבר לשעות הפעילות - אין מניעה כי גם נציג משטרה/שב"ס המשמש מי מטעמו של הרמת"ל/ק. ת"ל יחתום על הטיפול תוך ציון **כל** הפרטים האמורים בסעיף 19.2.13 למסמכי המפרט ולרבות חותמת (אלא אם איננה מצויה ברשותו בנסיבות אובייקטיביות).
2. כאשר מדובר בטיפול מונע – טיפול מסוג זה **יתואם מראש** ולכן היחידי שמוסמך לחתום על ביצועו הוא הפונקציה המוזכרת בסעיף 10.5 למסמכי המפרט. ככל שלא יעלה בידו להיות במקום מסיבות הקשורות אליו בלבד – יצור קשר עם ר' חו' מערכות בינוי במשטרה/ק' ת"ל בשב"ס ויונחה על ידו.

יא. **שאלה:** האם שערים שאינם מתוחזקים בשיטת הביטוח (דהיינו, אינם מוגדרים בנספחים ה-1 וה-2 למסמכי המפרט) מצריכים ביצוע טיפול מונע כמו שערים שנמצאים בביטוח?

תשובה: לא, שערים שאינם מתוחזקים בשיטת הביטוח **אינם מצריכים ביצוע טיפול מונע ו/או תחזוקה חודשית** (וכמובן, אין משולמת תמורה עבורם)

יב. **שאלה:** לעניין נספח ו' למסמכי המפרט – האם מדובר בחלקים שיתומחרו בהתאם לטבלה ב' של הצעת המחיר (נספח ב' למסמכי המכרז) והאם יינתן תשלום נוסף עבור התקנת הרכיבים שצוינו בנספח הני"ל?

תשובה: מדובר בחלקים ורכיבים רבים ושונים שלא כולם מוגדרים בטבלה ב' של הצעת המחיר. אין מניעה לספק חלקים המוגדרים כ"שווי ערך" ובלבד שיאושרו מראש ובכתב ע"י המזמין. כמו כן, יובהר כי לא יינתן תשלום נוסף עבור עלויות נלוות לצורך התקנת הרכיבים.

יג. **הבהרה:** לעניין טבלה ב' (נספח ב' למסמכי המכרז) – יובהר כי החלקים המתומחרים בה ישמשו כאמור במסמכי המכרז להחלפת חלק במקרה של נזק ו/או תאונה בשער וגם מכל סיבה שהיא, עפ"י שיקול דעתו של ר' חו' מערכות במשטרת ישראל ו/או רש"צ תחזוקת בינוי בשב"ס, לרבות ככל שיידרש שדרוג השער.

אין מדובר במקרים בהם יידרש הקבלן להחליף חלק בשערים שבביטוח כתוצאה מבלאי ו/או נסיבות הקשורות לאחזקה השוטפת.

יד. **שאלה:** האם כחלק מהאחזקה השוטפת נדרשת גם תחזוקה והתקנת פגוש?
תשובה: כאמור בנספח ו' למסמכי המפרט, ככל שקיים פגוש בשער – תחזוקתו תהיה כחלק מהאחזקה השוטפת. במידה ותידרש התקנת פגוש בשער שנעדר רכיב זה – תתבצע התקנתו גם כן כחלק מהאחזקה השוטפת, דהיינו ללא תשלום נוסף.

טו. **הבהרה:** לעניין סעיף 8.12 למסמכי המפרט – המילה "לחודש" תוחלף במילה "לרבעון".

טז. **הבהרה:** לעניין סעיף 10.2.3 (אופן שקלול הצעת המחיר עבור טבלה ב') – יובהר כי הנוסחא הנכונה היא :

(שיעור ההנחה המוצע - 1) × הכמות לשקלול לצידו × עלות יחידה אחת (ללא מע"מ)

דהיינו, באמצעות הכפלת עמודה ג' (כמות לשקלול) בעמודה ד' (עלות יחידה אחת – מחיר ללא מע"מ) באחד פחות עמודה ה (אחוז ההנחה למחיר המקסימאלי המוגדר בעמודה ד') **סך המכפלות הנ"ל יסוכם למחיר משוקלל כולל עבור טבלה זו (חיבור סך תוצאות המכפלות המופיעות בעמודה ו').**

3. יובהר כי:

3.1 כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

3.2 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

3.3 אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשטרה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.

3.4 האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בברכה,

שלומי מנצור, מפקח
מדור רכש לוגיסטי ופרט