המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א
The Edith Wolfson Medical Center

וועדת מכרזים
טלפון: 03-5028927 | פקס:03-5028818
דוא"ל: sharonz@wmc.gov.il

תאריך: 11/07/19

הנדון: מכרז מס' 13/19 – מפוחים לפינוי עשן מהמחסנים – מענה לשאלות הבהרה

שלום רב,
במענה לפניות המציעים, להלן שאלות ההבהרה והמענה:

	שאלה	תשובה
1.	**נספח ג' לחוזה – מינוי מנהל עבודה מוסמך.** נודה להנחיה האם בית החולים אכן מעונין במינוי מנהל עבודה מוסמך לפרויקט זה. באם כן, נצטרך לקחת בחשבון עלויות נוספות משמעויות אלה, בנוסף לעלויות הציוד והעבודה.	א. עבודות בניה צריכות להתבצע בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה. האחריות למינוי מנהל עבודה חלה על מבצע הבניה, והוא צריך להודיע על המינוי למפקח עבודה אזורי של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח-1988. ב. ככלל, יש למנות מנהל עבודה בעבודות בניה ובניה הנדסית בכל אחת מהעבודות המוגדרות כעבודות בניה, גם אם מדובר בעבודות בעלות סיכון נמוך.
2.	**תוכניות** – מבקשים לקבל תוכניות של המסדרונות במרתף ושל קומת הצנרת: א. תוכניות אדריכלות (פורמט PDF ו- DWG). ב. תוכניות בטיחות (של יועץ בטיחות)	ראו הקבצים המצ"ב בפורמט DWG
3.	**התרעת אש ובקרת מבנה**: א. חברת אורד – מבצעת גילוי אש. ב. בקרת מבנה: - מבקשים הבהרה מה נדרש לראות/להציג בבקרת המבנה. - להבנתנו חברת אורד לא עוסקת בבקרת המבנה של בית החולים. האם אכן כך? אם לא אורד, איזו חברה עוסקת בנושא? (נודה לקבלת איש קשר).	א. מערכות גילוי אש במבנה הנן – של חב' אורד ב. חברות בקרה העוסקות בבקרת מערכות במבנה: - אבקון – מר משה טובל, טל: 0525524297 - LCS – מר שלומי פורת, טל: 0548188809 - אורד – מר קובי חזיזי, טל: 0546771673 ג. דגשים בבקרת המבנה: בבקרת המבנה יש לעמוד בדרישות, כגון: - חיווי לגבי הפעלת מפוח (מצב פעולה) – התראת כניסה לעבודה, לתורן הטכני - חיווי לגבי אי תקינות (מצב תקלה) – התראה לתורן הטכני - ביצוע כל שאר הדרישות כאמור בכתב המכרז ד. במידת הצורך בהבהרות נוספות הקשורות למערכת הבקרה, ניתן לפנות לגב' נטליה בורטמן מנהלת ענף (בקרה), טל: 03-5028251

4.	האם ניתן להגיש את ההצעות במייל?	**<u>לא</u>** ניתן להגיש את ההצעות במייל! יש להגישן כפי שנדרש במסמכי המכרז, במעטפה סגורה (לרשום על המעטפה את מס' המכרז ושם המכרז) **ולהניח באחת מתיבות המכרזים 1,2** שנמצאות בקומת מרתף ליד משרדי אפסנאות טכנית, בבית חולים וולפסון. **<u>עד ליום 17/7/19 בשעה 14:00.</u>**
5.	לגבי סעיף 9 ג' בתנאי הסף – האם התחייבות החברה בכתב לסעיפים תספיק?	יש לצרף אישורי ביצוע מאת הגורמים אצלם בוצעה העבודה במהלך 5 השנים האחרונות. כמו כן, קיימת אפשרות לצרף הזמנות ביצוע מהגורמים הרלוונטיים והעתקי חשבוניות מס.

- **כל ההודעות, השינויים וההבהרות מתפרסמים ויפורסמו במנו"ף, והם אלה המחייבים את המזמין. על המציעים חלה החובה להתעדכן באופן שוטף דרך המנו"ף, גם אם לא הועברה הודעה ישירה למקבלי חוברת המכרז.**
- **על המציע לחתום על קובץ שאלות/תשובות הבהרה הנ"ל ולצרפו למסמכי המכרז שמגיש למזמין.**