

# המרכז הרפואי לגליל

## מכרז מס' 21/2019 לאספקת מזגנים

מסמך הבהרות ועדכונים - 11.8.19

מס"ד	סעיף/מיקום	שאלה	תשובת המרכז הרפואי
	נספח ד'	מה המפתח להמרה מכ"ס לBTU? אנו עוסקים בתפוקות ולא בהספק מנועים. (1 כ"ס= $X$ BTU/H)	כעקרון, 1 כ"ס = 12,000 BTU אולם על המציע לברר זאת אל מול יצרן המזגן ולוודא כי תפוקת המזגן המוצע הינו 1 כ"ס או שווה ערך לכך ב-BTU.
01.2.060-0.80	מתקן צבוע בצבע אפוקסי	המתקנים במיוצרים בישראל אינם צבועים אלה מגולוונים, מבקשים לציין מגולוונים.	ההערה מקובלת.
0.2.2.030	התקנת מזגן מיני מרכזי	המחיר ההתחלתי אינו ראלי להתקנת מיני מרכזי	התקנת מזגן מיני מרכזי כוללת אך ורק החלפת מזגן קיים במזגן החדש ולא נדרשים חלק נוספים להתקנה.
02.2.050	הספקה והתקנת משאבת מים	המחיר ההתחלתי נמוך ממחיר הקניה	הרכיב נדרש לעיתים נדירות בלבד, להערכתנו אחד לשנה ולא יותר. במידה ותירכש יותר ממשאבה אחת בשנה, מחיר כל משאבה נוספת יהיה 250 ש"ח.
כללי		המלצתנו לא לתת הנחה גורפת על כל הסעיפים, הדבר לא מאפשר לתת הנחה עמוקה במקומות אפשריים, מגביל את יכולת מתן ההנחות.	אין שינוי במכרז.

יש לצרף מסמך זה להצעה כשהוא חתום בחתימה + חותמת המציע בכל עמוד ועמוד

