

מכרז 12/2019

אספקה ותחזוקת זרנוקים עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

הנדון: מענה לשאלות הבהרה נוספות למכרז פומבי מס' 12/2019

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	טבלת מועדים (כללי) עמ' 1 מסמכי המכרז	נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות ב- 30 ימים	הבקשה נדחת.
2	סעיף 1.7 (זרנוק עם מצמדי "שטורץ") עמ' 33 נספח י"ד – מפרט טכני ותכולת עבודה	נבקש לבטל שאת הדרישה בסעיף 1.7 במפרט הטכני.	הבקשה נדחת.
3	סעיף 1.7 (זרנוק עם מצמדי "שטורץ") עמ' 33 נספח י"ד – מפרט טכני ותכולת עבודה	אנו מבקשים לשקול זרנוקים ללא ציפוי מאושרים : DIN – TYPE 1 בצבעים : לבן, צהוב, אדום, עמידים בשחיקה גבוהה ביותר עם שזירה של 3 שכבות, אבל גמישים מאד ביחס לזרנוק מצופה, קלי משקל, עמידים בלחץ 60 בר, פחות נזיקים מעצם העובדה שהם ללא ציפוי, ניתנים לכיפופים קלים לעומת כיפופים בזרנוק מצופה הגורם לנזקים, מעצם הציפוי.	הבקשה מאושרת. זרנוקים מ- Class 1 יאושרו על פי קטרי הזרנוקים שנקבעו על ידי הרשות - 42 מ"מ, ו- 70 מ"מ. צוואר המחברים יהיה מצופה גומי שחור למניעת קריעה ושחיקה באזורים אילו. ניתן להציע שזירה תהיה מעגלית וכן אלכסונית למניעת בלאי - reinforced jacket הכוונה לצבע צהוב זרחני - Fluorescing