



25-08-2019



בס"ד

פרוטוקול כנס קבלנים במכרז 13/19 - אחזקת גנרטורים.

דגשים שניתנו ע"י רכזת וועדת מכרזים, אלינור :

- 1- פירוט תנאיי הסף, בדגש שצריך לעמוד בכולם.
- 2- לקרוא את כל עמודי המכרז, ולהגיש את כל המסמכים והנספחים כשהם מלאים/ מסומנים ב-X במקום הצורך/ למחוק את המיותר ולהחתיים עו"ד במקומות הרלוונטיים.

דגשים שניתנו ע"י נציג יחידת השיכון, רוני :

- 1- מועדי המכרז האחרונים- שאלות הבהרה 28.8, תשובות 2.9, והגשה 12.9.
- 2- צורת הגשת השאלות- עמוד 3. (טבלה בWORD שאלה, עמוד במכרז, עמודה ריקה לתשובה).
- 3- שיקולים- עמוד 13.
- 4- הצעת המחיר בנפרד- עמוד 14. סעיף 13. ג.
- 5- יש לצרף את מענה לשאלות מסמכי המכרז- עמוד 14.
- 6- ערבות ביצוע, בגובה של 5% מהיקף ההזמנה. עמוד 21.
- 7- המפרט הטכני, עמוד 55- דגש על כל המפרט הטכני.
- 8- 3 טבלאות המחירים, אחזקה שוטפת, חלקי חילוף וטבלת שכירות גנרטור. עמודים 37-39.
- 9- היות ומדובר במתקנים צבאיים, יש להקפיד על עמידה בזמנים.
- 10- דגש על אי מתן שירותי ליווי לקבלן, כפי שמופיע במסמכי המכרז : כלל המתקנים של המנהא"ז, נמצאים במקומות שיש אליהם גישה לכל אזרח מדינת ישראל, ומשכך לא יינתן ליווי לקבלן הזוכה או למי מעובדיו.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויש להגישו חתום בעת הגשת הצעה!

תאריך

חתימת המציע

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מכרז מס' 13/19

נושא: אחזקת גנרטורים

מענה לשאלות ההבהרה

להלן שאלות ההבהרה שנשלחו למנהל האזרחי אודות המכרז שבנדון עד למועד האחרון לשליחת שאלות ההבהרה (28.08.2019), והמענה להן, המופץ ביום 02.09.2019 בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.

כלל המציעים נדרשים לקרוא ולהכיר את השאלות ואת התשובות, ולצרף מסמך זה, כשהוא חתום בכל עמוד ע"י מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה, למסמכי המכרז בעת הגשת הצעתם.

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לבין מסמך זה, יגבר האמור להלן.

תשובה	נוסח השאלה
מיד עם הודעת הזכייה, יידרש הזוכה להעביר רשימת טכנאים/עובדים.	אישור יחידת ביטחון שדה עמוד 9; סעיף 9.א. באיזה שלב נערכות הבדיקות לצורך אישור יחידת ביטחון שדה?
תוקף ההצעה 60 יום.	תוקף ההצעה עמוד 11; סעיף 11.ח. עמוד 17; סעיף 12 ישנה סתירה בין מועדי תוקף ההצעה בסעיפי ההסכם. מהו תוקף ההצעה?
כפי שיוחלט ע"י וועדת המכרזים. אין שינוי במסמכי המכרז.	ערבות הסכם – עמוד 21; סעיף 3.1 איך מחשבים את ערך ההתקשרות המשוערת בשנה? אם ההתקשרות בשנה נמוכה מהיקף ההתקשרות המשוערת שנערכה לאותה שנה, האם מעדכנים את הערבות לשנה שלאחריה?
" במועדים הקבועים בנהלי התשלום המקובלים במינהל האזרחי ולהוראות החשב הכללי הרלוונטיות לעניין זה".	תנאי תשלום הסכם – עמוד 29; סעיף 12.3.7 מתי משולמת התמורה בדיוק לספק (שוטף + _____)?
כן	תיעוד עבודות הסכם – עמוד 30; סעיף 12.7 האם יומן העבודה ודו"ח תיעוד העבודות הם בעצם אותו מסמך?
מחירון החלפים - מתייחס למחירון החלפים של החברה.	מחירון חלפים נספח ב' – עמוד 40; סעיף 2 האם ניתן לקבל את מחירון החלפים המצוי במינהל?
יתרה זמינה – הסכום הכספי הנותר בהזמנת הרכש החתומה, לאחר ניכוי העבודות שבוצעו (גם אם טרם שולמו). הזמנת הרכש צריכה להיות חתומה ע"י הגורמים המורשים של המינהל.	נספח כ' עמוד 63; סעיף ד' מהי יתרה זמינה בהזמנת רכש? ועל ידי מי היא אמורה להיות חתומה?

תשובה	נוסח השאלה
<p>המיכל הפנימי. יש אפשרות שהמנהא"ז ידרוש צירוף מיכל חיצוני. מצורפת טבלה מס' 3, מנספח ב' – נספח התעריף, מתוקנת.</p>	<p>כללי האם מיכל הסולר עבור גנרטור מושכר שנדרש, הוא המיכל הפנימי של הגנרטור או נדרש לצרף מיכל חיצוני?</p>
<p>ההשכרה עבור שתי המטרות.</p>	<p>כללי האם ההשכרה היא עבור גנרטור חלופי לגנרטור לא תקין מהרשימה המצורפת, או גנרטור לכל אירוע/פרוייקט של המינהל האזרחי?</p>
<p>זמן האספקה הוא 24 שעות מרגע הדרישה.</p>	<p>כללי מה הוא זמן האספקה עבור גנרטור שכור?</p>

מצ"ב טבלה מס 3 מעודכנת. יש למלא מחירים ולהגיש עם מסמכי המכרז.

מחירון שכירות גנרטור

טבלה מס 3

<u>מחיר</u>	<u>תיאור</u>	<u>סעיף</u>
	שכירת גנרטור 100 קו"א לתקופה של חודש.	02.01.100
	שכירת גנרטור 100 קו"א לתקופה של שבועיים.	02.01.110
	שכירת גנרטור 250 קו"א לתקופה של חודש.	02.01.200
	שכירת גנרטור 250 קו"א לתקופה של שבועיים.	02.01.210
	שכירת גנרטור 400 קו"א לתקופה של חודש.	02.01.250
	שכירת גנרטור 400 קו"א לתקופה של שבועיים.	02.01.260
	שכירת גנרטור 630 קו"א לתקופה של חודש.	02.01.300
	שכירת גנרטור 630 קו"א לתקופה של שבועיים.	02.01.310
	הובלת גנרטור כולל ציוד נילוה לכל אתר של המינהל האזרחי. (הובלה תחשב, מהמפעל לאתר, והובלה נוספת מהאתר בחזרה למפעל)	02.01.400
	אספקת לוח החלפות אוטומטי (שמתאים לגנרטור 100 קו"א) (זמני) וכל הכבלים הנדרשים עד 60 מ' מהלוח, כולל חיבורו ללוח חשמל קיים וכן כל ההגנות הנדרשות ובדיקת מהנדס בודק. ובגמר השימוש, פירוקו ופינויו.	02.02.100
	אספקת לוח החלפות אוטומטי (שמתאים לגנרטור 250 קו"א) (זמני) וכל הכבלים הנדרשים עד 60 מ' מהלוח, כולל חיבורו ללוח חשמל קיים וכן כל ההגנות הנדרשות ובדיקת מהנדס בודק. ובגמר השימוש, פירוקו ופינויו.	02.02.200
	אספקת לוח החלפות אוטומטי (שמתאים לגנרטור 400 קו"א) (זמני) וכל הכבלים הנדרשים עד 60 מ' מהלוח, כולל חיבורו ללוח חשמל קיים וכן כל ההגנות הנדרשות ובדיקת מהנדס בודק. ובגמר השימוש, פירוקו ופינויו.	02.02.250
	אספקת לוח החלפות אוטומטי (שמתאים לגנרטור 630 קו"א) (זמני) וכל הכבלים הנדרשים עד 60 מ' מהלוח, כולל חיבורו ללוח חשמל קיים וכן כל ההגנות הנדרשות ובדיקת מהנדס בודק. ובגמר השימוש, פירוקו ופינויו.	02.02.300
	אספקת מיכל סולר חיצוני, בנפח 2000 ליטר, כולל הובלה וחיבור לגנרטור.	02.02.350
	סה"כ מחיר לטבלה 3, ללא מע"מ.	

הערה: הקבלן יספק את הגנרטור השכור עם מיכל סולר מלא, ויקבל בתום תקופת השכירות, את הגנרטור עם מיכל סולר מלא. כאמור, במהלך התקופה, הסולר יוזמן וישולם ע"י המזמין.

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____

חתימת המציע: _____