



מזרח

ארון חשמל	
מפסק תאורה H=1.20m	
מפסק תאורה מחלף H=1.20m	
גוף תאורה לד שקוע פאנל 60x60 A 40W, יבואן גענע תאורה או ש"ע	
גוף תאורה לד שקוע מופנ 40 190 H=3.0m, יבואן גענע תאורה או ש"ע	
גוף תאורה לד שקוע פיקסלר 225 190 H=3.0m, יבואן גענע תאורה או ש"ע	
גוף תאורת חרום ע"י הארה ממוצעת נעל 10 לוקס אשר לא יפחת מ-1 לוקס בכל נקודה לאורך נתיב המיילום למשך 60 דקות לפחות. 3W דגם כפתור עומרי 1 שקוע בתקרה, יבואן אור-עד או ש"ע.	
אזור מוגן ע"י גלאי אש/עשן התכונן יהיה ע"פי ח"י 1220 חלק 3	
אזור מכוסה ע"י מערכת כריזה תקנית	
שלם "יציאה" מואר בגוון לבן-ירוק (עם חץ או ללא חץ) גובה הכתב 15 ס"מ ועובי האות לא יקטן מ-15 מ"מ צד הכיחוב מודגש דגם רוני "1", יבואן אור-עד מהנדסים או ש"ע.	

הערה

1. מיקום לוח החשמל, נקודות תקשורת וחשמל יקבעו בשטח עם המפקח ויאשרו ע"י הלקוח קדם להתקנה.
2. נדרש להתקין גלאי עשן בחלל התקרה בהתאם להגדרות יועץ בטיחות.

DATE	REV.	BY	DESCRIPTION	חאור
16.05.2019	P2	ת.ל.		למכרז
01.05.2019	P1	ת.ל.		לאישור
25.03.2019	P0	ת.ל.		לאישור

<p>לביד הנדסה בע"מ LAVID ENGINEERING LTD</p> <p>YDKNEAM-20692 P.O.B. 57 TEL: 04-9894871 FAX: 04-9891344 Email: office@lavid.co.il</p>	<p>הוכן עבור: הדיר הממשלתי</p> <p>PREPARED FOR: הדיר הממשלתי</p> <p>PROJECT: ביטוח לאומי מזרח ירושלים</p> <p>SUBJECT: קומה 1 תאורה, גילוי אש וכריזה</p> <p>מס' הערשופ: 216-15-01-350 sh#1</p>
--	--