



KEY PLAN

**מקרא:**

	ארון חשמל
	מפסק תאורה H=1.20m
	מפסק תאורה מחלף H=1.20m
	גוף תאורה לד שקוע פאנל 60x60 A 40W יבואן געש תאורה או שר"ע H=3.0m
	גוף תאורה לד שקוע שופר 40 45W יבואן געש תאורה או שר"ע H=3.0m
	גוף תאורה לד שקוע פיקסלד 225 19W יבואן געש תאורה או שר"ע H=3.0m
	גוף תאורת חרום ע"י הארה ממוצעת של 10 לוקס אשר לא יפחת מ-1 לוקס בכל נקודה לאורך נתיב המיילום למשך 60 דקות לפחות. 3W דגם כפתור עומרי 1 שקוע בתקרה, יבואן אור-עד או שר"ע.
	אזור מוגן ע"י גלאי אש/עשן החכנון יהיה ע"י ת"י 1220 חלק 3
	אזור מכוסה ע"י מערכת כריזה תקנית
	שלם "ציאה" מואר בגוון לבן-ירוק (עם חץ או ללא חץ) גובה הכתב 15 ס"מ ועובי האות לא יקטן מ-15 מ"מ צד הכיתוב מודגש דגם רוני "1", יבואן אור-עד מהנדסים או שר"ע.

**הערה:**

1. מיקום לוח החשמל, נקודות תקשורת וחשמל יקבעו בשטח עם המפקח ויאשרו ע"י הליקוח קדם להתקנה.
2. נדרש להתקין גלאי עשן בחלל התקרה בהתאם להגדרות יועץ בטיחות.

DATE	REV.	BY	DESCRIPTION	חאור
16.05.2019	P2	ת.ל.		למכרז
01.05.2019	P1	ת.ל.		לאישור
25.03.2019	P0	ת.ל.		לאישור

  

<b>לביד הנדסה בע"מ</b> <b>LAVID ENGINEERING LTD</b>		YDKNEAM-20692 P.O.B. 57 TEL: 04-9894871 FAX: 04-9891344 Email: office@lavid.co.il	
24.03.2019	א.פ.	PREPARED FOR	<b>הדיר הממשלתי</b>
25.03.2019	ת.ל.	PROJECT	<b>ביטוח לאומי מזרח ירושלים</b>
28.03.2019	א.א.	SUBJECT	<b>קומה 2 תאורה, גילוי אש וכריזה</b>
REV. SCALE	DATE	DRWG. NO.	
P2 -	16.05.2019	<b>216-15-01-355 sh#1</b>	