



KEY PLAN

**מקרא**

	ארון חשמל
	מפסק תאורה H=1.20m
	מפסק תאורה מחקף H=1.20m
	גוף תאורה לד שקוע פאנל 60x60 A 40W יבואן געם תאורה או ש"ע H=3.0m
	גוף תאורה לד שקוע מופנ 40 190W יבואן געם תאורה או ש"ע H=3.0m
	גוף תאורה לד שקוע פיקסלד 225 19W יבואן געם תאורה או ש"ע H=3.0m
	גוף תאורת חרום ע"י הארה ממוצעת של 10 לוקס אשר לא יפחת מ-1 לוקס בכל נקודה לאורך נתיב המילום למשך 60 דקות לפחות. 3W דגם כפתור עומרי 1 שקוע בחקרה, יבואן אר-עד או ש"ע.
	אזור מוגן ע"י גלאי אש/עשן החכנון יהיה ע"פ ת"י 1220 חלק 3
	אזור מכוסה ע"י מערכת כריזה תקינה
	שלם "ציארד" מואר בגוון לבן-ירוק (עם חץ או ללא חץ) גובה הכתב 15 ס"מ ועובי האות לא יקפץ מ-15 מ"מ צד הכיתוב מודגש דגם רוני "1", יבואן אר-עד מהנדסים או ש"ע.

**הערה**

1. מיקום לוח החשמל, נקודות תקשורת וחשמל יקבעו בשטח עם המפקח ויאשרו ע"י הלקוח קדם להתקנה.
2. נדרש להתקין גלאי עשן בחלל התקרה בהתאם להגדרות יועץ בטיחות.

DATE	REV.	BY	DESCRIPTION	חאור
16.05.2019	P2	ת.ל.		למכרז
01.05.2019	P1	ת.ל.		לאישור
25.03.2019	P0	ת.ל.		לאישור

  

<p><b>לביד הנדסה בע"מ</b>  <b>LAVID ENGINEERING LTD</b></p> <p>YDKNEAM-20692          P.O.B. 57          TEL: 04-9894871          FAX: 04-9891344          Email: office@lavid.co.il</p>	<p>הוכן עבור: <b>הדיר הממשלתי</b></p> <p>PREPARED FOR: <b>הדיר הממשלתי</b></p> <p>PROJECT: <b>ביטוח לאומי מזרח ירושלים</b></p> <p>SUBJECT: <b>קומה 3 תאורה, גילוי אש וכריזה</b></p>
--	---

24.03.2019	א.פ.	תכנון	216-15-01-360 sh#1
25.03.2019	ת.ל.	שידוש	
28.03.2019	א.א.	אשרה	

REV.	SCALE	DATE	DRWG. NO.
P2	-	16.05.2019	216-15-01-360 sh#1