

אספקה והתקנת ריהוט למוקדי שליטה

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 7/2019

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	סעיף 1.4 (כללי) עמ' 2 מסמכי המכרז	נבקש לדעת מה היקף הרכישות (כתב הכמויות) של המוצרים במכרז.	ראה סעיף 1.4 במכרז המתייחס לאומדן היקף הרכש הצפוי.
2	סעיף 17 (הצגת סקר תיכון קריטי CDR) עמ' 2 מסמכי המכרז	נבקש לדעת באיזו רמה נדרש סקר התיכון הקריטי, האם אתם רוצים העמדה הכוללת את האבזור?	כן, נבקש לקבל סקר תיכון קריטי המציג את העמדות השונות וכוללת אבזור וברמה מפורטת.
3	סעיף 8.3 (אופן בחירת הזוכה) עמ' 9 מסמכי המכרז	נבקש לדעת האם יידרש אישור של וועדת החריגים במשרד האוצר לפתיחת מעטפות המחיר במכרז.	כן, לסעיף 8.3 במסמכי המכרז יתווסף הסעיף הבא: 8.3.1. בהתאם להנחיית החשב הכללי במשרד האוצר, הצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר בשנת 2020.
4	כללי (טבלת הצעת המחיר) עמ' 26 נספח ט' – הצעת המחיר	אבקש לדעת מה הוא מגוון המוצרים הנדרש במסגרת המכרז.	מגוון הריהוט הנדרש במכרז זה מופיע על טופס הצעת המחיר (עמדת עבודה סטאטית למוקדן ועמדת עבודה חשמלית למוקדן) וכהגדרתן במפרט הטכני.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
5	כללי (מפרט טכני) עמ' 33 נספח י"ד – מפרט טכני ותכולת העבודה	אבקש לדעת האם קיימים מפרטים לריהוט הנדרש במכרז?	מפרט המוצרים במכרז מופיע בעמודים 33 עד 37. באם הכוונה היא לשרטוט מפורט (CDR) אז על המציע להכין שרטוט מפורט ולצרפו למסמכי ההצעה כנדרש בסעיף 17 במסמכי המכרז.
6	סעיף 1.4 (מפרט טכני) עמ' 34 נספח י"ד – מפרט טכני ותכולת העבודה	מצוין בסעיף כי נדרש 7 מסכים בעמדה. האם 7 מסכים בקומה אחת? כמו כן, מה גודל המסך המותקן בעמדה?	כן, 7 המסכים הינם בקומה אחת. גודל המסכים הנדרשים מפורט בסעיף 7.2 במפרט הטכני.
7	סעיף 3.1 (כבילה) עמ' 35 נספח י"ד – מפרט טכני ותכולת העבודה	בסעיף 3.1 במפרט הטכני מתבקשת כבילה נסתרת ובכלליות גם לגבי הזרועות. האם נדרש כי כבלי המחשבים ינועו בזרועות?	כבלי החשמל, המידע, התקשרות וכיוצ"ב יאפשרו תנועה וכיוונון של הזרועות כנדרש בסעיף 7 במפרט הטכני ולא יגבילו את תנועתם.