

מכרז פומבי מס' 18/2019 בנושא: ביצוע שדרוג מערך טיפול קדם במט"ש נפחא-רמון
- הודעת תיקון מס' 01 -

1. להלן שאלות ותשובות ההבהרה למכרז.
2. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
3. יובהר שאין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.

<u>שאלות ותשובות</u>		מס'
1	<p>סעיף 2.1.1 עמוד 13 אנו חברת *****, ספקי ציוד של חברת *****, אשר מוגדר כציוד מאושר לפרויקט. אנו ללא סיווג עם משרדי ממשלה, ולא רשומים כקבלנים. אך אנו בעלי עשרות התקנות של ציוד תוצרת ***** ויכולים לבצע בעצמנו את ההתקנה והעבודה. אנא אשרו לנו להשתתף כמגישים למכרז.</p> <p>תשובה: ללא שינוי בתנאי סף.</p>	שאלה:
2	<p>היכן בדיוק נמצא גבול האחריות מבחינת התפעול בין הקבלן הזוכה לבין קבלן האחזקה הפועל במט"ש (לסיכו) עם תחילת עבודות השדרוג? לפי סעיף 00.04 של המפרט, הקבלן הזוכה אחראי על אזור הביצוע שנמצא בין המגוב המכאני (החל מהקיר הפנימי של העוקה) ועד תחנת שאיבה הראשית. כמו כן, הקבלן הזוכה אחראי על הפעלת מערך שאיבה זמני – לפי סעיף 01.1.010 של כתב הכמויות.</p> <p>תשובה: האם יש אפשרות שקבלן האחזקה יתפעל ויתחזק בזמן ביצוע עבודות השדרוג גם את מערכת הטיית הביוב הזמנית שבאחריות הקבלן המבצע (סעיף 01.1.010)?</p> <p>תשובה: מחיר ביצוע עבודות הטיית ביוב זמנית, לפי סעיף 01.1.010 כולל אחזקה והפעלת המערכת בזמן ביצוע הפרויקט.</p>	שאלה:
3	<p>לפי סעיף 01.02 עמ' 76 במפרט הטכני מבקשים להבהיר בצורה ברורה יותר מה היא הצנרת שנכללת ונחשבת כחלק מהתקנת המתקן וכלולה במחיר המתקן ומה לא. צינור הכנסת שפכים למתקן טיפול קדם, החל מהקיר וצינור יציאת השפכים אחרי המתקן-עד הקיר, נחשבים כחלק מהמתקן וכלולים במחיר.</p> <p>תשובה: נרשם במסמכי המכרז כי פרק 05 - חשמל ובקרה לא מתוכנן על ידכם וכלול במחיר המתקן.</p> <p>שאלה: מבקשים הבהרה מה עלינו לתכנן במסגרת אספקת המתקן?</p> <p>תשובה: בפרק 05 של המפרט מפורט כל מה שהקבלן הזוכה חייב לתכנן ולבצע במסגרת המכרז, כל עבודות תכנון וביצוע של מערכות החשמל והבקרה עבור המתקן החדש, לרבות בדיקת המתקן ע"י בודק מוסמך לפי החוק, כלול במחיר היחידה.</p>	שאלה:
4	<p>מה הוא גודל הזנת המתח הקיים היום במתקן? הזנה קיימת למתקן טיפול קדם A 16X3</p> <p>תשובה: במידה ויהיה צורך בהגדלת החיבור האם ניתן?</p>	שאלה:
5	<p>באחריות הקבלן ועל חשבוננו להכין הזנת חשמל מתאימה למתקן החדש, לרבות הגדלת החיבור במידת הצורך.</p> <p>תשובה: מבקשים פירוט והבהרה לעבודות בסעיף 01.1.030 "טיפול בעוקה"</p>	שאלה:
6	<p>כל מה שנדרש לבצע מפורט בכתב הכמויות ובמפרט.</p> <p>תשובה: היכן נמצאת ובאיזה גודל הזנת החשמל למערכת הטיית הביוב הזמנית?</p>	שאלה:
7	<p>אין הזנת חשמל למערכת הטיית הביוב-על הקבלן ועל חשבוננו להכין חיבור חשמל</p> <p>תשובה:</p>	שאלה:



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מתאים למערכת, לרבות התקנת מפסק בלוח הראשי, מתנע רך וכל הנדרש להפעלת המערכת לפי החוקים והתקנות.		
על חשבון מי תשלום החשמל עבור הפעלת מערכת הטיית הביוב הזמנית ?	שאלה :	10
עלות החשמל עבור הפעלת המערכת-על חשבון שבי"ס.	תשובה :	
עמוד 78, סעיף 7 מבקש לאשר את המתקן המשולב של ESTRUAGUA . מצורף קטלוג המתקן. כמו כן מצורף רקורד התקנות של ESTRUAGUA .	שאלה :	11
להלן התייחסות המתכנן: ליחידה המוצעת אין מפרט טכני שמאפשר בדיקה מפורטת של התאמתה לדרישות המפרט אלא קטלוג כללי. לא מוצעת יחידה ספציפית שכוללת ספיקות, גדלים, חומרים, תפוקת סילוק שומנים, אופן פעולת המערכת. למתקן אין שום התקנה בישראל כדי לבדוק את תפקודה לאורך מספר שנים, יש יחידות מותקנות בספרד, רומניה ועוד. לא מאושר שימוש ביחידת הטיפול המוצעת, יש להציע את אחת היצרניות שפורטו במפרט.	תשובה :	
כללי האם ניתן לקבל שרטוט/סקיצה של המבנה קיים, מיקום פחי האשפה ומיקום מיכל פינוי שומנים?	שאלה :	12
לא ניתן	תשובה :	
כללי האם ניתן לקבל פרטים על קוטר וסוג הצינור בכניסה למתקן וביציאה ממנו?	שאלה :	13
כל הפרטים הנדרשים מופיעים בתכניות מצורפות למכרז.	תשובה :	
סעיף 6.1 כמי שעתידים לתת הצעה מיטבית ולאור העובדה שהמכרז הינו מכרז מורכב שכולל בתוכו מידע רב וכן לאור המצב הביטחוני אשר פוגע בפעילותינו בעבודה (ממוקמים באזור הדרום) אנו נבקש לדחות את מועד הגשת שאלות ההבהרה וכן את מועד הגשת המכרז, בהתאמה.	שאלה :	14
שלילי, לא ניתן לדחות המועדים.	תשובה :	
סעיף 6.1 נבקש להגיע לסיור נוסף בשטח וזאת לצורך בחינה מעמיקה לתמחור המכרז.	שאלה :	15
לא ניתן לקיים סיור נוסף.	תשובה :	

4. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
 5. להזכירכם, המועד האחרון להגשת הצעות הוא **עד לתאריך 02/12/2019, שעה 12:00**.
 6. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

צוות מכרזים
מחלקת רכישות
שירות בתי הסוהר