

מענה לשאלות הבהרה

מכרז מרכזי 01-2020 - שאלות הבהרה נוספות

ריכוז שאלות המציעים והתשובות להן:

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פירוט השאלה	תשובת עורך המכרז
1	א'	1.3.2	האם ניתן לקיים התקשרות דרך שותף רישוי ולקבל הסבר רחב יותר על הרצון להתקשרות ישירה מול הספק.	לאור מהות ההתקשרות, סוג השירותים, היקף וסוג המידע אשר יאוחסן ויעובד בשירותי הענן השונים וחשיבותו לממשלת ישראל, עורך המכרז דורש קשר ישיר, מחוייבות ואחריות מלאה של ספק השירותים עצמו אל מול הממשלה, ולא דרך גורם שלישי.
2	פרק א'	2.1.2	Can a sister company of the local entity qualify as the bidder if both are held by the same parent company, and there are no external shareholders, and given that the sister company is the provider of similar services to other territories in the region.	לא. בתנאי הסף המוזכר ניתן לעמוד באמצעות שרשרת בעלות מלאה כאמור. בנוסף, קיימת דרישה חוזית ולפיה אספקת השירותים תבוצע על ידי חברה- בת ישראלית בבעלות הספק הזוכה.
3	NA	1.3.3	The RFQ states that "the physical distance between the zones will be [...] no less than 25 kilometers." We would recommend that this be changed to "the physical distance between the zones will be ... sufficient to ensure that the provider can offer the high availability and durability required."	הדרישה למרחק מינימלי של לפחות 25 ק"מ נועדה להבטיח רמה בסיסית של שרידות למערכות הממשלה. שאר הדרישות המקצועיות יפורסמו בשלב הבקשה המפורטת.
4	NA	NA	Will the bidders on this tender be eligible for consideration as an "Approved Enterprise" under the definition in the Capital Investment Encouragement Law, 1959, thereby making them eligible for incentives if the cloud region is constructed in Priority Zones?	המכרז נועד לאפשר רכש וצריכה של שירותי ענן מספקים ציבוריים אשר יוכלו לשרת את כלל המשק הישראלי וגורמים נוספים. המכרז אינו עוסק בהטבות כאלה ואחרות מהן יוכלו ספקים ליהנות כתוצאה מהקמת האיזור בישראל.
5	NA	NA	Will the ICT support special pricing for energy mega-users such as the bidders?	הנושא יובהר במהלך שלב הבקשה המפורטת לספקים שיעמדו בדרישות שלב המיון המוקדם.

המכרז מפורסם על ידי מינהל הרכש בשיתוף פעולה מלא עם רשות התקשוב ומערך הסייבר הלאומי וכל הדרישות הרלוונטיות למכרז, לרבות בנושאי סייבר, יפורסמו בשלב הבקשה המפורטת והן אלו שיחייבו את הספק הזוכה.	INCD is drafting a Cyber Security and the National Cyber Directorate Bill, which presents a number of challenges to Cloud Providers and the way they operate their regions. Will the ICT work with the bidders to revise the terms of that bill?	NA	NA	6
הנושא יובהר במהלך שלב הבקשה המפורטת לספקים שיעמדו בדרישות שלב המיין המוקדם.	We would be grateful for clarification on how bidders may consult with various government departments and regulatory authorities when compiling an RFP response? The different departments' requirements, criteria and expectations may have an impact on ways in which we construct a solution to meet availability and durability needs, which may in turn affect service pricing considerations.	NA	NA	7
הנושא יובהר במהלך שלב הבקשה המפורטת לספקים שיעמדו בדרישות שלב המיין המוקדם.	Will the ICT assist with connections and recommendations (providing "tailwind") to other branches of government to speed up the permission processes required for building the region (for example for power supply, land zoning, fiber, and construction)?	NA		8
הנושא יובהר במהלך שלב הבקשה המפורטת לספקים שיעמדו בדרישות שלב המיין המוקדם.	We have strict, binding and publically-stated commitments to renewable energy targets. Will the ICT support bidders in their efforts to procure renewable energy for the new facilities given that current regulation in Israel does not allow for bilateral agreements	NA		9
הנושא יובהר במהלך שלב הבקשה המפורטת לספקים שיעמדו בדרישות שלב המיין המוקדם.	Will the ICT assist in accelerating the permits and requirements from IEC to build new power infrastructure required for the new facilities?	NA	NA	10
המטרה הינה שהאיזור יוקם על ידי הזוכה בהקדם. הנושא יובהר במהלך שלב הבקשה המפורטת לספקים שיעמדו בדרישות שלב המיין המוקדם.	What is the government's desired/anticipated timeframe for the delivery of the Region?	NA	NA	11
כ.	Please confirm the RFP will make it the bidders' responsibility to design the data centers to achieve the desired availability and durability levels: i.e. the RFP will not specify building design requirements	NA	NA	12