

הנדון : מכרז פומבי מספר 05/2020 לשירותי תחזוקה למערכת שילוח פנאומטית במרכז הרפואי הלל יפה חדרה - מענה על שאלות הבהרה מס' 2.

בהמשך למענה על שאלות הבהרה הועלו שאלות נוספות. להלן מענה על שאלות הבהרה מס' 2 למכרז שבנדון. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.


| מסמך | סעיף | כותרת ועמ' | שאלה | תשובה |
|------|------|--------------|---|---|
| 1. | ב' | 1.2.9 1.3 | הקדמה למפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 16 | לגבי סיסמאות וגיבויים ולאחר בדיקה עם הספק הקיים, קיימת נגישות לנתונים הקיימים במערכת שבבית החולים. לגבי חלקי חילוף, הספק הזוכה יידרש למצוא פתרון לתקופת הביניים, לרבות, בדרך של שימוש בחלפים מתחנות שהוחלפו וכן רכישת חלפים מהספק הקיים עד להפעלת המערכת. |
| | ג' | 11 | הצהרת המשתתף והצעת המחיר עמ' 23 | בהמשך לשאלה 5 למענה על שאלות הבהרה מיום 22.3.2020: האם קיימים ברשות בית החולים כל סיסמאות והגיבויים העדכניים של תוכנת המערכת? האם קיימת מחויבות של הספק הקיים (או במלאי בית החולים) חלקי חילוף לתמיכה במערכת במיקרה הצורך במהלך תקופת המעבר? |
| 2. | ב' | 1.3.3 | השירותים במפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 16 | אורך הצגרת המוערך היום בבית החולים כ- 2,500 מטר קווים ראשיים+ענפים. |
| 3. | ב' | 1.7.2 | שירותי אחריות ותחזוקה, מפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 20 | לא. |
| 4. | ג' | 16.5.8 | הצהרת המשתתף והצעת המחיר עמ' 24 | כן, בהתאם לקבוע בסעיף 1.7.2 למסמך ב' למסמכי המכרז. |
| | | | בהמשך לשאלה 15 למענה על שאלות הבהרה מיום 22.3.2020: בתור ספק השונה מהספק הקיים יתכן ונצטרך להחליף מכלולים שלמים במערכת במקום מכלול קיים, דהיינו מכלול חדש במקום מכלול ישן. האם במקרה ספציפי שכזו אנו נידרש לתת למכלול הזה אחריות? | |



על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראייה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,


אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק:
חברי ועדת המכרזים, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן
תיק
ת.ת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101, ISRAEL | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health