

מכרז 30/2020
למתן שירותי תחזוקה לשערים ולתריסים

הנדון: פרוטוקול מפגש מציעים למכרז פומבי מס' 30/2020

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז שבנדון, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת מפגש המציעים (השתתפות חובה) שהתקיים ביום שני 16/03/2020 בשעה 11:00 בנציבות כבאות והצלה בראשון לציון.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. הרשות תקיים מפגש מציעים נוסף ביום חמישי 19/03/2020 בשעה 11:00 – מציעים המעוניינים להשתתף במכרז נדרשים להשתתף במפגש מציעים אחד לפחות.
4. במסגרת מפגש המציעים הועלו מטעם הרשות בין היתר הדגשים לנושאים הבאים:
 - 4.1 תקופת ההתקשרות.
 - 4.2 אופן הגשת הצעת וחלוקה לאזורים גיאוגרפיים.
 - 4.3 תנאי הסף.
 - 4.4 הליך המכרז.
 - 4.5 ערבות ההצעה.
 - 4.6 אופן בחירת הזוכה.
 - 4.7 דגשים לתכולת העבודה.
 - 4.8 הודגש למציעים כי ניתן להציע לאזור גיאוגרפי אחד או יותר וכי יש למלא את כל הסעיפים בטופס הצעת המחיר, הצעה חלקית תיפסל על הסף.
 - 4.9 הודגש למציעים הצורך ללמוד היטב את תנאי המכרז ולשלוח כל הערה/שאלה/בקשה במסגרת הליך שאלות הבהרה.
5. מצורף נספח 1 לפרוטוקול - מצגת כנס מציעים שהוצגה במהלך הכנס.
6. נמסר למשתתפים כי שאלות בנושאים ספציפיים ומקצועיים שעלו במפגש יש לשלוח בכתב בהתאם להוראות המכרז והמענה עליהם יבוצע במסגרת המענה לשאלות הבהרה.

7. שאלות מציעים שנשאלו במהלך המפגש :

#	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	סעי' 7 (ערבות בצעה) עמ' 7 מסמכי המכרז	האם ניתן להגיש טרם המועד האחרון להגשת הצעות העתק של כתב ערבות ההצעה לבחינת תקינותה?	כן, מציע שיחפוץ בכך יהיה רשאי להעביר לאישור מוקדם של הרשות את נוסח הערבות שבכוונתו לצרף להצעה. את הערבות יהיה ניתן להעביר לדוא"ל danielao@102.gov.il עד שבעה ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות. עם זאת יודגש כי במקרה בו יוגש לרשות כתב ערבות שונה מכתב הערבות שאושר ואשר אינו עומד בדרישות כתב הערבות – יביא הדבר לפסילתו של כתב הערבות וכפועל יוצא פסילתה של הצעת המציע.
2	כללי (מפת מחוזות הכבאות) עמ' 14 נספח א' – פרטים על המציע	נבקש הבהרה לקבל מה הם הגבולות הגיאוגרפים של כל אזור.	ראה מפת מחוזות הכבאות בנספח א'. –
3	סעי' 8 (אופן בחירת הזוכה) עמ' 8 מסמכי המכרז	נבקש הבהרה מה אמת המידה לבחירת המציע הזוכה לכל אזור גיאוגרפי?	אמת המידה לבחירת הזוכה הינה ציון המחיר הגבוה ביותר לאותו אזור גיאוגרפי. אין ציון איכות במכרז.
4	סעי' 17 (שאלות הבהרה) עמ' 10 מסמכי המכרז	כיצד יש לשלוח שאלות הבהרה או בקשה לשינויים במכרז?	שאלות הבהרה יש לשלוח לגבי דניאלה אור בדוא"ל: danielao@102.gov.il כמפורט בסעיף 17 במסמכי המכרז. המציעים מתבקשים לעבור בדקדקנות על מסמכי המכרז ובמקרה של אי-בהירות לפנות בשאלת הבהרה.

נספח 1 פרוטוקול מפגש מציעים – מצגת כנס מציעים





טבלת ריכוז מועדים

פרסום המודעה בעיתונות ובאתר האינטרנט.	5/03/2020	✓
מפגש מציעים, בשעה 11:00.	16/03/2020	✓
בשעה 12:00 בדיוק, מועד אחרון לקבלת שאלות.	23/03/2020	
תאריך אחרון לפרסום מענה לשאלות הבהרה	29/03/2020	
בשעה 12:00 בדיוק, מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים.	05/04/2020	

*במקרה של סתירה בין המועדים לעיל לבין המועדים הנקובים בטבלה בעמ' 1 בחשבוני המכרז ייבדו המועדים בטבלה בעמ' 1 במכרז.

3

כללי

הרשות הארצית לכבאות והצלה מבקשת לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה לשערים חשמליים ולתריסים חשמליים מדגמים שונים המותקנים בסככות רכבי הכיבוי ובכניסות לתחנות הכיבוי ברחבי הארץ.

- תחזוקת שערים חשמליים.
- תחזוקת תריסים חשמליים.
- תחזוקת תריסים ידניים.

4

שער דו כנפי



5

התמונה להמחשה בלבד


שער מרחף



6

התמונה להמחשה בלבד

תריס חשמלי



7

התמונה להמחשה בלבד

תנאי סף מקצועיים

תחומי הנדסה:

- ניסיון בתחזוקת שערים חשמליים: למציע ניסיון בשלוש השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות במתן שירותי תחזוקה לשערים חשמליים מסוג שערים נגורים, שערים כנפיים ושערים מרחפים בהיקף של 100 יחידות לפחות.
- ניסיון בתחזוקת תריסים חשמליים: למציע ניסיון בשלוש השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות במתן שירותי תחזוקה לתריסים חשמליים מסוגים שונים בהיקף של 250 יחידות לפחות.
- טכנאי תחזוקה: המציע מעסיק באופן ישיר (יחסי עובד-מעסיק) לפחות שלושה טכנאים למתן שירותי תחזוקה לתריסים חשמליים ושערים חשמליים, הטכנאים יהיו בעלי ניסיון של שנה אחת לפחות כל אחד בנפרד בהתקנה ומתן שירותי תחזוקה לתריסים חשמליים ובהתקנה ומתן שירותי תחזוקה לשערים חשמליים.
- ניידות שירות: המציע הינו הבעלים של לפחות שלושה רכבים המשמשים כניידות למתן שירותי תחזוקה לתריסים חשמליים ושערים חשמליים.
או לחילופין:
המציע שוכר (לרבות לסינג) לפחות שלושה רכבים המשמשים כניידות למתן שירותי תחזוקה לתריסים חשמליים ולשערים חשמליים.

8

שאלות הבהרה

- ניתן לפנות בשאלות הבהרה ובבקשה לשינויים.
- התשובות יפורסמו באתר הכבאות - בעמוד המכרז.
- הפנייה תעשה בכתב באמצעות הדוא"ל.
- **אשת קשר:** דניאלה אור
- **דוא"ל:** danielao@102.gov.il
- **מספר טלפון:** 03-5116383
- **אתר המכרז:** https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders

9

אופן הגשת ההצעות

- **מעטפת איכות** – כל מסמכי המכרז כמפורט בטבלה בסעיף 6 מתויקים בקלסר.
- **מעטפת מחיר.**
- **מיקום ההגשה:** תיבת המכרזים בבניין נציבות כבאות והצלה שד' רחבעם זאבי 7 (פינת שד' מינסטר) קומה ב' חדר 7.
- **מומלץ להגיע מוקדם, מתבצעים שיפוצים במתחם.**

10

ערבות הצעה

- המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנת, ברת חילוט, לא צמודה על סך 50,000 ₪ לפי הנוסח המצורף בנספח ז'.
- **מציע שיחפוץ בכך, יהיה רשאי להעביר לאישור מוקדם את נוסח הערבות שבכוונתו לצרף להצעה.**
- סטייה מהנוסח המצורף בנספח ז' עלול להביא לפסילת הצעה.

11

טופס הצעת מחיר

- מציע רשאי להציע לאזור גיאוגרפי אחד או יותר.
- **חובה למלא את כל סעיפי ההצעה.**
- טבלה א' – מחיר קבוע לתחזוקת שער ומחיר קבוע לתחזוקת תריס (כולל נזקי תאונות וכוח עליון).
- טבלה ב' – מחיר לפריטים בשער – (לא תחזוקה. מימוש אופציונלי בהחלטת הרשות).

12

אופן בחירת הזוכים – מחיר (100%)

- אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה היא ההצעה שקיבלה את ציון המחיר (P) הגבוה ביותר.
- ציון המחיר יקבע לפי הנוסחה בסעיף 8.3.6.
- הצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר בשנת 2020.

15

תמצית תכולת עבודה

- שירותי תחזוקה חודשית הדרושים לפעילותם התקינה של השערים והתריסים, לרבות החלפת כל חלק פגום או תקול.
- הספק יסייר בכל תחנות הכיבוי לצורך הכרה, מיפוי ובדיקת כל השערים והתריסים הנמצאים בתחנות הכיבוי.
- השערים והתריסים יתקבלו ע"י הספק במצבם AS-IS.
- אחריות כוללת גם נזקים שיגרמו כתוצאה מפגעי מזג אוויר, כוח עליון, פגיעות רכבים לשערים/לתריסים לרבות כל חלקי השער/התריס.
- הספק יפעיל מוקד מאויש לקבלת קריאות בימים א'-ה' בין השעות 07:00 עד 17:00 וימי ו' וערבי חג בין השעות 07:00 עד 13:00.

16

תמצית תכולת עבודה

• לוחות זמנים

1. הספק יענה לקריאה לתיקון תקלה 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים
2. היענות לקריאת שירות (הגעת הטכנאי למקום התקלה) תהיה בתוך 6 שעות מרגע מסירת ההודעה במוקד הספק.
3. תיקון התקלה יבוצע ויסתיים בתוך יום עבודה אחד ולא יאוחר משלוש שעות (3 שעות) מרגע הגעת הטכנאי.
4. במקרים דחופים יידרש הטכנאי להגיע תוך 4 שעות מרגע קבלת הקריאה במוקד ולסיים את התיקון לא יאוחר מ- 3 שעות ממועד הגעתו.
5. הרשות תהיה זאת שתקבע מהו מקרה דחוף.

17

תמצית תכולת עבודה

- על כל שער במסגרת המכרז, הספק יתלה שלטי בשני מקומות בולטים הנושא את שם החברה ומס' הטלפון לשרות.
- בתריסים הספק יתלה מדבקות ייעודיות בחלקו הפנימי של התריס.
- הספק יבצע טיפול מונע לכל אחד מהשערים ומהתריסים, אחת לחודש

18



תודה רבה
שאלות נוספות?