


| | | | |
|--------------|------------------------|--|---|
| פרק משני: | סוגי מרכזים והתקשרויות | משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות |  |
| תת פרק: | התקשרות בפטור ממכרז | | |
| הוראה מקשרת: | 7.3.6.2 | | |
| מספר טופס: | 7.3.6.2.1.ט | | |
| מהדורה: | 01 | | |
| תת מהדורה: | 01 | | |

אל: ועדת המרכזים

| | |
|---------------|--------------------|
| משרד: | הבריאות |
| יחידה מזמינה: | מרכז רפואי הלל יפה |
| תאריך: | 23/04/2020 |

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מרכזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.


| |
|---|
| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) |
| הסכם שירות עבור מערכת בקרת מבנים ומתקנים בתחומי המערכות השונים: חשמל, מיזוג אוויר, גזים רפואיים ומים. |
| |
| |
| |
| |

האם קיים בנושא זה מרכז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|------------------------------------|---|
| שם הספק: | ארדן קונטרול טק |
| מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה) | 5118913 |
| ספק זה הגו: | <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 110000 ₪ |
| תקופת ההתקשרות: | שנת 2020 |

| | | | |
|------------------------|--------------|--|---|
| סוגי מכרזים והתקשרויות | פרק משני: | משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות |  |
| התקשרות בפטור ממכרז | תת פרק: | | |
| 7.3.6.2 | הוראה מקשרת: | | |
| 7.3.6.2.1.ט | מספר טופס: | | |
| תת מהדורה: 01 | מהדורה: | | |

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

גא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות


| |
|---|
| <p>חברת ארדן קונטרול טק הינה החברה המאחזקת, מרחיבה ומטפלת במערכת בקרת מבנים של המרכז הרפואי הלל יפה הכולל את מערכת: חשמל, מיזוג אוויר, גזים רפואיים, מים וכדומה. ספק זה מתבסס על ציוד (בקרים) של חברת שניידר ומייצג חברה זו בשטח. ולכן מוגדרת כספק יחיד היות ורק לה גישה לתוכנה, חומרה וציוד בתחום הבקרה של חברת שניידר.</p> <p>לאור האמור לעיל נדרש לחדש הסכם שרות עם חברה זו לתקופה של 12 חודשים.</p> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

המרכז הרפואי הלל יפה
רונן אדרי

מהנדס ראשי
 ומנהל מחי בינוי ואחזקה

| | | |
|------------------------|---------------------------|---|
| שם בעל הסמכות המקצועית | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | חתימה |
| | |  |