

פנייה מוקדמת לקבלת מידע 44/2020
אמצעים ושיטות לסינון תוצרי פליטה משריפה במכולות אימון

הנדון: מענה לשאלות הבהרה בפנייה מוקדמת לקבלת מידע מס' 44/2020

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי הפנייה המוקדמת לקבלת מידע, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המשיבים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.

מס'ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	סעיף 6 (דרישות המערכת) עמ' 4 מסמכי הבקשה	אישור עמידה בתקנים – לגבי אישורי התקינה בעולם, הנושא ידוע וברור, נבקש לדעת מה הן התקנים הישראליים שבקשתם שהמערכת תעמוד בה. על כן נבקש פניה לתקן.	המשיבים מתבקשים לצרף את אישורי התקנים בהם המוצר/הפתרון עומד. הרשות אינה מכוונת לתקן ישראלי מסוים אלא מבקשת לקבל מידע כללי.
2	סעיף 6 (דרישות המערכת) עמ' 4 מסמכי הבקשה	כמה מכולות יחוברו למערכת שאיבת וניקוי העשן? אנו ממליצים לחבר 3 מכולות כדי ליצור יחידת הדרכה מספקת.	בשלב זה טרם נקבעה כמות המכולות או תצורת מבנה האימונים. הרשות מבקשת לקבל כל מידע רלוונטי לרבות המלצות יצרנים ומסמכים מקצועיים של פרויקטים דומים שבוצעו ע"י היצרנים ברחבי העולם.
3	סעיף 6 (דרישות המערכת) עמ' 4 מסמכי הבקשה	מה גודל המכולות המחוברות? אנו ממליצים להשתמש במכולות גדולות מ- High cube Oversea בגובה 40 מטר בגלל הגודל המספיק למטרות אימונים.	ראה מענה לשאלה 2 לעיל.
4	סעיף 6 (דרישות המערכת) עמ' 4 מסמכי הבקשה	כמה קמינים הולכים ויותקנו במכולות? אנו ממליצים להתקין קמין אחורי אחד בלבד בגלל השפעת החום הגדולה.	ראה מענה לשאלה 2 לעיל.
5	סעיף 6 (דרישות המערכת) עמ' 4 מסמכי הבקשה	כמה קמינים אחרים (למשל עריסות אש) יותקנו במכולה? אנו ממליצים להוסיף לא יותר מאשר קמין אחד או שניים אחרים (עריסות אש) מסיבות בטיחותיות.	ראה מענה לשאלה 2 לעיל.
6	סעיף 6 (דרישות המערכת) עמ' 4 מסמכי הבקשה	האם ישמש במכולות דלק אחר מאשר עץ? אנו ממליצים להשתמש בדלק מוצק (עץ) רק כדי למנוע זיהום רעיל של בגדים, ציוד אימונים והאדמה במקרה של שימוש בנפט או בסולר.	כלל הרשות תעשה שימוש בדלק מוצק (עץ).

מס'ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
7	סעיף 6 (דרישות המערכת) עמ' 4 מסמכי הבקשה	האם זה מקובל עליכם ששאריות עשן לא יילכדו במהלך פתיחת הדלתות במכולה או שמא נדרש בית נוסף (פתרון בבית) עם מנעולי אוויר? אנו ממליצים להתקין מנדפים מספיקים ללכידת עשן בכל דלת כניסה ולקבל הסכמה לאובדן של שאריות עשן אם הדלת תהיה פתוחה למשך זמן קצר. אין צורך בהתקנה ביתית.	טרם התקבלה ברשות החלטה בנדון. נבקש לקבל מידע רלוונטי גם עבור לכידת שאריות עשן מפתחי המכולות.
8	סעיף 6 (דרישות המערכת) עמ' 4 מסמכי הבקשה	כמה מהר יש לחלץ את העשן ולנקות אותו במקרה חירום? אנו ממליצים לעקוב אחר תקן DIN 14097 (מתקני סימולציה של כיבוי אש), פריט חלק 1, פריט 5.4.12 (הסרת עשן): חדרי האימונים צריכים להיות בעלי ראות של לפחות 2 מ' בגובה של 1 מ' בטווח של 120 שניות מרגע הסרת העשן במקרה חירום.	טרם התקבלה ברשות החלטה בנדון. נבקש לקבל מידע רלוונטי גם עבור פינוי העשן במקרה חירום.
9	סעיף 6 (דרישות המערכת) עמ' 4 מסמכי הבקשה	כמה תרגילים ואימונים צריכים לשמש כבסיס למימד המערכת על מנת להגיע לפירוט של מרווחי התחזוקה? אנו ממליצים לקבוע 200 ימי אימונים בשנה עם זמן צריבה אמיתי של האפליקציה. שעתיים.	טרם התקבלה ברשות החלטה בנדון. נבקש לקבל מידע, המלצת יצרן וסרגל תדירות תחזוקה ו/או כל נתון רלוונטי אחר.