

לכבוד

באמצעות דוא"ל-
שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי מספר 09/2020 לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי הניתוח במרכז הרפואי הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

שאלה 1:

אבקש לדעת מדוע ועפ"י תוכנו, כתב הכמויות וכותרתו של מכרז זה, מדובר בעבודות חשמל ענף 160, בעוד שעפ"י תנאי הסף הנכם מבקשים ענף 170 עבודות מיזוג, האם מקור הבקשה בטעות?

תשובה:

אין המדובר בטעות. אכן עיקר הפרויקט הוא החלפה של לוח החשמל, אבל העבודה היא חלק ממתקן מיזוג האויר הקיים והעתידי. התקנת לוח חשמל ומערכת פיקוד ובקרה היא חלק אינטגרלי מכל פרויקט מיזוג האויר, ולידע והניסיון במיזוג האויר קיים יתרון על היכולת לייצר את לוחות החשמל עצמם.

שאלה 2:

חסרים נתונים על הציוד הקיים בכדי לתמחר את כתב הכמויות. לא ידוע מה הלוחות מזיניים, מה הציוד הקיים במקום.

תשובה:

במפרט הטכני קיים תיאור של הציוד המוזן ומופעל מהלוח הקיים. יחד עם זאת, קיימות במרכז הרפואי תכניות של הלוח הקיים המצורפות למסמך המענה על שאלות הבהרה ופורסמו באתר האינטרנט של המרכז הרפואי.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :
חברי ועדת המכרזים, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן
אינג' קובי פוצ'נסקי, מהנדס מיזוג אוויר, כאן
תיק
ת.ת.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | תל. 04-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health