כבל מתח גבוה חדש
בהתקנה תת קרקעית
לפי פרט 1 בתכנית זו

כבל מתח גבוה
קיים פעיל
תת קרקעי
ללא שינוי

זהירות!!! קטע זה בחפירה
עם כלים ידניים בלבד
תשתיות קיימות\מתח גבוה פעילות
+מציות כבישים יכללו יציקת בטון
מגנט שקיעות מסוג CLSM
כולל צינור PVC קוטר 8"

כבל מתח גבוה חדש
בהתקנה תת קרקעית
לפי פרט 1 בתכנית זו

זהירות!!! קטע זה בחפירה
עם כלים ידניים בלבד
תשתיות קיימות מתח גבוה + מים
+מציות כבישים יכללו יציקת בטון
מגנט שקיעות מסוג CLSM
כולל צינור PVC קוטר 8"

כבל מתח גבוה
קיים פעיל
תת קרקעי
ללא שינוי

מבנה סגור
(מיועד להריסה)

מחדר חשמל

אשפוז

שיקום

פנימית

הנהלה סכנית

בטון

שער

חדר מתים

בנין אפסנאות

בית מלאכה

חדר אנרגיה
קיסוי

ע.ז.

מקרא צבעים

	תקשורת
	מים
	ביוב וניקוז
	חשמל מתח נמוך
	מתח גבוה קרים
	מתח גבוה חדש

פרט 1 - התקנת כבל מ"ג ישירות באדמה

LuMat Electrical Engineering
Consulting Engineering Communication & Air Conditioning

מס' פרויקט	21-0.0.0000
שם הפרויקט	בית מרפא מחוז דרום
תיאור	מתח גבוה בגנה
מס' שרטוט	7
תאריך	23.06.2021