

תאריך: 10/08/20

הנדון: מכרז מס' 19/20 – טיפול ביחידות קירור CARRIER – מענה לשאלות הבהרה

שלום רב,
במענה לפניות המציעים, להלן שאלות הבהרה והמענה:

| תשובה | שאלה | סעיף | פרק/עמ' | |
|---|--|------|----------------|----|
| מקובל. המילה "פרויקט" תוחלף במילה "שירות". | בהואיל השני רשומה ההגדרה "הפרויקט", החוזה הינו עבור מתן שירותי אחזקה וטיפול בציוד קרייר, אין המדובר בפרויקט. | | חוזה עמ' 24 | 1. |
| כן. מפנים למסמך ד' בכתב הכמויות. הספק נדרש לתמחר את עבודת השירות, וגם מספר חלקי חילוף שאותם מחליף במסגרת השירות: בדיקת איכות השמן והחלפתו במידת הצורך. לעיתים נדרש להחליף את רגש לחץ ראש, החלפת המסננים לסוגיהם, אבני ייבוש, גוף חימום ועוד חלקי חילוף הנדרשים לצורך מתן השירות. | האם השירות כולל חלקי חילוף? | 4.2 | עמ' 25 | 2. |
| מקובל. נוסח הסעיף יהיה כדלקמן: "בסמכות המזמין לחלט את הערבות, כולה או חלקה, במקרה שבו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה, או בהתאם ליתר תנאי המכרז, לאחר התראה בת 14 ימים לקבלן". | יש להוסיף בסוף הפסקה לאחר התראה בת 14 יום לקבלן. | 5.2 | עמ' 26 | 3. |
| מקובל. נוסח הסעיף יהיה כדלקמן: "הספק אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או לנפש, שיגרמו לספק, עובדיו לקבלני משנה שלו, שלוחיו ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו, תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק על פי מכרז והסכם זה ו/או בקשר עם המערכת נשוא מכרז/הסכם זה, עקב מעשה או מחדל של הספק, והוא חייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם. | שורה רביעית אחרי המילה "זה" יש להוסיף עקב מעשה או מחדל של הספק. | 7.3 | עמ' 26 | 4. |
| אנו מבקשים אחריות לשירות ולחלפים המוחלפים, ראו האמור בסעיף 2 לעיל. | אין אנו מספקים מוצרים אז מדוע אנו נושאים באחריות למוצר? | 7.4 | עמ' 27 | 5. |
| מקובל. נוסח הפסקה השניה יהיה כדלקמן: "כמו כן, בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל, הספק מתחייב לפצות ולשפות את ביה"ח ו/או מי מטעמו על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, ושלוחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בסעיף למכרז והסכם זה לרבות שכי"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן ובלבד, וניתנה לספק הזדמנות להתגונן מפני כל תביעה ו/או דרישה כאמור. | בסוף הפסקה השניה יש להוסיף ובלבד וניתנה לספק הזדמנות להתגונן מפני כל תביעה ו/או דרישה כאמור. | 8.4 | עמ' 27 | 6. |
| הספק מבצע שירות ובמסגרתו מתקין את האמור בסעיף 2 לעיל. | מדובר בשירות לא בהתקנה | 9.1 | עמ' 28 | 7. |

| תשובה | שאלה | פרק/עמ' | סעיף |
|--|---|---------|------|
| מקובל. נוסח הסעיף יהיה כדלקמן: " הקבלן יעבוד לפי כל כללי הבטיחות החלים לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תשי"ל-1970 וכל דין, וינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע נזק לאדם או לרכוש באתר ביצוע העבודה וסביבתו, תוך התחשבות באופי המקום והתנאים בו, לרבות כל המפורט בנספח ג'. בקשר עם שירות הטיפול נשוא הסכם זה". | בסוף הפסקה יש להוסיף בקשר עם שירות הטיפול נשוא הסכם זה. | עמ' 28 | 10 |
| מקובל. נוסח הסעיף יהיה כדלקמן: "הקבלן יפצה את המזמין, מיד עם דרישה ראשונה, על כל פגיעה, אבדן, נזק או הוצאה שהקבלן אחראי לה כאמור, וכן ישפה את המזמין בגין כל סכום ששילם או חויב לשלם, בעקבות דרישה או תביעה שהוגשה כנגד המזמין ואשר האחריות לה מוטלת על הקבלן ובלבד, וניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן מפני כל תביעה ו/או דרישה". | בסוף הפסקה יש להוסיף ובלבד וניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן מפני כל תביעה ו/או דרישה. | עמ' 29 | 12.2 |
| הדרישה לחתימה על נספח ג' נותרת על כנה, יש לחתום על הנספח. קיימת חובה לעמוד בכל תקנות הבטיחות בעבודה כמתחייב עפ"י חוק, כגון: עבודה עם כלים תקינים, ניקיון, מניעת כניסת בלתי מורשים לאזור העבודה, שימוש בסולם נכון ותקין. טכנאי מאושר לעבודה בגובה מכיר את כללי הבטיחות בחשמל, מכיר השימוש בציוד כיבוי אש מיטלטל ועוד. כמו כן, החתימה על הצהרת הקבלן מהווה את התחייבותו והסכמתו לכתוב. אנו מבקשים שהקבלן יצהיר שהוא שומר על כל כללי הבטיחות. בנוסף, הקבלן מתחייב לעמוד בכל הנדרש לאבטחת הציבור והמטופלים בבניה"ח ולפעול עפ"י נהלי ביה"ח והנהלים המחייבים בנושא. | אין מדובר בעבודות בניה – נבקש לבטל נספח זה. | נספח ג' | .10 |

- כל ההודעות, השינויים וההבהרות מתפרסמים ופורסמו במנו"ף, והם אלה המחייבים את המזמין. על המציעים חלה החובה להתעדכן באופן שוטף דרך המנו"ף, גם אם לא הועברה הודעה ישירה למקבלי חוברת המכרז.
- על המציע לחתום על קובץ שאלות/תשובות הבהרה הנ"ל ולצרפו למסמכי המכרז שמגיש למזמין.