



21.09.20

לכבוד:

כלל המציעים

**מכרז פומבי מס' 192688 לאספקה התקנה ותחזוקת מעלון**  
**תשובות לשאלות הבהרה**

מס"ד	נספח	מס' סעיף	הבהרה/שאלה	תשובת מרת"א
1	נספח א'	60.3	נדרש הבהרה לגבי ניסויים מבוקשים והאם יש צורך בדרישה זו?	הסעיף מבוטל.
2	נספח ג'	4.7.5	התקן אינו מחייב, האם נדרש לספק פקוד אש?	נדרש פיקוד מכבי אש.
3	נספח ג'	4.10	האם יש מערכת תקשורת פנים? האם נדרש לשלב את האינטרקום מעלון למערכת פנים של המבנה?	נדרש לבצע הכנות עבור אזעקה ודיבור מתא המעלון לחדר הבקרה של בית החולים, דרך מערכת האינטרקום הראשית שהינה מתוצרת סטנטופון.

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים