

מספר תסקיר: 014048/28936  
תאריך בדיקה נוכחית: 14/05/2020  
תאריך בדיקה הבאה: 14/11/2020

## תסקיר בדיקת מעלית

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 14/11/2019  
מס' תסקיר קודם: 061609/28897  
בוצעה ע"י: יצחק חמו

מס' תיק במשרד התמ"ת: 220643

נייד: 050-6213588  
פקס: 04-8619499  
איש קשר: מיכל  
טלפון: 04-8619144

1. פרטי לקוח / תופס: משרד הרווחה  
כתובת: רחוב עומר אל כיאם 12

יישוב: חיפה מיקוד:

חב' שירות ומלווה: עידן מעליות

2. מיקום המעלית: משרד הרווחה חיפה

מס' סידורי: 16658

יצרן: עידן מעליות

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית נוסעים חשמלית

תיאור מפורט:

מספר נוסעים: 8 נוסעים עד 630 ק"ג  
או עומס מירבי:

מס' יצרן: 16290985/01  
שנתון: 2017

מעלית חשמלית Felesa בקרת תדר לשמונה נוסעים, המשרתת שלוש תחנות. מהירות נסיעה עד 1.0 מ/ש. תילוי כבלים, 7xØ6.5 פיר בנוי מכונה על גג הפיר. עומס מירבי 630 ק"ג. דלתות אוטומטיות בפתיחה אופקית + מגביל כוח + סרגל תאים.

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5. החזקה: המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	ק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	ק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	ק
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	ק
- הפגושות:	ק
- פנים פיר המעלית:	ק
ו. גובלי תנועה:	ק, נבדקו בפעולה
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	ק ווסת כויל 2017
ח. בלמים:	ק
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	ק
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	ק
יא. ציוד חשמלי אחר:	ק
יב. חלקים אחרים:	ק, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	ליקוי	לתקן חילוץ אוטומטי בהפסקת חשמל.
2	ליקוי	לתקן חילוץ ידני.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות:

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית כפוף להסדרת הליקויים

הערה קבועה לחברת השרות: יש להקפיד על פילוס מדוייק ברובדים, על פי התקן, בכל עת. על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה. הבדיקה נערכה בהתאם לנוהל בקרת תהליך ורשימות תיוג מספר: 24

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: **נחום נחום** בעל תעודה מס': **28936** מאשר כי ביום: **14/05/2020** בדקתי את המעלית באופן יסודי.  
פרטים מלאים: ת"ד 278, טבריה, 1410201 טלפון: 052-5554966, פקס: 077-9130080

עמוד 1 מתוך 1

(1)



ת.ד. 278 טבריה • טל' 077-9101703 • פקס 077-9130080  
נייד 052-5554963 / 052-5554966  
www.reidot.com • hinga.office@gmail.com

חינה מהנדסים בע"מ

בדיקות בטיחות ורעש, אנליזת רעידות, איזון דינמי ואחזקה חזויה למכונות סובבות מנופים | מעליות | כלי לחץ | דרגנועים

