

o.מ	סעיף	שאלה / הבהרה - מכרז לנייטרוס נוזלי 12099602
1		נבקש לאשר שמסמכי המכרז שיש להגיש הינם המסמכים שפורסמו באתר והם: 1. 12099602+טופס+עם+התנאים+לפרסום+בעיתון, 2- בקשה+להצעת+מחיר+נייטרוס+12099602, 3- מפרט+נייטרוס+נוזלי+מכרז+מס'+12099602, 4- נספח+א'+מכרז+מס'+12099602, 5- נספח+ב'+תנאי+מכרז+מס'+12099602, 6- פרסום+בעתון+מכרז+מס'+12099602 <b>כמופיע באתר הפרסום הממשלתי- לרבות עדכונים</b>
2	1	נייטרוס רפואי בטוהר 99% לפי USP, רשום ומאושר במשרד הבריאות- <b>הסעיף השתנה לניסוח הבא (כמופיע בהבהרה מיום 14.1.2021):</b> למרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא בתל-השומר (להלן: " <b>בית החולים</b> "), דרושה אספקה סדירה של ניטרוס אוקסיד רפואי במכליות בטוהר 98% ומעלה (להלן "הניטרוס" או "הגז") בהיקף של כ- 17,000 ק"ג לשנה. הניטרוס אוקסיד יסופק כנוזל ויומר לגז.
3	7 א	נבקש לקבל נוסח הערבות או להסיר מהדרישה, שכן לא צורף למכרז כל נוסח כתב ערבות כמתחייב על-פי דין <b>מצ"ב נספח ערבות- נספח 1</b>
4	1 א	נייטרוס רפואי בטוהר 99% לפי USP, רשום ומאושר במשרד הבריאות- <b>כמופיע במ.ס 2</b>
5	3 ב	נבקש להוסיף אפשרות לשיטת המדידה של הגז המסופק ע"י מונה של מיכלית. יוצג אישור הבדיקה עבור כל מונה <b>רק במקרה ומאזני הגשר של ביה"ח תקולים ובכפוף להצגת אישור של מכון התקנים למונה של הספק.</b>
6	4 א	נבקש לשנות שעות האספקה 7:30-13:00 <b>לא מקובל</b>
7	4 ה	מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "ובכפוף לאי-התקיימותו של אירוע כוח עליון אשר מנע את אספקת הגז בצורה שוטפת וסדירה" <b>לא מקובל</b>
8	4 ו	מבוקש למחוק את המילים: "מיום זכייתו האחריות..." ועד למילים: "ולא תהיה כל טענה או השגה בנושא". מבוקש כי במקום יבוא: "הספק יהיה אחראי על תקינות התשתיות, למעט במקרים של נזק ו/או פגם שייגרם לתשתיות שמקורו במעשה ו/או מחדל של ביה"ח ו/או של מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים ו/או אירוע כוח עליון". <b>לא מקובל</b>
9	4 ז	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובלבד שמדובר בנזק שמקורו במעשה ו/או במחדל של הספק ו/או מי מטעמו. מובהר, כי במקרה של נזק שייגרם לצידוד הספק כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המרכז הרפואי ו/או של מי מטעמו, הרי שהמרכז הרפואי יישא באחריות לנזק כאמור". <b>לא מקובל</b>
10	4 ז	נבקש לשנות ל"הזמנת השירות תעשה באמצעות הודעה במייל או טלפון למוקד שירות הזמנות" <b>לא מקובל</b>
11	8.3	נבקש לשנות ל"זמני האספקה מרגע פתיחת קריאת השירות למילוי הגז תוך 72 שעות" <b>לא מקובל</b>
12	8.9	מבוקש להוסיף את סעיף 8.9 בנוסח שלהלן: "מובהר, כי הספק לא יהיה אחראי לכל נזק שמקורו במעשה ו/או במחדל של ביה"ח ו/או מי מטעמו וכן בנזק שמקורו באירוע כוח עליון, כהגדרתו להלן. כן מובהר כי אחריות הספק תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד וכי הספק לא יישא בכל אחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי, לרבות נזקי אובדן רווחים, אובדן הכנסה, אובדן הזדמנות עסקית וכיו"ב של ביה"ח או מי מטעמו. בכל מקרה אחריות הספק במסגרת התקשרות זו וההזמנות מכוחה תהיה מוגבלת לסך של עד _____ 250,000 ש"ח לכל תקופת ההתקשרות (להלן: " <b>הגבלת האחריות של הספק</b> ")." <b>לא מקובל, באשר לביטוח, מצ"ב אישור קיום ביטוחי- נספח 2.</b>

מ.ו	סעיף	שאלה / הבהרה - מכרז לנייטרוס נוזלי 12099602
13	8.1	מבוקש להוסיף את סעיף 8.10, בנוסח שלהלן: "אם אחד הצדדים לא יעמוד בהוראות מסמך זה ומכרז זה, מסיבה כלשהי שאינה תלויה בו ואינה ידועה לו במועד חתימת מסמך זה ומכרז זה, ואשר מקורה בנסיבות או אירועים שאינם ולא יכולים להיות בשליטתו (לעיל ולהלן: "אירוע כוח עליון"), אי העמידה בהתחייבות לא תהווה הפרה של הוראות מסמך זה והוא לא יחויב בכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא בגין כך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יראו באירועים הבאים מצב של כוח עליון: אסון טבע; מצב מלחמה; גיוס כללי הגורם למחסור בכוח אדם; מחסור באספקת חומרי גלם ו/או חלקי חילוף שאינם בשליטת הספק (לעניין זה מובהר כי הספק אינו נכנס בנעלי הספק שלו ואינו אחראי למעשיו ו/או למחדליו); התפרצות בלתי צפויה של מחלה או מגיפה שאינה בשליטת הספק; תקלות באספקת החשמל במתקן הייצור של הספק שאינם בשליטתו; הפרעות באספקת המים למתקן הייצור של הספק שאינם בשליטתו; שביתה או השבתה כלל ארציים או כלל חברתיים (דהיינו, שביתה או השבתה כוללת אצל צד להסכם), שביתה או השבתה בנמלי ישראל (יבשתי, ימי או אווירי), הפרעות בייצור ואספקה אצל ספקים בחו"ל או ביבוא לישראל". <b>לא מקובל</b>
14	9.5	מבוקש כי לאחר המילים: "משמשי נותן השירות בביצוע השירות" יתווסף: "זאת מנימוקים שיפורטו בכתב". מבוקש למחוק את המילים: "לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה" וכי במקומן יבוא: "זאת מנימוקים שיפורטו על ידי המרכז הרפואי בכתב". <b>מקובל</b>
15	11	מבוקש למחוק את המילים: "ותגרור שיפוי של אספקת הגז לביה"ח לשנה - ללא עלות" וכי במקומן יבוא: "ולביה"ח יעמדו הסעדים המוקנים לו בדיון". <b>המחיקה מקובלת, הנוסח ישונה כדלקמן: "ויעמדו לרשות המרכז הרפואי כל הסעדים המוקנים לו בדיון ובין היתר תהיה לביה"ח הזכות לממש את הערבות הבנקאית בכל מקרה של הפרה יסודית של תנאי המכרז וההסכם ולא לקזז מהסכומים המגיעים לזוכה מביה"ח בגין כל עבודה שהיא עפ"י קביעת המהנדס הראשי של ביה"ח".</b>
16		נספח זה אינו רלוונטי שכן הוא מתייחס לקבלן העוסק בעבודות בנייה, ולא לאספקת גזים על ידי המציע. לכן נבקש להוציאו ממסמכי המכרז. לחילופין בלבד מפורטות להלן שאלות הבהרה ביחס לנספח זה. <b>לא מקובל</b>
17	3	מבוקש כי במקום המילים: "ולאחר שהוזהרתי בכתב על ידי המפקח" יבוא: "ולאחר קבלת התראה בכתב וארכה בת 7 ימים לתיקון אי העמידה בלו"ז". כן מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "מובהר כי אחריותי כאמור בסעיף זה לעיל הינה לנזקים ישירים בלבד ולא אשא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או נזקי אובדן רווחים ו/או אובדן הזדמנות עסקית". <b>לא מקובל</b>
18	4	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובלבד שמדובר בהוצאות ישירות שנגרמו למרכז הרפואי בשל מעשה ו/או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי בלבד". <b>לא מקובל</b>
19	5	מבוקש לשנות את נוסח הסעיף לנוסח הבא: "אני מסכים לכך שביה"ח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות הישירות שנגרמו לו כאמור ו/או הקנס על ידי חילוט הערבות הבנקאית, וזאת לאחר קבלת הודעה בכתב על הדרישה לתשלום ההוצאות ו/או הקנס ומתן 14 ימים לביצוע התשלום על ידי". <b>ישונה כדלקמן: בסיפא לאחר המילה ביה"ח יבוא המשפט הבא- "וזאת לאחר קבלת הודעה בכתב על הדרישה לתשלום ההוצאות ו/או הקנס ומתן 7 ימים לביצוע התשלום על ידי".</b>
20	ב.6	נבקש למחוק את הסעיף שכן אינו רלוונטי לאספקת גזים. <b>לא מקובל</b>
21	ג.6	מבוקש לשנות את נוסח הסעיף לנוסח הבא: "אני אחראי לכל נזק ישיר שייגרם למי מעובדי ו/או שלוחי ו/או כל מי הפועל מטעמי ו/או בשירותי כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלי שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע השירותים מושא המכרז". <b>לא מקובל - ראה אישור קיום ביטוחי- נספח 2</b>
22	ד6	יש לבטל את הדרישה לביטוח עבודות קבלניות, מדובר באספקת גזים <b>לא מקובל</b>

שאלה / הבהרה - מכרז לנייטרוס נוזלי 12099602	סעיף	o.מ
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובלבד שמדובר בנזק ישיר בלבד, שמקורו במעשה ו/או במחדל שלי ו/או של מי מטעמי בלבד. מובהר כי לא אשא באחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או נזקי אובדן רווחים ו/או אובדן הכנסות ו/או אובדן הזדמנות עסקית. כן לא אשא באחריות לנזק שמקורו במעשה ו/או במחדל של המרכז הרפואי ו/או של מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים ו/או שמקורו באירוע כוח עליון". <b>לא מקובל - ראה אישור קיום ביטוחי- נספח 2</b>	ה.6	23
מבוקש למחוק את המילים: "מכל סיבה שהיא" – לא מקובל כן מבוקש למחוק את המילים: "ביה"ח לא יצטרך לנמק דרישה שכזו, אם תבוא". מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "דרישה כאמור תנומק על ידי ביה"ח בכתב"- <b>מקובל</b>	10	24
הסעיף אינו רלוונטי ונבקש למחוק אותו. <b>לא מקובל</b>	13	25
כל הנספחים המופיעים בעמודים הנזכרים אינם רלוונטיים שכן הם נוגעים לקבלן העוסק בביצוע עבודות בנייה בשטח ביה"ח. על כן, נבקש להוציאם ממסמכי המכרז. <b>לא מקובל</b>		26
במסגרת הפרסום בעיתון צוין כי אחד מתנאי הסף להגשת הצעה במכרז הוא המצאת ערבות בנקאית בסכום של 80,000 ₪ בתוקף עד ליום 18.4.2021, אולם למסמכי המכרז לא צורף נוסח כתב הערבות המבוקש. נבקש לפרסם את נוסח כתב הערבות המבוקש ולחילופין לבטל דרישה זו. <b>מצ"ב נספח ערבות- נספח 1</b>		27
נבקש להסיר את הסעיפים שאינם רלוונטיים לאספקה ומילוי גז רפואי <b>לא מקובל</b>		28
נבקש להסיר את הסעיפים שאינם רלוונטיים לאספקה ומילוי גז רפואי <b>לא מקובל</b>		29
נבקש להסיר את הסעיפים שאינם רלוונטיים לאספקה ומילוי גז רפואי <b>לא מקובל</b>		30
מניסיון רב של חברתנו ועל פי הנחיות היצרן של מיכלים בחברות המוביליות בעולם במידה וחידוש הואקום אינו מצליח לא ניתן לתקן את הואקום, במקרה זה המיכל נפסל. לפיכך אנו מבקשים להסיר את הדרישה לתיקון הואקום. <b>לא מקובל</b>	ה 6	31