



מחלקת רכישות

תאריך 13/04/2021



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

**מכרז פומבי 14/2021 - אספקה, התקנה והפעלת מערכת דיזל גנרטור
במתקני שירות בתי הסוהר**

הודעת תיקון מס' 1

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס' מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות	מס' מס' סעיף ועמוד
1.	שאלה בהמשך לפנייתנו במיל מתאריך 29/03/2021, הריני לבקש דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה עד למועד 12/4/2021. תשובה ללא שינוי.	כללי
2.	שאלה האם ניתן להגיש ולהציע מס' חלופות דיזל גנרטור? תשובה כן, בתנאי שכל חלופה עומדת בכל התנאים והדרישות של המפרט ושל הנספחים א'-ט'.	כללי
3.	שאלה כבלי כוח ופיקוד – במסמכי המכרז כתוב "עד 20 מטר כולל, אנו מבקשים להגדיר מדויק "עד 20 מטר כולל ולא יותר". תשובה תיקון לסעיף זה - "כבלי פיקוד, כוח וארקה כולל תעלות פח בגודל הנדרש באורך של עד 21 מטר." תיקון לסעיף 3.6 בעמ' 5 - "ארובת מערכת פליטה לדיזל גנרטור (הארובה תתנשא לגובה של עד 21 מטר ותותקן בצד המבנה)."	3.5 עמ' 5
4.	שאלה נבקש להבהיר כי "אחריות מלאה" הינה בכל מקרה בכפוף ל"אחריות היצרן". תשובה ללא שינוי.	3.1 עמ' 4
5.	שאלה נבקש כי נוסח הסעיף יהיה כדלקמן: הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים לכיסוי אחריותו על פי דין ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא מספק / מבצע עבור מדינת ישראל ו/או משרד שירות בתי הסוהר (להלן ביחד: "המזמין"), ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי משולב עם ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר וביטוח חבות בעלי מוסכים. ביטוח עבודות קבלניות, ביטוחי כלי רכב ביטוח חובה וצד שלישי בגין רכבים בבעלותו או אחריותו, ביטוח רכוש צמ"ח ככל שיעשה בהם הספק שימוש, ביטוח רכוש המובא לחצרי המזמין במתכונת אש מורחב, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי העניין ו. ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לדרוש כי יערכו ביטוחים הולמים וניאותים בכפוף לאופי פעילותם והיקפה. הספק יודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה), המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין ולסעיף חבות צולבת כמקובל באותו סוג ביטוח. הספק יודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים. הספק יודא כי בכל ביטוחי הרכוש, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון). על אף האמור לעיל, הספק רשאי שלא לערוך ביטוח לרכושו והוא פוטר את המזמין מאחריות לנזק ו/או אובדן לרכושו של הספק למעט לטובת מי שגרם לנזק בזדון. ככל בגין העבודות נשוא המכרז נערך על ידי המזמין או מטעמו ביטוח עבודות קבלניות ייכלל הספק בשם המבוטח בביטוח זה והביטוח יהא ראשוני וקודם לביטוחי הספק. במקרה זה יהא הספק פטור מעריכת ביטוח עבודות קבלניות (לרבות ביטוח העבודות, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים). המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח. אי עמידה בתנאי סעיף	24 עמ' 4



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

			זה מהווה הפרה של הסכם זה ואולם איחור של עד 10 ימים במועד המצאת האישור לא ייחשב הפרה.
	תשובה	הסעיף נותר ללא שינוי.	
מס'	מס' <u>מס' סעיף ועמוד</u>	<u>שאלות ותשובות</u>	
.6	3.6 עמ' 5	שאלה	מהו תוואי ההתקנה של מערכת פלטה, האם ניתן לקבל את התוכניות?
	כללי	תשובה	זהו מכרז כללי, מיקום וסוג התקנת המערכת אינם ידועים מראש, הזמנת המערכות מתבצעת בהתאם לצורכי שב"ס כמפורט בסעיף 10 עמ' 2 במכרז.
.7	3.8 עמ' 5	שאלה	האם מחיר הגנרטורים צריך לגלם את עלות הטיפול / אחזקה שוטפת / אחזקת שבר? שכן, לא צורך נספח תמחור לאחזקה.
		תשובה	כן, עניין זה מוגדר בסעיף 13 עמ' 3 במכרז.
.8	3.28 עמ' 6	שאלה	יש לסייג את אחריות הספק לנזקים שיגרמו בגין מעשה או מחדל של הספק (שהרי עשויים להיגרם נזקים למתקנים, הנובעים ממעשה או מחדל של צדדי ג')
		תשובה	מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת במכרז, הסעיף ימחק.
.9	4.1 עמ' 6	שאלה	ברור כי אם המפקח הוא הפוסק, צריך שזה יהיה לאחר קיום דין ודברים עם הספק, באופן בו טענות הספק תישמענה ורק לאחר מכן המפקח יקבל החלטות. כמו כן, נבקש לסייג נזקים אשר יגרמו למערכות ו/או למזמין בגין פסיקת המפקח, ככל שהייתה בניגוד לעמדת הספק.
		תשובה	ככלל, תינתן לספק הזכות להשמיע טענותיו בטרם החלטה.
.10	4.4 עמ' 7	שאלה	נבקש למחוק את צמד המילים "ולשביעות רצון המזמין" ולהחליפן ב: "על פי תנאי הסכם זה"
		תשובה	ללא שינוי.
.11	4.6 עמ' 7	שאלה	ראוי להעניק את האפשרות לספק להשיב לטענות המפקח מטעם המזמין לאי התאמה.
		תשובה	ככלל, תינתן לספק הזכות להשמיע טענותיו בטרם החלטה.
.12	10.1 עמ' 9	שאלה	נבקש להבהיר כי האחריות שתיתן היא בכל מקרה כפופה לאחריות יצרן
		תשובה	ללא שינוי.
.13	4.8 עמ' 27	שאלה	מאיזה הספק צריך להתקין את החיישנים בגנרטורים?
		תשובה	בכל המערכות ללא יוצא מהכלל.
.14	6.2.2.2 עמ' 34	שאלה	האם כל הגנרטורים צריכים בקר עם תקשורת?
		תשובה	בכל המערכות ללא יוצא מהכלל, סוג ודגם הבקר יאושר מראש ע"י המזמין כמתואר בסעיף 6.2.2.1 בעמ' 34 ולפי תנאי המכרז.
.15	8.1 עמ' 37	שאלה	האם כל הגנרטורים צריכים חופת השתקה ברמה של DB65 מ 7 מטר
		תשובה	במידה והמערכת מגיעה עם חופה (בהתאם להזמנה) אז רמת ההשתקה של החופה תהיה לכל היותר 65DB במרחק 7 מטר.
.16	41-42	שאלה	למסמכי המכרז לא צורך נספח ביטוח או אישור עריכת ביטוחים, ולפיכך המציעים אינם יכולים להתחייב לאמור בפסקה זו. נבקש למחוק או לחילופין להציג אישור עריכת ביטוחים
		תשובה	המציע נדרש לעמוד בכל התנאים המצוינים בתצהיר מנכ"ל המציע
.17	14.1 עמ' 10	שאלה	נבקש להחריג את יום כיפור
		תשובה	ללא שינוי.
.18	3 עמ' 44	שאלה	נבקש להגביל את תקופות ההתקשרות ולעדכן לכמה תקופות התקשרות נוספות מתחייב הספק. לחילופין, להבהיר כי בתוספת תקופות באופן בלתי מוגבל, יהא זה כפוף לעדכון מחירים. בכל מקרה – נבקש להצמיד את המחירים למדד
		תשובה	ראה סעיף 7 בעמ' 2 לחוברת המכרז.
.19	3 עמ' 44	שאלה	ראו הבהרה קודמת (לעיל בסעיף 3)
		תשובה	מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת במכרז, הסעיף ימחק.
.20	12 עמ' 44	שאלה	נבקש להגביל את אחריות היצרן לנזקים ישירים בלבד, שיגרמו בגין מעשה או מחדל של הספק וכן להגביל את גובה האחריות לסכום מסויים (אופציה – תמורת השירותים). כמו כן, נבקש לסייג, כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שיגרמו על ידי צד ג' ו/או לנזקים שיגרמו ברשלנות או זדון על ידי המזמין
		תשובה	נוסח הסעיף ללא שינוי.



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס' מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות	מס' מס' סעיף ועמוד
21.	האם אפשר לפרט את מקומות ההתקנה של הגנרטורים – מיקום בארץ ודרכי גישה למשטח המיועד?	שאלה
	תשובה	זהו מכרז כללי, מיקום וסוג התקנת המערכת אינם ידועים מראש, הזמנת המערכת/ות מתבצעת בהתאם לצורכי שב"ס כמפורט בסעיף 10 עמ' 2 במכרז.
22.	אבקש לתאם מועד לסיור באתרים הנדרשים. מהו המיקום של מחסני שב"ס לצורך פינוי היחידות הקיימות.	שאלה
	תשובה	זהו מכרז כללי, מיקום וסוג התקנת המערכת אינם ידועים מראש, הזמנת המערכת/ות מתבצעת בהתאם לצורכי שב"ס כמפורט בסעיף 10 עמ' 2 במכרז.
23.	מיקום מחסני שב"ס הם: מרכז לוגיסטי שירות בתי הסוהר, רמלה. אבקש לקבל תוכניות של חדרי הגנרטורים בכדי לאמוד את הצורך בעבודות אזוריות הכלולות במחיר היחידה.	שאלה
	תשובה	זהו מכרז כללי, מיקום וסוג התקנת המערכת אינם ידועים מראש, הזמנת המערכת/ות מתבצעת בהתאם לצורכי שב"ס כמפורט בסעיף 10 עמ' 2 במכרז.
24.	בהתאם לאמור בסעיף 17 עמ' 3 "העדפה תוצרת הארץ" - האם ניתן לספק צמדה המורכבת בארץ עם מנוע מסוג DOOSAN (ד.קוריה) ומחולל MECAALTE (אנגליה).	שאלה
	תשובה	ההטבה תינתן בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995, הזמינה באינטרנט, ולפי הוראת תכ"מ מס' 7.4.2.4 הזמינה בקישור: https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.4.2.4
25.	האם קבלת היתר משרד האנרגיה נדרש במסגרת הלויז' לביצוע של שלושה חודשים. בהתאם לסעיף 8.6 עמ' 8 במכרז, לאחר תאום והגעת בודק חשמל מוסמך לאתר התקנת המערכת, הספק ידאג להעביר את כל הניירת הרלוונטית בין אם ישירות ובין אם דרך בודק החשמל למשרד האנרגיה תוך 24 מרגע הגעת בודק החשמל לאתר ולאחר מכן יפעל לקבלת היתר משרד האנרגיה למערכת בהקדם האפשרי.	שאלה
	תשובה	האם ניתן להאריך את תקופת ביצוע העבודה מ3 חודשים ל4 חודשים (בעקבות זמני הספקה לציוד מחו"ל).
26.	תיקון לסעיף זה - "(העבודה כולה (לרבות אספקה, התקנה והפעלת המערכת) תבוצע ותסתיים בתוך 75 ימי עסקים מיום מתן צו התחלת העבודה. המזמין רשאי לשנות את לוח הזמנים המקורי ולהקדים ביצוע חלקים מהמתקן, או לקבוע תאריכים לקבלות/מסירות חלקיות במועדים כפי שייראה לו לנכון.	שאלה
	תשובה	אבקש להאריך את הסעיף הנ"ל ל72 שעות במקום 12 שעות.
27.	ללא שינוי.	שאלה
28.	נדרש 4 מצברים לכל יחידה, האם ניתן לספק את כמות המצברים על פי הוראות היצרן גם אם זה פחות מהכתוב בסעיף הנ"ל.	שאלה
	תשובה	ללא שינוי.
29.	האם ניתן לבצע בדיקה בעומס דמה במפעל הספק ובאתר באמצעות עומס מקומי (ללא עומס דמה).	שאלה
	תשובה	לא.
30.	מהי תכולת העבודה הנדרשת בסעיף 1.	שאלה
	תשובה	כל מה שנדרש לפי המפרט ונספחים א' עד ח', ראה סעיף 13 בעמ' 3.



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא **עד לתאריך 26/04/2021 שעה 12:00.**
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר**