

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, על הוראות תכ"ם "פטור ממכרז" מס' 7.3.6.1 ועל הוראות תכ"ם "בחירת קיומם של ספקים ומיזמים" מס' 7.3.6.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

תחזוקה מונעת, תיקון תקלות ואספקת חלקים מקוריים למערכת כריזה קיימת, אשר נבנתה לאורך שנים רבות וכוללת רכיבים מסוגים שונים מתוצרת יצרנים שונים, כגון: מגברים, רמקולים, מנתבים, ספקי כוח ומצברים, מיקרופונים, תשתית פסיבית מבוססת כבילה בתוך המבנים ומושתתת על רשת הטלפוניה הפנימית שנמצאת בשירות חברת "תדיראן".

בנוסף, תכלול ההתקשרות אופציה להרחבת מערכת הכריזה הקיימת לאזורים נוספים ברחבי המרכז הרפואי בהתאם לדרישות הרגולציה ולפי הצורך התפעולי.

מדובר במערכת חיונית המהווה חלק חשוב במערך בטיחות אש, מניעת דליקות ונזקים לגוף ורכוש במרכז הרפואי. על כן מדובר, במערכת המצריכה מצד הספק זמינות גבוהה - עד מיידית.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר (סמן X במקום המתאים)?
כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
 טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	שרותי טל קול - תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	51-123931-1
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	כ-30,000 ש"ח בשנה
תקופת ההתקשרות:	עד 3 שנים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

נעשו בדיקות שוק ומאמצים לאיתור ספקים נוספים בתחום ההתקשרות. במסגרת הבדיקה אותרו מספר ספקים: רמ-טל פתרונות תקשורת, סיסטם מעבדות מתקדמות, טרטל מערכות הגברה, בי. אל. טק., א. מ. טלפון אינטרקום ועוד.

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).

כל הספקים הנוכרים לעיל לא הביעו עניין לתחזק את מערכת הכריזה הקיימת ולבצע את יתר הפעולות הנוכרות בסעיף "תיאור מהות ההתקשרות" דלעיל, והציעו לספק למרכז הרפואי מערכת חדשה בלבד (אופציה שאיננה אפשרית, בשלב זה, מטעמים תקציביים).

לפיכך, בהתאם למצב הדברים בפועל, חבי שרותי טל קול - תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ היא הגורם היחיד בישראל המסוגל ומעוניין, למיטב ידיעתי, לבצע את נושא ההתקשרות.


3. נימוקים והערות נוספות:

כאמור לעיל, מערכת הכריזה הינה חלק חשוב וחיוני במערך מניעת דליקות ובטיחות אש במרכז הרפואי. לפיכך, רק ספק מורשה ומוסמך לטפל במערכות מסוג זה (בעל תו תקן 1220 חלק 3 מטעם מכון התקנים) יוכל לבצע את נושא ההתקשרות.

למיטב ידיעתי, לחבי שרותי טל קול - תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ ישנן ההרשאות וההסמכות הדרושות.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדס ראשי	גנאדי בראנצ'יק
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית