



מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לקהל המציעים שלום,
הנדון: מענה לשאלות הבהרה, מכרז 28/2021 מתן שירותי בדיקות תקופתיות ללוחות חשמל
אשר באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

#	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
1	4.4.3	צינתם שקיימת מגבלה של הנחה מרבית 20 אחוז. מה יקרה במצב שבו יהיו מספר הצעות זהות בשיעור הנחה מירבי האפשרי 20 אחוז? איך ייקבע הזוכה במקרה כזה?	במקרה זה יתקיימו המהלכים הבאים ע"פ הסדר הבא: 1. במקרה בו אחת מההצעות שדורגו במקום הראשון, הוגשה על ידי מציע שהוא בשליטת אישה, על פי תקנות חובת המכרזים – הצעה זאת תוכרז כזוכה. 2. במקרה בו אף מציע מבין אלה שדורגו במקום הראשון, אינו בשליטת אישה על פי תקנות חובת המכרזים – יבצע המשרד תיחור נוסף על הצעת המחיר בין מציעים אלה בלבד.
2	4.4.3	מה יקרה במצב שבו אחד מהמציעים נתן הנחה בשיעור 22 אחוז, האם תיפסל הצעתו?	התשובה חיובית. ההצעה תיפסל.
3	4.2	נעשה שימוש במילה "ספקים" האם הכוונה "מציעים"? האם נדרש להירשם כספק כדי להתמודד כמציע?	הכוונה למציעים. אין צורך להירשם למכרז.
4	סעיף 3.3.2 – עמוד 9 למסמכי המכרז צוות המציע	הננו מבקשים לקבל הבהרה לגבי צוות הבודקים הנדרש לעמוד בתנאי הסף – סה"כ 4 אנשי צוות ע"פ הפירוט הבא: 1 מהנדס חשמל – בודק סוג 3 – מנהל הצוות 3 בודקי חשמל סוג 2 – הנדסאי / מהנדס – הכוונה לבודקי סוג 2 – לא מחייבת מהנדס חשמל – ניתן להציג 3 הנדסאי חשמל בעלי – רישיון בודק 2 ?	להלן הדרשה: • מנהל צוות - כמות 1 - מהנדס חשמל + בודק 3 • בודק 3 - כמות 1 - מהנדס חשמל • בודק 2 - כמות 2 - מהנדס חשמל או הנדסאי חשמל
5	סעיף 4.4.3 לעניין המחירים שיוגשו בהצעת המחיר	הכוונה ללא יותר מ- 20% הנחה, ולא יותר מ- 20% מהמחיר המירבי בטבלת האקסל. – זאת כוונתכם ?	התשובה חיובית.
6	הערה	אנו מניחים שבצדק אינכם מעוניינים שהבודקים שיזכו ילכו על הנחה לא הגיונית שלא תאפשר ביצוע עבודות ברמה הנדרשת...במיוחד בנושא רגיש – חשמל.	לא ברורה השאלה
7	כללי	בקטגוריה של העלות יש עמודה של בדיקה תרמוגרפית, ותסקיר בדיקה מפורט כולל תרמוגרפיה. האם ניתן למלא רק את העמודה האמצעית שמכילה את כל הבדיקות ולהתעלם מהעמודה הראשונה ?	שלילי. להלן הסבר נוסף: קיימים 3 סוגי בדיקה: • בדיקה תרמוגרפית בלבד. לצורך הנ"ל, הינכם מתבקשים להציע הנחה בעמודה M של הטבלה. • בדיקה ראשונה של בודק 3. הבדיקה כוללת גם בדיקה תרמוגרפית. לצורך הנ"ל, הינכם מתבקשים להציע הנחה בעמודה P של הטבלה. • בדיקה חוזרת (לאחר תיקון הליקויים) של בודק 3. לא נדרשת בדיקה תרמוגרפית. לצורך הנ"ל, הינכם מתבקשים להציע הנחה בעמודה S של הטבלה

עלות					
בדיקה ראשונה, תסקיר		בדיקה ראשונה, תסקיר		בדיקה ראשונה, תסקיר	
מחיר	% הנחה	מחיר	% הנחה	מחיר	% הנחה
מחיר	% הנחה	מחיר	% הנחה	מחיר	% הנחה

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הנוסח המופיע במסמך זה לנוסח המופיע במכרז, יגבר הנוסח במסמך זה. המציע יחתום על מסמך זה על ידי מורשה החתימה מטעמו ויצרף אותו להצעתו.

בברכה,
משה חליאווה.
מחלקת מכרזים.
טלפון-03-9485207