

תשובות הבהרה

מכרז פומבי מספר 1/21 לביצוע עבודות בנייה קבלניות להקמת תחנה למניעת זיהום ים במתחם נמל קצא"א אשקלון עבור המשרד להגנת הסביבה

#	הסעיף במכרז	שאלה	תשובת עורך המכרז
1.	מסמך 1 9.1	אופי המכרז - המכרז כמותי או פאושלי?	המכרז הוא כמויות למדידה לפי ביצוע בפועל כפי המצוין בסעיף 9.1 מסמך 1
2.	מסמך 1 8.1	מה היא תקופת הביצוע?	תקופת ההתקשורת הינה 18 חודשים מיום אשר יצוין בצו תחילת העבודה. ראה סעיף 8.1 במסמך 1.
3.	מסמך 3 פרק כתב כמויות 02.01.0020	האם בכתב כמויות יש חלופה לביצוע כלונסאות עם תמיסת בנטונייט?	בכתב כמויות קיים סעיף יעודי לקידוח ויציקת כלונסאות בשיטת בנטונייט, סעיף 02.01.0020. יש לשים לב כי שיטת ביצוע הכלונאות תהיה באישור יועץ קרקע אשר יש לזמן לאתר טרם תחילת הקידוחים
4.	מסמך 3 פרק כתב כמויות + 08.02.0020 פרק 36	האם התחברות חשמל ללוח חשמל מופיע בכתב כמויות?	חפירה ואספקה והנחה של כבילת חשמל כלולה בסעיפים חשמל 08.02.0020 ופרק 36 עבודות חשמל בפיתוח. בנוסף לכך עבודת התחברות בלוח כלולה בסעיף כתב כמויות פרק חשמל
5.		בקרבת הפרויקט קיימות מערכות תת קרקעיות.	על הקבלן לעבוד בהתאם לתכניות ובמיוחד בעבודות של קידוח כלונסאות וחפירות. כל העבודות הנ"ל יסומנו ע"י מודד מוסמך טרם תחילת ביצוע.
6.		תשתית תקשורת - בזק	בזק – שוחת בזק אליה צריך להתחבר נמצאת מחוץ לגדר קצאא, ממזרח לשער הצהוב, קו בזק יעבור ברובו בצורה עילית (מוצמד לגדרות) הכל בהתאם לתכניות המכרז
7.		האם עבודות להנחת קו תקשורת של בזק יבוצעו ע"י קבלן מאושר ע"י קצא"א	הנחת קו תקשורת משוחת בזק ועד למתחם התחנה (תחום מגרש העבודה) יעשה ע"י קבלן מאושר ע"י קצא"א
8.		האם יש הגבלה לשעות עבודה?	אין מגבלה על שעות העבודה, כל עוד נעשה ע"פ כל דין.
9.	מסמך 3 פרק כתב כמויות, סעיף 01.01.0020	פינוי הפסולת הינה בכמויות?	הפסולת צריכה להיות מפונה לאתר מורשה בהתאם להנחיות בניה ירוקה. כמויות הפסולת הינן למדידה בהתאם לביצוע בפועל. על הקבלן להגיש תכנית מדידה ע"י מודד מוסמך טרם תחילת ביצוע העבודות. לאחר סיום פינוי הפסולת הקבלן יכין תכנית מדידה נוספת וחשובי כמויות של מצב לאחר פינוי הפסולת. הפסולת תפונה לאתר פסולת ממחזור. לא אתר פסולת להטמנה. סעיף כתב כמויות מס' 01.01.0020
10.		האם יש צינורות תת קרקעיות בתחום המגרש?	בתחום המגרש אין. אך עבודות לביצוע כלונסאות וחפירות יסומנו ע"י מודד מוסמך טרם ביצוע.
11.		האם קיימות עבודות בניה בתוך המים?	אין עבודות בניה בתוך המים. לבד מהנחת סינקר (משקולת בטון) במים ע"פ תכנית. זו העבודה היחידה בתוך המים. ישנם ספקים מורשים לעבודות ימיות, יש לאשר את כל הרכיבים מול עמיר ארד מהמשרד להגנת הסביבה.
12.		הקבלן מבקש לצרף דרישות קצא"א ו/או בעלי תשתיות אחרים במתחם בכל הנוגע	מדובר על עבודה עם כלים קטנים כמו מיני מחפרון

	לעבודות גישוש בהתאם לסעיף 01.02.07 בכתב הכמויות.		
13	פרק כתב כמויות, מסמך 3, פרק 36 תת+08.02.02	הקבלן מבקש הבהרות אילו מסעיפי כתב הכמויות מבוצעות על ידי קבלן קצא"א מורשה? ואלו מאותם עבודות יבוצעו בשטח האתר	חשמל: +08.02.02 תת פרק 36 עבודות חשמל בפיתוח
14	פרק כתב כמויות, מסמך 3 תת פרק 36.06 הנחת תשתיות עבור בזק	הקבלן מבקש הבהרות אילו מסעיפי כתב הכמויות מבוצעות על ידי קבלן קצא"א מורשה? ואלו מאותם עבודות יבוצעו בשטח האתר	בזק : תת פרק 36.06 הנחת תשתיות עבור בזק
15	האם תותר כניסת פועלים פלסטיניים למתחם לצרכי עבודות, (כמובן בכפוף לאישורי עבודה בישראל)?	לא תותר כניסת פועלים פלסטיניים	
16	האם יהיה אפשר להכניס לאתר עובדים זרים כגון מולדביים, סינים וכו' בעלי היתר עבודה למתקן הביטחוני?	זרים בעלי ויזת עבודה בתוקף יוכלו להיכנס לעבוד לאחר קבלת אישור קב"ט המתקן.	
17	מסמך 1 10.2.3	בסעיף 10.2.3 להוראות המכרז נקבע תנאי סף המחייב מחזור כספי של 7 מיליון ש"ח בשנים 2017, 2018, 2019. כידוע, סעיף 3 לתוספת לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, קובע את הכלל שלהלן, לעניין תנאי סף שעניינו מחזור כספי כי: "דרישה כי למציע מחזור כספי שנתי בשיעור של כפל ההיקף הכספי השנתי המוערך לביצוע ההתקשרות שבמכרז, לכל היותר; דרישה כאמור תתייחס לכל היותר לכל אחת משלוש השנים שקדמו להתקשרות". לאור האמור נראה כי הדרישה להצגת מחזור כספי ביחס לשנים 2017-2019 מקורה בטעות. בהתאם להוראה הנזכרת לעיל הדרישה צריכה להתייחס לשנים 2018-2020. לאור האמור נבקשכם לתקן את תנאי הסף כך שהדרישה למחזור כספי תתייחס לשנים 2018-2020, עפ"י סעיף 3 לתוספת לחוק חובת המכרזים. לחילופין, נבקש לאפשר לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 10.2.3 גם באמצעות אישור ר"ח המתייחס לשנים 2018-2020.	ניתן לאשר לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 10.2.3 גם להוכחת מחזור כספי הנדרש בשנים 2018-2019-2020. למען הסר ספק, יצוין כי ניתן לעמוד בתנאי הסף האמור עבור הצגת היקף מחזור כספי הנדרש עבור 3 שנים מתוך השנים: 2017, 2018, 2019 ו2020
18	10.2	לתנאי הסף המקצועיים סעיף 10.2 נבקש להוסיף אפשרות להשתתפות של קבלן בעל סוג בענף 400 ג3.	ענף 400 הוא ענף נמלים ועבודות ימיות. עבודות הנדרשות להקמת הפרויקט זה אינן מתאימות לסיווג זה. לפי כך לא ניתן לאשר