

<b>פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית</b>			<b>טופס:</b>
ועדות מכרזים ועבודתן	<b>פרק משני:</b>	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
ועדות משרדיות	<b>תת פרק:</b>		
7.2.1.2	<b>הוראה מקשרת:</b>		
7.2.1.2.2.ט	<b>מספר טופס:</b>		
תת מהדורה: 01	<b>מהדורה:</b>		



<b>משרד/יחידה</b>		<b>יחידה מזמינה</b>
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש		טכני
<b>פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'</b>		<b>תאריך</b>
רחלי מור		29.8.21
<b>רשם</b>		

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 3 תקנת משנה (2) – למניעת נזק של ממש

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה \_\_\_\_\_ תקנת משנה \_\_\_\_\_ בכפוף לתנאים הבאים:

**תיקון שתי משאבות כיבוי אש – (משאבות דיזל בקמפוס איתנים עלית ותחתית)**

**בהמשך לפנייה של ועדת המכרזים בנוסח להלן:**

בעקבות שריפה גדולת ממדים שפרצה ביום 15/08/21 ונמשכה לסירוגין עד ליום 25/08/21 סביב ביה"ח איתנים, נגרם נזק רב לצויד. מנהל השירותים הטכניים דיווח כי עקב עבודה מאומצת של המשאבות בזמן השריפה, נגרם להן נזק המחייב שיפוץ דחוף ומידי וכי לפי שעה, שתיהן יצאו מכלל שימוש ולא ניתן להדליקן. נזק זה נגרם בעקבות פעילות יתר של המשאבות, אשר לדבריו אמורות לעבוד בהיקף של כ- 10 שעות לאורך השנה, אולם שימשו את הכבאים משך כ-60 שעות לאורך אירועי השריפה. מדובר במשאבה המוצבת בכל אחד מן הקמפוסים ובעלת מאפיינים ייחודיים (עובדת על לחץ מים בשעת ניתוק זרם החשמל והגנרטור; בעלת עוצמה חזקה במיוחד; וכו') תקינותן של משאבות אלו הכרחית בשעת שריפה כאמצעי בטיחות אש והצלה, ובמצב הדברים הנוכחי, בית החולים אינו עומד בדרישות בטיחות אש ועל כן יש לפעול לתיקון המשאבות באופן מידי וללא דיחוי. התקבלו 3 הצעות מחיר מחברות מגור בסכום של 53,235 ₪ כולל מע"מ, ו-א. מערכות 394,56 ₪ כולל מע"מ וחברת להבות 47,970 ₪ כולל מע"מ. עלות ההצעה הזולה ביותר 47,970 ₪ כולל מע"מ של חברת להבות.

**ועדת הפטור בחנה את הפרטים ומאמצת את המלצת ועדת המכרזים.**

לא מאשרת את ההתקשרות מנימוקים הבאים:

הערות נוספות

<b>שם</b>	<b>מנכ"ל המשרד</b>	<b>יועץ משפטי</b>	<b>חשב</b>
ד"ר גדי לובין	אנג'ל גולדנברג	מיטל אלקוקין	
<b>חתימה</b>			