

ועדת המכרזים – דיון ופרוטוקול

שיבה מס'/תאריך הישיבה 29.8.21 בשל הדחיפות בדוא"ל





נוכחים: הדס תדהר אנג'ל גולדנברג מיטל אלקוקין מלכה הרץ אפרת אוחיון

מוכירת הוועדה: **רחלי מור**

מחמנים:

דיון והחלטות:

פרטים	סודר
<p>תיקון שתי משאבות כיבוי אש – (משאבות דיזל בקמפוס איתנים עלית ותחתית)</p> <p>בעקבות שריפה גדולת ממדים שפרצה ביום 15/08/21 ונמשכה לסירוגין עד ליום 25/08/21 סביב ביה"ח איתנים, נגרם נזק רב לציוד.</p> <p>מנהל השירותים הטכניים דיווח כי עקב עבודה מאומצת של המשאבות בזמן השריפה, נגרם להן נזק המחייב שיפוץ דחוף ומידי וכי לפי שעה, שתיהן יצאו מכלל שימוש ולא ניתן להדליקן.</p> <p>נזק זה נגרם בעקבות פעילות יתר של המשאבות, אשר לדבריו אמורות לעבוד בהיקף של כ- 10 שעות לאורך השנה, אולם שימשו את הכבאים משך כ-60 שעות לאורך אירועי השריפה.</p> <p>מדובר במשאבה המוצבת בכל אחד מן הקמפוסים ובעלת מאפיינים ייחודיים (עובדת על לחץ מים בשעת ניתוק זרם החשמל והגנרטור; בעלת עוצמה חזקה במיוחד; וכו')</p> <p>תקינותן של משאבות אלו הכרחית בשעת שריפה כאמצעי בטיחות אש והצלה, ובמצב הדברים הנוכחי, בית החולים אינו עומד בדרישות בטיחות אש ועל כן יש לפעול לתיקון המשאבות באופן מידי וללא דיחוי.</p> <p>התקבלו 3 הצעות מחיר מחברות מגור בסכום של 53,235 ₪ כולל מע"מ, ו-א. מערכות 394,56 ₪ כולל מע"מ וחברת להבות 47,970 ₪ כולל מע"מ.</p> <p>עלות ההצעה הזולה ביותר 47,970 ₪ כולל מע"מ של חברת להבות.</p> <p>ועדת המכרזים ממליצה לוועדת הפטור לאשר את ההתקשרות עפ"י תקנה 3 (2) – התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש בשל דחיפות העניין.</p>	23-21

-





מלכה הרץ אפרת אוחיון מיטל אלקוקין אנג'ל גולדנברג הדס תדהר
 חבר חבר מנהלת כספים יועמ"ש יו"ר